

Проект
Project
Среден ремонт на блок

Код
Security Index

Име
Title
Среден ремонт на Генератор 2 - Тип ТВВ-227,1-2А
в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“

Система
System
МКА

Тип документ
Document Type
РС

Дисциплина
Discipline
&

Файл
File

2019_Unit_20_12gr_KS.doc

REV

00

Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

FOR TENDER (TR) За тръжна процедура

00

13.01.20г.

TR

Румен Янков

Тодор Колев

Петьо Господинов

Сергей Бодуров

REV

Дата

Обхват

Подготвил

Проверил

Проверил

Издам

	ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"		Документ по. Document no. 20МКА00-РС404	
	Количествена сметка		REV. 02	13.01.20г.
			Страница Sheet	2 от 2

1. **Предмет на дейност:** Основен ремонт на Генератор 2 тип ТВВ-227,1-2А в ТЕЦ "Контур Глобал Марица изток 3" АД.

2. КОЛИЧЕСТВО НА РАБОТАТА

Изброените в т. 3 на настоящия документ количества от отделните видове ремонтни дейности са очаквани по време на средния ремонт на Блок 2.

Изброените в отделните видове дейности работни фази и тяхната последователност са индикативни. Подразбира се, че необходимите ремонтни работи се извършват прецизно, дори и отделните дейности да не са описани последователно и подробно.

Извършваните ремонтни дейности се извършват в съответствие с тяхното фактическо състояние, а не в принудителен ред.

3. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Всяка позиция от количествената сметка включва всякакви инструменти, оборудване, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко останало, необходимо за успешното приключване на ремонтните дейности, описани и изискани от Възложителя в Техническата Спецификация 20МКА00-РВ404.

Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни. Формирани са на база на опита в поддръжка на съоръженията. При извършване на ремонтни дейности неописани в количествената сметка, то те се заплащат на база утвърдените по договор човекочасове.

	KKS	Описание	К-во	Мерна единица	Ед.цена	Обща цена
		Генератор 20МКА00AG001				0
20.12.3.1	20МКА00AG001	ППР на четковия апарат.	1	бр.		0
20.12.3.2	20МКА00AG001	Ремонт вентили газов пост PN16/DN32, PN16/DN50.	16	бр.		0
20.12.3.3	20МКА00AG001	Ремонт вентили на газоохладжачето PN16/DN100.	8	бр.		0
20.12.3.4	20МКА00AG001	Ремонт вентили на генератора – дренажни и изпускателни и обезвъздушителни.	10	бр.		0
20.12.3.5	20МКА00AG001	Демонтаж, почистване, опресоване и монтаж на газоохладители.	4	бр.		0
20.12.3.6	20МКА00AG001	Почистване на филтри – магнитен, дестилат основен и дестилат байпас.	3	бр.		0
20.12.3.7	20МКА00AG001	Преглед и почистване на изсушителя на водород.	1	бр.		0
20.12.3.8	20МКА00AG001	Почистване и ревизия на АГП.	1	бр.		0
20.12.3.9	20МКА00AG001	Ревизия на връзките на генератора.	1	бр.		0
20.12.3.10	20МКА00AG001	Опресовка на генератора .	1	бр.		0
20.12.3.11	20МКА00AG001	Замерване и ремонт/подмяна/ на нагреватели в паропрегревател.	1	бр.		0
20.12.3.12	20МКА00AG001	Участие в 72 часовите проби	1	бр.		0
20.12.3.13	20МКА00AG001	Работа по човеко часове, не упомената по горе	1	бр.		0
20.12.3.13.1	20МКА00AG001	Работа на ел. монтьор ниска квалификация	100	чч		0
20.12.3.13.2	20МКА00AG001	Работа на ел. монтьор висока квалификация	50	чч		0

Σ + Допълнителни Ч/Ч

0