






			<b>TECHNICAL SPECIFICATION</b> <b>Количествена сметка</b>					
			Документ nr. <i>Document no.</i> <b>00\$\$\$00-PC514-01</b>			Страница <i>Sheet</i> <b>1</b> от <i>of</i> <b>9</b>		
Проект <i>Project</i> <b>ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3</b> <b>Текуща поддръжка на съоръженията</b>			Код <i>Security Index</i> <b>P</b>					
Име <i>Title</i> <b>Текуща поддръжка на Багерни помпени станции 1 и 2 Свивни помпи, Помпи избистрени води , ПС „Соколица”, помпи добавъчна вода, сервизни помпи, противопожарни помпи и канални помпи.</b>								
Система <i>System</i> <b>\$\$\$</b>		Тип документ <i>Document Type</i> <b>PC</b>		Дисциплина <i>Discipline</i> <b>M</b>		Файл <i>File</i> <b>00\$\$\$00-PC514-01.pdf</b>		
REV 01 Първо издание			Описание на ревизиите / <i>Description of Revisions</i>					
								
01	05.07.2017	TR						
REV	<i>Дата</i> <i>Date</i>	<i>Обхват</i> <i>Scope</i>	<i>Подготвил</i> <i>Prepared by</i>	<i>Сътрудници</i> <i>Co-operations</i>		<i>Проверил</i> <i>Checked by</i>	<i>Одобрил</i> <i>Approved by</i>	<i>Идал</i> <i>Issued by</i>


Този документ е собственост на КонтурГлобал Оператион България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
 This document is property of ContourGlobal Operation Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<b>ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"</b> Текуща поддръжка	Документ no. <i>Document no.</i> <b>00\$\$\$00-PC514-01</b>
	Текуща поддръжка на Багерни помпени станции 1 и 2 Сливни помпи, Помпи избистрени води, ПС „Соколица”, помпи добавъчна вода, сервизни помпи, противопожарни помпи и канални помпи.	REV.01      05.07.2017 <hr/> Страница <b>2</b> от <b>9</b> <i>Sheet</i> <i>of</i>

## СЪДЪРЖАНИЕ


- 1. Предмет на работата**
- 2. Количество на работата**
- 3. Количествена сметка**



	<b>ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"</b> Текуща поддръжка	Документ no. Document no. <b>00\$\$\$00-PC514-01</b>
	Текуща поддръжка на Багерни помпени станции 1 и 2 Сливни помпи, Помпи избистрени води, ПС „Соколица“, помпи добавъчна вода, сервизни помпи, противопожарни помпи и канални помпи.	REV.01      05.07.2017

3.1.12	Ремонт смукателен и напорен преходи	Бр.	18		
3.1.13	Подмяна смукателна задвижка ДУ 500	Бр.	6		
3.1.14	Подмяна дренажни задвижки ДУ50.	Бр.	10		
3.1.15	Изработка на гарнитури ф500	Бр.	10		
3.1.16	Отстраняване пропуски на смукателни и напорни тръбопроводи Ф630	Бр.	12		
3.1.17	Отстраняване пропуски на тръбопроводи уплътняваща вода Ф108	Бр.	10		
3.1.18	Подмяна на участъци от тръбопроводи уплътняваща вода Ф108	М.	50		
3.1.19	Почистване на дренажна шахта и дренажни канали	МЗ	20		
3.1.20	Ремонт стълби, площадки	Ч.ч	200		
3.2	<b>Текущо поддържане и ремонт на сливни помпи 00ETN10AP001; 00ETN20AP001; 00ETN30AP001; 00ETN50AP001</b>				
3.2.1	Оглед и притягане на помпите .	Бр.	48		
3.2.2	Гресиране по график на работещите помпи.	Бр.	48		
3.2.3	Ремонт на салниково уплътнение на помпите.	Бр.	24		
3.2.4	Ремонт на рама.	Бр.	3		
3.2.5	Монтаж фундаментни болтове на рамата.	Бр.	10		
3.2.6	Ремонт на помпа.	Бр.	12		
3.2.7	Ремонт на ротор.	Бр.	12		
3.2.8	Демонтаж на помпа.	Бр.	1		
3.2.9	Монтаж на помпа	Бр.	1		
3.2.10	Центровка помпа ел двигател	Бр.	12		
3.2.11	Изработка на палци за съединителя.	Бр.	20		
3.2.12	Изработка на гарнитури за капака на помпата	Бр.	6		
3.2.13	Изработка на вал.	Бр.	2		
3.2.14	Ремонт на лагерни тела.	Бр.	6		
3.2.15	Добавяне течна набивка на салниците	Бр.	36		
3.2.16	Подмяна дренажна помпа. /5kw потопяема /	Бр.	4		
3.2.17	Подмяна на задвижка ДУ500 и ДУ 350.	Бр.	2		
3.2.18	Ремонт на задвижка ДУ500 и ДУ 350.	Бр.	6		
3.2.19	Подмяна дренажни задвижки ДУ50.	Бр.	6		
3.2.20	Подмяна на възвратен клапан ДУ350 /РУ16.	Бр.	2		
3.2.21	Отстраняване пропуски на смукателни и напорни тръбопроводи.	Бр.	10		




	<b>ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"</b> Текуща поддръжка	Документ по. <i>Document no.</i> <b>00\$\$\$00-PC514-01</b>
	Текуща поддръжка на Багерни помпени станции 1 и 2 Сливни помпи, Помпи избистрени води , ПС „Соколица”, помпи добавъчна вода, сервизни помпи, противопожарни помпи и канални помпи.	REV.01      05.07.2017  Страница      6      от      9 <i>Sheet</i>

3.4.1	Оглед и притягане на помпите .	Бр.	12		
3.4.2	Гресиране по график на работещите помпи.	Бр.	12		
3.4.3	Ремонт на салниково уплътнение на помпите.	Бр.	12		
3.4.4	Ремонт на рама.	Бр.	2		
3.4.5	Монтаж фундаментни болтове на рамата.	Бр.	10		
3.4.6	Ремонт на помпа.	Бр.	4		
3.4.7	Ремонт на ротор.	Бр.	4		
3.4.8	Демонтаж на помпа.	Бр.	1		
3.4.9	Монтаж на помпа	Бр.	1		
3.4.10	Центровка помпа ел двигател	Бр.	8		
3.4.11	Изработка на палци за съединителя.	Бр.	20		
3.4.12	Изработка на гарнитури за капака на помпата	Бр.	4		
3.4.13	Изработка на вал.	Бр.	1		
3.4.14	Ремонт на лагерни тела.	Бр.	2		
3.4.15	Подмяна дренажна помпа. /2 kw потопяема /	Бр.	4		
3.4.16	Подмяна на задвижка ДУ200 и ДУ 250.	Бр.	1		
3.4.17	Ремонт на задвижка ДУ200 и ДУ 250.	Бр.	2		
3.4.18	Подмяна дренажни задвижки ДУ50.	Бр.	4		
3.4.19	Подмяна на възвратен клапан ДУ200 /РУ16.	Бр.	1		
3.4.20	Отстраняване пропуски на смукателни и напорни тръбопроводи.	Бр.	10		
3.4.21	Изработка на гарнитури ф250.	Бр.	4		
3.5	<b>Текущо поддържане и ремонт на Помпи добавъчна вода Тип 300 Д 90</b>				
3.5.1	Визуална инспекция на помпата.	Бр.	24		
3.5.2	Гресиране лагерите на помпата.	Бр.	24		
3.5.3	Подмяна набивките на салниково уплътнение на помпата:	Бр.	24		
3.5.4	Ремонт на рамата на помпата.	Бр.	3		
3.5.5	Ремонт на помпа	Бр.	12		
3.5.6	Изработка на палци за съединителя.	Бр.	30		
3.5.7	Изработка на гарнитури за капака на помпата	Бр.	6		
3.5.8	Ремонт на вал за ротор на помпата	Бр.	12		
3.5.9	Ремонт на лагерно тяло:	Бр.	6		
3.5.10	Подмяна ротор на помпата :	Бр.	6		
3.5.11	Демонтаж на помпа	Бр.	1		







	<b>ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3"</b> Текуща поддръжка	Документ no. <i>Document no.</i> <b>00\$\$\$00-PC514-01</b>
	Текуща поддръжка на Багерни помпени станции 1 и 2 Свивни помпи, Помпи избистрени води , ПС „Соколица”, помпи добавъчна вода, сервизни помпи, противопожарни помпи и канални помпи.	REV.01      05.07.2017  Страница      9      от      9 <i>Sheet</i>

3.7.27	Отстраняване пропуски на напорни тръбопроводи	Бр.	4		
3.7.28	Почистване механичен филтър.	Бр.	4		
3.8	<b>Текущо поддържане и ремонт на Потопяеми канални помпи в турбинна зала</b>				
3.8.1	Почистване	Бр.	24		
3.8.2	Ревизия и ремонт възвратен клапан	Бр.	12		
3.8.3	Подмяна напорен шланг	Бр.	24		
3.8.4	Подмяна помпа	Бр.	8		
3.9	<b>Човекочасове</b>				
3.9.1	Монтьор	Ч.ч	700		
3.9.2	Газозаварчик	Ч.ч	500		
3.9.3	Електрозаварчик	Ч.ч	500		
3.9.4	Стругар	Ч.ч	250		