

Проект **CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT**
Project **Coal Handling**
ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”
Въглеснабдяване

 Код
Security Index

 Име **TECHNICAL SPECIFICATION**
Title **Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part – 2019**
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г.

 Система **EAE** Тип документ **PB** Дисциплина & Файл
System Document Type Discipline File **00EAE35-PB405-0.pdf**

 REV Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

00 Първо издание

00	08.10.2018	TR	 V. Georgiev				 P. Panayotov	 S. Bodurov	S. Bodurov
REV	Дата <i>Date</i>	Обхват <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>	Сътрудници <i>Co-operations</i>			Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издаде <i>Issued by</i>

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 2 от 61 Sheet of

Съдържание

1.	ПРЕДМЕТ.....	4
2.	ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СЪОРЪЖЕНИЕТО.....	4
3.	ОБЕМ НА ДОСТАВКАТА/РАБОТАТА.....	5
3.1.	Спецификация на дейностите по основния ремонт на КРС-В и ТГЛ 7В.....	5
3.2.	Дейности.....	13
3.3.	Материали и резервни части.....	36
4.	ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ.....	37
4.1.	Технически характеристики на багер КРС.....	37
4.2.	Технически изисквания към основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В.....	39
5.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ.....	41
5.1.	Изпълнител.....	41
5.1.1.	Дейности.....	41
5.1.2.	Работно време.....	45
5.1.3.	График за изпълнение.....	45
5.1.4.	Почистване.....	45
5.1.5.	Съоръжения на обекта.....	46
5.1.6.	Кетъринг.....	46
5.1.7.	Електрозахранване на обекта.....	46
5.1.8.	Захранване със сгъстен въздух.....	47
5.1.9.	Консумативи.....	47
5.1.10.	Безопасност.....	47
5.1.10.1.	Лични предпазни средства.....	48
5.1.10.2.	Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти.....	49
5.1.10.3.	Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле.....	51
5.1.10.4.	Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при извършване на огневи работи.....	52
5.1.10.5.	Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно заваряване и рязане.....	53
5.1.10.6.	Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане на метали.....	54

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ no. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <hr/> <p>Страница 3 от 61 Sheet of</p>

5.1.10.7.	Общи правила за безопасност при газопламъчно заваряване и рязане.....	56
5.1.10.8.	Обезопасяване, табели и предупредителни знаци.....	57
5.1.11.	Други.....	58
5.2.	Собственик.....	59
5.2.1.	Основни задължения на Собственика.....	59
5.2.2.	Други.....	59
6.	ИЗПИТАНИЯ, ПРОБИ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ.....	60
7.	РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ.....	61
8.	СПИСЪК ПРИЛОЖЕНИЯ.....	61

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 4 от 61 Sheet of</p>

1. Предмет.

Да се извърши основен ремонт на машинната част на багер КРС-В и транспортър 7В с цел осигуряване на надеждна и безаварийна експлоатация на багера и транспортъра за доставяне на необходимите количества въглища за производствения процес по време на междуремонтния период.

2. Общи характеристики на съоръжението.

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” е една от четирите големи електроцентрали в източноаришкия комплекс, които работят с местни лигнитни въглища от Мини Марица Изток. Централата се намира в централната част на Южна България, на 250 км от София, на 60 км от Стара Загора и на 60 км от границата с Република Турция (на 10 км югоизточно от Гълъбово и на 2 км северно от Медникарово на територията на Старозагорска област, близо до открит рудник Трояново-3).

Референтни стойности на условията на околната среда:

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa
- Външна температура на въздуха (max): 45°C
- Външна температура на въздуха (min): -28.5°C
- Номинална относителна влажност: 73%
- Макс.относителна влажност: 100%
- Мин. относителна влажност: 14%

ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” е проектирана за директно изгаряне на нискокалорични лигнитни въглища - основното гориво за производството на електроенергия. Централата се състои от 4 енергоблока с единична мощност от 227 MW след рехабилитацията им.

На територията на централата е изградено въглищно стопанство, състоящо се от гумено-лентови транспортъри, багери (КРС), складове за въглища, дробилно-пресевни системи и спомагателни съоръжения, осигуряващи непрекъсваем цикъл на приемане, подготовка и транспортиране на въглищата, необходими за нормалния производствен процес.

Комбинираният претоварач Ks-S 4300/4300.40 е роторен багер (КРС - комбинирано роторно съоръжение) с променлив режим на работа, предназначен да насипва и обратно да изгребва от склада (насипището) лигнитни въглища за захранването на котелни бункери, като по този начин се осъществява непрекъсваем режим на работа на централата за производство на ел.енергия. Предвиден е за работа на площадки на открити складове. Движението по дължината на насипището става върху релси, като пътят на движение на комбинирания претоварач е зависим от дължината на въглищните фигури, както и от дължината на свързаното енергийно снабдяване и управляващ проводник. Багерът със своите комбинации на движенията за задвижване и въртене може да смесва (шихтова) материала при насипване в склада, както и да изпълнява различни режими на приемане и подаване на лигнитни въглища в зависимост от изискванията на технологичните процеси на подготовка и подаване на гориво за последващо изгаряне в енергийните парогенератори.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 5 от 61 Sheet of

3. Обем на доставката/работата.

Настоящата техническа спецификация определя дейностите, необходими за основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В, с цел осигуряване на надеждната им и безаварийна работа и подаване във всеки момент на исканите количества въглища за захранване на котелни бункери за поддържане на един непрекъсваем цикъл на електропроизводство.

Забележка: Трябва да е ясно, че изброените в техническата спецификация дейности, работни фази и тяхната последователност са индикативни и биха могли да не са всички онези, които са необходими. Необходимите ремонтни работи се изпълняват прецизно и качествено, дори и отделните дейности да не са описани подробно и изчерпателно в настоящия обем.

3.1. Спецификация на дейностите по основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В.

№	Наименование на ремонтните дейности
	КРС-В - Механична част.
1.	Цялостно почистване и измиване на КРС-В и транспортър 7В.
2.	Ходов механизъм.
2.1.	Демонтаж заслони на ходов механизъм.
2.2.	Демонтаж закотвящи устройства на ходов механизъм.
2.3.	Демонтаж редуктори на ходов механизъм.
2.4.	Демонтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система).
2.5.	Демонтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм.
2.6.	Демонтаж 4-колесни балансири на ходов механизъм.
2.7.	Демонтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм.
2.8.	Демонтаж колела на ходов механизъм - задвижващи и паразитни.
2.9.	Ремонт 4-колесен балансир на ходов механизъм.
2.10.	Ремонт 2-колесен балансир на ходов механизъм.
2.11.	Ревизия редуктори на ходов механизъм.
2.12.	Ремонт на дефектирани редуктори на ходов механизъм.
2.13.	Подмяна маслото на редуктори на ходов механизъм.
2.14.	Монтаж на нови спирачни устройства на ходов механизъм.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 6 от 61 Sheet of</p>

2.15.	Ремонт съединители на редуктори на ходов механизъм.
2.16.	Ремонт задвижващи колела на ходов механизъм.
2.17.	Ремонт паразитни колела на ходов механизъм.
2.18.	Ремонт паразитни зъбни предавки на ходов механизъм.
2.19.	Ремонт закотвящи устройства на ходов механизъм.
2.20.	Ремонт грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система).
2.21.	Ремонт и възстановяване на липсващи и повредени заслони на ходов механизъм.
2.22.	Монтаж задвижващи и паразитни колела на ходов механизъм.
2.23.	Монтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм.
2.24.	Монтаж на 4-колесни балансири на ходов механизъм.
2.25.	Монтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм.
2.26.	Монтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система).
2.27.	Монтаж редуктори на ходов механизъм.
2.28.	Монтаж закотвящи устройства на ходов механизъм.
2.29.	Монтаж заслони на ходов механизъм.
3.	Долен строеж
3.1.	Ревизия пръстеновиден носач и централен бункер на долен строеж.
3.2.	Ремонт централен бункер на долен строеж.
3.2.1.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 250 \times 600$ с гумени пръстени (гирляндни) на централен бункер.
3.2.2.	Ремонт буферни устройства на централен бункер.
3.2.3.	Ремонт центриращо устройство на централен бункер.
3.2.4.	Ремонт носеща ролкова станция на централен бункер.
3.2.5.	Подмяна гумени уплътнения и защитни пердета на централен бункер.
3.2.6.	Ремонт въздушни оръдия на централен бункер.
3.2.7.	Ремонт компресор на системата въздушни оръдия.
3.2.8.	Ремонт въздуховоди на централен бункер.
3.3.	Ревизия вертикални и хоризонтална опори на долен строеж.
3.4.	Ремонт на аксиален лагер за ВГБЧ.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 7 от 61 Sheet of</p>

3.5.	Ремонт на зъбен венец за ВГБЧ.
3.6.	Изработване на предпазен кожух на зъбния венец и аксиален лагер за ВГБЧ.
4.	Горен строеж
4.1.	Ревизия състоянието на горен строеж на багер КРС.
4.2.	Механизъм за въртене на горна багерна част (ВГБЧ).
4.2.1.	Демонтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ.
4.2.2.	Демонтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ.
4.2.3.	Демонтаж задвижващи валове (ритцел-валове) на механизъм за ВГБЧ.
4.2.4.	Ревизия задвижващи редуктори и валове на механизъм за ВГБЧ.
4.2.5.	Ремонт задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ.
4.2.6.	Ремонт маслена инсталация на задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ.
4.2.7.	Ремонт съединител и ел.-хидравлична спирачка на редуктор на механизъм за ВГБЧ.
4.2.8.	Ремонт задвижващ вал на механизъм за ВГБЧ.
4.2.9.	Подмяна масло на задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ.
4.2.10.	Първоначално запълване с грес на лагерите на механизъм за ВГБЧ.
4.2.11.	Монтаж задвижващи валове на механизъм за ВГБЧ.
4.2.12.	Монтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ.
4.2.13.	Ремонт предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ.
4.2.14.	Монтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ.
4.3.	Спомагателна мазилна система (грес-инсталация).
4.3.1.	Ревизия на спомагателна мазилна система (грес-инсталация).
4.3.2.	Ремонт на спомагателна мазилна система (грес-инсталация).
4.4.	Механизъм за въртене на роторно колело.
4.4.1.	Редуктор за въртене на роторно колело (ВРК).
4.4.1.1.	Демонтаж на редуктор за ВРК.
4.4.1.2.	Ревизия на редуктор за ВРК.
4.4.1.3.	Ремонт на редуктор за ВРК.
4.4.1.4.	Ремонт маслена система на редуктор за ВРК.
4.4.1.5.	Проверка и ремонт закрепването на редуктор за ВРК към роторно колело.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 8 от 61 Sheet of</p>

4.4.1.6.	Ремонт рама и шарнир на редуктор за ВРК.
4.4.1.7.	Подмяна масло на редуктор за ВРК.
4.4.1.8.	Монтаж на редуктор за ВРК.
4.4.2.	Хидросъединител на редуктор за ВРК.
4.4.2.1.	Ревизия хидросъединител на редуктор за ВРК.
4.4.2.2.	Ремонт хидросъединител на редуктор за ВРК.
4.4.2.3.	Ремонт предпазител на хидросъединител на редуктор за ВРК.
4.4.3.	Роторно колело.
4.4.3.1.	Ревизия вал на роторно колело.
4.4.3.2.	Ремонт на външен и вътрешен лагери на роторно колело.
4.4.3.3.	Подмяна предпазни брони на бърбека на роторно колело.
4.4.3.4.	Ремонт конуса на роторно колело.
4.4.3.5.	Ремонт кофи на роторно колело.
4.4.3.6.	Ремонт шарнирни окачвания на кофите на роторно колело.
4.4.3.7.	Ремонт гумен балон на роторно колело.
4.4.3.8.	Подмяна уплътнения на пресипен възел на роторно колело към реверсивна лента.
4.4.3.9.	Подмяна на кородирала и деформирана ламарина на пресипен възел на роторно колело към реверсивна лента и укрепване.
4.5.	Реверсивен транспортър.
4.5.1.	Ревизия на реверсивен транспортър.
4.5.2.	Ремонт ролков път на реверсивен транспортър.
4.5.2.1.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 600$ (гирляндни) на реверсивен транспортър.
4.5.2.2.	Подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на реверсивен транспортър.
4.5.2.3.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 194 \times 315$ (гирляндни, с гумени пръстени) на реверсивен транспортър.
4.5.2.4.	Ремонт буферни устройства на реверсивен транспортър.
4.5.2.5.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 2000$ на реверсивен транспортър.
4.5.2.6.	Подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната лента на реверсивен транспортър.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 9 от 61 Sheet of</p>

4.5.2.7.	Ремонт странични канати на реверсивен транспортър.
4.5.2.8.	Ремонт центриращи гирлянди и ролконосачи на реверсивен транспортър.
4.5.3.	Ремонт барабани на реверсивен транспортър.
4.5.4.	Ремонт чистачни устройства на реверсивен транспортър.
4.5.5.	Ревизия и ремонт задвижваща станция на реверсивен транспортър.
4.5.5.1.	Ревизия задвижваща станция на реверсивен транспортър.
4.5.5.2.	Ремонт задвижващ редуктор на реверсивен транспортър.
4.5.5.3.	Подмяна масло на задвижващ редуктор на реверсивен транспортър.
4.5.5.4.	Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на реверсивен транспортър.
4.5.5.5.	Ремонт задвижващ барабан на реверсивен транспортър.
4.5.5.6.	Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на реверсивен транспортър.
4.5.6.	Ремонт натегателни устройства на реверсивен транспортър.
4.5.7.	Преработка вулканизация на гуменото платно на реверсивен транспортър.
4.5.8.	Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър.
4.5.9.	Подмяна кородирани и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър
4.5.10.	Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър.
4.5.11.	Подмяна гумени уплътнения и пердета на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър.
4.6.	Подемен механизъм.
4.6.1.	Окачване на аварийни въжета с цел застопоряване на роторна стрела към кулата.
4.6.2.	Ревизия на подемен механизъм.
4.6.3.	Ремонт редуктор на подемен механизъм.
4.6.4.	Подмяна масло на редуктор на подемен механизъм.
4.6.5.	Ремонт съединител на подемен механизъм.
4.6.6.	Ремонт ел.-хидравлични спирачки на подемен механизъм.
4.6.7.	Ремонт въжен барабан на подемен механизъм.
4.6.8.	Ремонт полиспасти на подемен механизъм.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница от Sheet 10 of 61</p>

4.6.9.	Почистване и гресиране въже и полиспасти на подемен механизъм (при необходимост подмяна на въжето).
4.6.10.	Ремонт предпазители на подемен механизъм.
4.6.11.	Откачане на аварийни въжета и освобождаване на роторна стрела.
5.	Междинен транспортър.
5.1.	Ревизия на междинен транспортър.
5.2.	Ремонт ролков път на междинен транспортър.
5.2.1.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 600$ (гирляндни) на междинен транспортър.
5.2.2.	Подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на междинен транспортър.
5.2.3.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 194 \times 315$ (гирляндни, с гумени пръстени) на междинен транспортър.
5.2.4.	Ремонт буферни устройства на междинен транспортър.
5.2.5.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 2000$ на междинен транспортър.
5.2.6.	Подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната лента на междинен транспортър.
5.2.7.	Ремонт странични канати на междинен транспортър.
5.2.8.	Ремонт центриращи ролконосачи на междинен транспортър.
5.3.	Ремонт обръщателен барабан на междинен транспортър.
5.4.	Ремонт чистачни устройства на междинен транспортър.
5.5.	Ревизия и ремонт задвижваща станция на междинен транспортър.
5.5.1.	Ревизия задвижваща станция на междинен транспортър.
5.5.2.	Ремонт задвижващ редуктор на междинен транспортър.
5.5.3.	Подмяна масло на задвижващ редуктор на междинен транспортър.
5.5.4.	Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на междинен транспортър.
5.5.5.	Ремонт задвижващ барабан на междинен транспортър.
5.5.6.	Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на междинен транспортър.
5.6.	Ремонт натегателни устройства на междинен транспортър.
5.7.	Преработка вулканизация на гуменото платно на междинен транспортър.
5.8.	Ремонт малък аксиален лагер (окачване на междинен транспортър).

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница от Sheet 11 of 61</p>

5.9.	Ремонт ходови колела на междинен транспортър.
5.10.	Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър.
5.11.	Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър.
5.12.	Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър.
5.13.	Ремонт на отражателна плоча на междинен транспортър.
5.14.	Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър.
6.	Приемна количка.
6.1.	Ревизия на приемна количка.
6.2.	Ремонт ролков път на приемна количка.
6.2.1.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 600$ (гирляндни) на приемна количка.
6.2.2.	Подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на приемна количка.
6.2.3.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 250 \times 600$ (гирляндни, с гумени пръстени) на приемна количка.
6.2.4.	Ремонт буферни устройства на приемна количка.
6.2.5.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 2000$ на приемна количка.
6.2.6.	Подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната лента на приемна количка.
6.3.	Ремонт задвижване на приемна количка.
6.4.	Ремонт ходови колела на приемна количка.
6.5.	Ремонт чистачни устройства на приемна количка.
6.6.	Ремонт барабан на приемна количка.
6.7.	Ремонт отражателна плоча на приемна количка.
6.8.	Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка.
6.9.	Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 12 от 61 Sheet of</p>

6.10.	Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка.
6.11.	Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли на приемна количка.
7.	Кабелен барабан.
7.1.	Ревизия на кабелен барабан.
7.2.	Ремонт задвижващ редуктор на кабелен барабан.
7.3.	Ремонт кабелен редач на кабелен барабан.
7.4.	Ремонт ролки на кабелен водач на кабелен барабан.
7.5.	Ремонт конструкцията на кабелен барабан.
7.6.	Ремонт заслон на кабелен барабан.
8.	Ревизия състоянието и ремонт на металната конструкция на багер КРС-В.
8.1.	Ревизия метална конструкция на багер КРС-В.
8.2.	Ремонт метална конструкция на багер КРС-В.
8.3.	Възстановяване и обезопасяване на стълби, пътеки, площадки и парапети, изработване и монтаж на дървени противохлъзгащи елементи.
9.	Гумено-лентов транспортър 7В (ГЛТ 7В)
9.1.	Ревизия на гумено-лентов транспортър 7В.
9.2.	Ремонт ролков път и подмяна на дефектирали ролки на ГЛТ 7В.
9.2.1.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф250x600 на ГЛТ 7В.
9.2.2.	Ремонт на ролконосачи усилен тип (опашна част) на ГЛТ 7В.
9.2.3.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159x600 на ГЛТ 7В.
9.2.4.	Ремонт ролконосачи (центриращи и основни) на ГЛТ 7В.
9.2.5.	Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159x1800 на ГЛТ 7В.
9.2.6.	Подмяна (възстановяване) на дефектирали гребени на ГЛТ 7В.
9.3.	Ремонт барабани на ГЛТ 7В.
9.4.	Ревизия и ремонт задвижваща станция на ГЛТ 7В.
9.4.1.	Ревизия задвижваща станция на ГЛТ 7В.
9.4.2.	Ремонт задвижващ редуктор на ГЛТ 7В.
9.4.3.	Подмяна масло на задвижващ редуктор на ГЛТ 7В.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 13 от 61 Sheet of

9.4.4.	Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на ГЛТ 7В.
9.4.5.	Ремонт задвижващ барабан на ГЛТ 7В.
9.4.6.	Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на ГЛТ 7В.
9.5.	Ремонт на претоварваща количка на ГЛТ 7В.
9.6.	Ремонт отражателна плоча на пресипен възел ГЛТ 7В-ВС 1 ст.
9.7.	Ремонт чистачни устройства на ГЛТ 7В.
9.8.	Преработка вулканизации по гумено-транспортната лента на ГЛТ 7В.
9.9.	Подмяна кородирала и деформирана ламарина по пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7В.
9.10.	Подмяна кородирани и деформирани профили на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7В.
9.11.	Заваряване и укрепване на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7В.
9.12.	Изработване и подмяна вътрешни и външни уплътнения от гума на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки и канати на ГЛТ 7В.
10.	Окончателно гресиране на всички точки на багер КРС-В и транспортър 7В.
11.	Работа, невключена в горните точки.

3.2. Дейности.

КРС-В - Механична част.

1. Цялостно почистване и измиване на КРС-В и транспортър 7В – включва изтегляне на багера до западна част на въглищни фигури в близост до наклонената част на транспортър 7В, първоначално почистване и последващо измиване на всички възли и компоненти на багера, като преди началото на измиването се вземат мерки за изолиране и защита от навлажняване на всички тоководещи части.

2.1. Демонтаж заслони на ходов механизъм - изисква демонтаж на защитната покривна конструкция на задвижващите групи на ходовия механизъм.

2.2. Демонтаж закотвящи устройства на ходов механизъм - изисква демонтаж на закрепващите елементи (шпилки и болтове) на закотвящото устройство, изрязване на заварки (ако има такива), повдигане и изваждане от балансира.

2.3. Демонтаж редуктори на ходов механизъм - включва отсъединяване на ел. двигателя, демонтаж пети на ходов редуктор, повдигане и изваждане на ходовия редуктор от балансира с помощта на кран, демонтаж на ел. двигател, демонтаж на предпазител и спирачка.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 14 от 61 Sheet of</p>

2.4. Демонтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система) - включва демонтаж на маркучи, тръби, фитинги, разпределители и др. елементи на грес-инсталацията, свързани с конкретния обект на ремонт.

2.5. Демонтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм – изисква се демонтаж на застопоряващи планки, захващане на паразитната предавка и демонтаж и изваждане на оста, изваждане на паразитното зъбно колело.

2.6. Демонтаж 4-колесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и застопоряване на 8-колесен балансир, захващане на 4-колесен балансир и леко повдигане, демонтаж на шарнир, изваждане на 4-колесен балансир. Дейността изисква предварителна подготовка, свързана с подготовка на терена (насипване на пясък), осигуряване и монтаж на платформа, повдигане с крикове, захващане и изваждане на балансир с помощта на кран.

2.7. Демонтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и поставяне на 4-колесния балансир на подходяща стойка, захващане на 2-колесен балансир и леко повдигане, демонтаж на шарнир, изваждане на 2-колесен балансир. Дейността изисква предварителна подготовка, свързана с осигуряване на стойка за 4-колесния балансир.

2.8. Демонтаж колела на ходов механизъм - задвижващи и паразитни - включва демонтаж на застопоряващи планки и защитни елементи, захващане на ходовото колело, демонтаж на оста (шарнира) и демонтаж на самото колело.

2.9. Ремонт 4-колесен балансир на ходов механизъм – включва ремонт и възстановяване на шарнири (при необходимост подмяна на шарнира с нов), възстановяване на шарнирни окачвания на балансири, възстановяване на износени повърхнини, отвори, резби, канали, подмяна на ламарина, профили, втулки, планки и др., допълнително оребряване при необходимост, заваряване и укрепване. Ремонтът включва също изрязване на фланци с подходящи размери и заваряване на същите към балансири с цел подсилване на носещата конструкция около отворите за притягане на болтовете за петите на ходовите редуктори.

2.10. Ремонт 2-колесен балансир на ходов механизъм – включва ремонт на шарнири и шарнирни окачвания (при необходимост подмяна на шарнир с нов), подмяна на ламарина, профили, дистанционни втулки, планки, възстановяване на отвори, допълнително оребряване при необходимост, заваряване и укрепване.

2.11. Ревизия редуктори на ходов механизъм – включва демонтаж на капаци, оглед и измерване хлабини на лагери, зъбни колела, проверка състояние на повърхнини и сглобки, ревизия състоянието на картери и уплътнения, проверка на всички характерни присъединителни размери и разстояния.

2.12. Ремонт на дефектирали редуктори на ходов механизъм – включва разглобяване на редуктора, подмяна на дефектирали и износени лагери, уплътнения, зъбни колела, възстановяване на износени детайли, отвори, канали и повърхнини, ремонт на опори (пети), пренарязване на резбовите отвори, при необходимост изработване на нови детайли (пети, дистанционни втулки и др.), подмяна/изработване на скрепителни елементи.

2.13. Подмяна маслото на редуктори на ходов механизъм – включва източване на старото масло на всички редуктори, почистване и промиване на корпуси и картери на редукторите и наливане на свежо масло до необходимото ниво.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 15 от 61 Sheet of</p>

2.14. Монтаж на нови спирачни устройства на ходов механизъм – включва изработка и монтаж на нови рами, заваряване и укрепване на рамите, монтаж на новите спирачки, регулиране на разстояние между челюсти и спирачната шайба, ремонт или изработка на нови предпазители и монтаж на последните.

2.15. Ремонт съединители на редуктори на ходов механизъм – включва демонтаж на двата полусъединителя, възстановяване/подмяна на дефектирани елементи (спирачни шайби, тампони, скрепителни елементи и др.), възстановяване на сглобки и присъединителни повърхнини и размери (чрез наваряване, втулки или др.), монтаж на полусъединителите към редуктора и ел. двигателя.

2.16. Ремонт задвижващи колела на ходов механизъм – включва демонтаж на зъбен венец, наваряване на бандаж, реборди и др. износени повърхнини, пристъргване на наварените повърхнини, разстъргване на вътрешен отвор, набиване на бронзови втулки за осите и застопоряване, уточняване на присъединителните размери, изработване и подмяна на пас-болтове, подмяна и монтаж на зъбен венец.

2.17. Ремонт паразитни колела на ходов механизъм – включва наваряване на бандаж, реборди и др. износени повърхнини, пристъргване на наварените повърхнини, разстъргване на вътрешен отвор, набиване на бронзови втулки за осите и застопоряване, уточняване на присъединителни размери.

2.18. Ремонт паразитни зъбни предавки на ходов механизъм – изисква демонтаж на странични капачки, лагери, дистанционни втулки и зъбно колело, възстановяване на износени повърхнини и присъединителни размери на оста и лагеруването, изработване на нови детайли (втулки, планки и др.) подмяна на лагери и зъбни колела при необходимост, монтаж на всички елементи.

2.19. Ремонт закотвящи устройства на ходов механизъм – включва разглобяване на всички елементи на закотвящото устройство, възстановяване или изработване и подмяна на дефектирани елементи, резби, захвати, ремонт или изработване на нови чистещи устройства и сглобяване на всички елементи, изработване и монтаж на чистещи елементи от дърво пред всяко закотвящо устройство по указание на Възложителя.

2.20. Ремонт грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система) – включва подмяна на тръби и маркучи, съединители, крайници, уплътнители, изработване и подмяна на преходи, ремонт на разпределители, демонтаж на грес-помпата, разглобяване, почистване, подмяна на дефектирани елементи, сглобяване на всички разглобени елементи и укрепване, монтаж на грес-помпата, изпробване работата ѝ и при необходимост допълнителна настройка, изработка и монтаж на защитни заслони за разпределителите, ремонт помещението на централната мазилна система.

2.21. Ремонт и възстановяване на липсващи и повредени заслони на ходов механизъм – изисква изправяне, отрязване и подмяна на негодни профили и ламарина и последващо заваряване и укрепване, а също снемане на необходимите размери и изработване на нов заслон (при липса или невъзможност за ремонт) от ъглов профил и ламарина по модел на вече направени съседни заслони.

2.22. Монтаж задвижващи и паразитни колела на ходов механизъм – включва монтаж на защитни елементи (защитни ламарини, маншони, уплътнители и гривни), демонтаж на старите и монтаж на нови дистанционни фланци между колелото и балансира, вкарване на колелото в балансира, застопоряване на оста (шарнира) на колелото и застопоряване на защитните маншони минимум с 4 бр. болтове.

2.23. Монтаж 2-колесни балансири на ходов механизъм - включва дейности в обратен ред на демонтажа – захващане и вкарване на 2-колесен балансир в 4-колесен балансир, монтаж на шарнир, застопоряване на шарнира, освобождаване на балансира и почистване на терена.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <hr/> <p>Страница от Sheet 16 of 61</p>

2.24. Монтаж на 4-колесни балансири на ходов механизъм - включва повдигане и застопоряване на 8-колесен балансир, вкарване на 4-колесен балансир и монтаж на шарнир, застопоряване на шарнира, освобождаване на балансира и почистване на терена.

2.25. Монтаж на паразитни зъбни предавки на ходов механизъм - изисква се захващане и поставяне на зъбното колело в балансир, монтаж на оста, като предварително се пренарежат резбите на застопоряващите планки, ремонтират се настоящите или се изработват нови застопоряващи планки, застопоряване на оста с планките.

2.26. Монтаж грес-инсталация на ходов механизъм (централна мазилна система) - включва монтаж на маркучи, тръби, фитинги, разпределители и др. демонтирани елементи на грес-инсталацията, допълнително укрепване на всички тръбопроводи, зареждане контейнера на грес-помпата с грес и първоначално гресиране на всички точки на ходовия механизъм.

2.27. Монтаж редуктори на ходов механизъм - включва почистване на разделителната повърхност, монтаж на ново гумено уплътнение, монтаж на ходовия редуктор, пасване и захващане на петите на редуктора.

2.28. Монтаж закотвящи устройства на ходов механизъм - включва почистване на разделителната повърхност, подмяна и монтаж на ново гумено уплътнение, монтаж на закотвящо устройство и закрепване. Извършва се проверка на действието на закотвящото устройство и при необходимост се правят нужните корекции и настройки.

2.29. Монтаж заслони на ходов механизъм - включва монтаж на защитните покривни конструкции на задвижващите групи на ходовия механизъм. Дейността включва подмяна на скрепителните елементи, пренарязване на резби, подмяна на опорните планки при необходимост и заваряването им.

3.1. Ревизия пръстеновиден носач и централен бункер на долен строеж - включва оглед състоянието на елементи и повърхнини, измерване на разстояния, ревизия състоянието на грес-инсталация, носещата ролкова станция, буферни устройства, дюзите на въздушните оръдия, външни и вътрешни гумени уплътнения и защитни пердета.

3.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 250 \times 600$ с гумени пръстени (гирляндни) на централен бункер - включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантила). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантила, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

3.2.2. Ремонт буферни устройства на централен бункер – включва демонтаж на буферното устройство, разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на резби, изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на гумени буфери и скрепителни елементи, сглобяване и обратен монтаж.

3.2.3. Ремонт центриращо устройство на централен бункер – включва демонтажни дейности по центриращото устройство, изработване и подмяна при необходимост на дефектирани елементи (винт, планки, ръкохватка и др.), ремонт на лагерни гнезда за винта, ремонт/подмяна на съединител, обратен монтаж на всички елементи на центриращото устройство на централен бункер.

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 17 от 61 Sheet of</p>

3.2.4. Ремонт носеща ролкова станция на централен бункер – включва подмяна на негодни носещи профили, планки, пробиване на отвори, ремонт на страничните канати, заваряване и укрепване на конструкцията.

3.2.5. Подмяна гумени уплътнения и защитни пердета на централен бункер – включва демонтаж на старите износени уплътнения и защитни пердета, изрязване и монтаж на нови уплътнения и пердета, подмяна на окачващите елементи, надеждно захващане и укрепване, подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика).

3.2.6. Ремонт въздушни оръдия на централен бункер – включва демонтаж и разглобяване на всички оръдия, дрениране и почистване, подмяна на негодни елементи на всяко едно оръдие – пружина, бутало, бронзова втулка, клапан и др., - пробиване на дренажни отвори, зачистване на всички елементи, сглобяване, монтаж, изрязване и подмяна на фланцови връзки и въздуховоди, изрязване на нови и подмяна повредени планки на дюзи, заваряване и укрепване.

3.2.7. Ремонт компресор на системата въздушни оръдия – включва почистване, разглобяване, подмяна на негодни елементи, подмяна на масло, изработване на защитен заслон, ремонтни дейности по рамата.

3.2.8. Ремонт въздуховоди на централен бункер – включва подмяна на тръби, маркучи, преходи и съединения, ремонт на подготвителна група, подмяна спирателна арматура, подмяна табла управление при необходимост на системата от въздушни оръдия на централен бункер.

3.3. Ревизия вертикални и хоризонтална опори на долен строеж – включва демонтаж на защитни кожуси, оглед състоянието на всички опори – повърхнини, размери, разстояния, измерване и регулиране хлабините на шийковите лагери, което изисква демонтаж на паралели, подлагане на пластини с необходимата дебелина под тях и обратен монтаж на всички елементи, изработване на нови и подмяна на старите защитни кожуси и монтаж, ревизия и ремонт на грес-инсталация за опорите. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен протокол.

3.4. Ремонт на аксиален лагер за ВГБЧ – включва демонтаж последователно на защитни ламарини, вътрешни и външни подхвати, основно почистване със сгъстен въздух на аксиалния лагер, оглед състоянието на сачмите, сепаратора, горния и долен пръстен на аксиалния лагер, възстановяване на мазилна система, възстановяване на негодни ламарини и дефектирали подхвати, пренарязване на резби и подмяна на скрепителни елементи, подмяна при необходимост на сепаратор и/или сачми, първоначално гресиране и монтаж последователно на вътрешни и външни подхвати и защитни ламарини, допълнително укрепване на външните подхвати.

3.5. Ремонт на зъбен венец за ВГБЧ – включва основно почистване на зъбния венец, изработване и подмяна на скъсани пас-болтове и скрепителни болтове, подмяна на сектори при необходимост, райбероване на отвори, предварителна подготовка на краищата и заваряване на пукнатини в основата на зъбите и в някои характерни участъци.

3.6. Изработване на предпазен кожух на зъбния венец и аксиален лагер за ВГБЧ – включва оразмеряване, детайлиране, изработване и монтаж на предпазител за зъбния венец и аксиалния лагер съгласно изискванията и указанията на Възложителя, като конструкцията на предпазителя да бъде разглобяема и удобна за следващ демонтаж и надеждно да защитава зъбния венец и аксиалния лагер от проникване на прах.

4.1. Ревизия състоянието на горен строеж на багер КРС – включва оглед състоянието на носещата конструкция, обтегачи, шарнири, връзки и др. на кула, мачти, механизъм за ВРК, реверсивен транспортър,
*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. <i>Document no.</i> 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 18 от 61 Sheet of

механизъм за ВГБЧ, механизъм за повдигане, спомагателна грес-инсталация, проверка нива на масла в редуктори и хидросъединител, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли, кабина за управление.

4.2.1. Демонтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ - включва демонтаж на всички разглобяеми и неразглобяеми връзки на заслона, захващане и сваляне с помощта на кран.

4.2.2. Демонтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ - изисква демонтаж на скрепителните елементи, захващане на редуктора, повдигане и освобождаване от твърдия съединител на задвижващия вал (ритцел-вала) и сваляне от багера.

4.2.3. Демонтаж задвижващи валове (ритцел-валове) на механизъм за ВГБЧ - изисква демонтаж на предпазител на задвижващо зъбно колело (ритцел-колело), демонтаж на скрепителни елементи, изваждане нагоре на задвижващия вал (ритцел-вала) с помощта на кран и сваляне от багера.

4.2.4. Ревизия задвижващи редуктори и валове на механизъм за ВГБЧ – включва един редуктор и един вал и изисква източване на маслото, демонтаж на капаци и основно почистване на редуктора, проверка състоянието на зъбни предавки, лагери и уплътнители, измерване на хлабини, разстояния, размери, контрол на лагери и зъбни колела, дефектоскопия на валове, проверка състоянието на маслената система и грес-инсталацията, почистване и промиване на лагерите и лагерните тела на ритцел-валовите от старата грес-инсталация, почистване и промиване на лагерите и лагерните тела на ритцел-валовите от старата грес-инсталация, проверка състояние и хлабините на лагерите. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен протокол.

4.2.5. Ремонт задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ – включва разглобяване на редуктора, възстановяване на износени повърхнини, изработка и подмяна на негодни елементи (капаци, втулки и др.), подмяна на негодни лагери, зъбни колела, уплътнения, скрепителни елементи, разглобяване и ремонт на предпазен съединител (подмяна на дискове, пружини и др.).

4.2.6. Ремонт маслена инсталация на задвижващ редуктор на механизъм за ВГБЧ - включва почистване, промиване и възстановяване на всички елементи на маслената система, ремонт на маслена помпа и съединител, промяна положението на маслената помпа при необходимост, изработване на рама и подвързване на помпата към маслената система, изработване и подмяна на палци и тампони, ремонт и подмяна на колектори, колена, нипели, тръбопроводи, маркучи и др., отстраняване на течове.

4.2.7. Ремонт съединител и ел.-хидравлична спирачка на редуктор на механизъм за ВГБЧ - включва демонтаж на двата полусъединителя, възстановяване на дефектирани елементи, възстановяване на сглобки и присъединителни повърхнини и размери, подмяна на тампони, изработка и монтаж на липсващи елементи, ремонт на спирачна шайба, подмяна на феродо на челюсти, доливане на масло на ел.-хидравличната спирачка, регулиране на разстояние между челюсти и спирачната шайба, монтаж на полусъединителите към редуктора и ел. двигателя, ремонт/изработка и монтаж на предпазителите.

4.2.8. Ремонт задвижващ вал на механизъм за ВГБЧ – включва възстановяване на износени (изработване на нови) елементи и повърхнини, подмяна при необходимост на зъбно колело и/или вал, подмяна при необходимост на лагер на задвижващ вал, ремонт на фланцов съединител и ексцентрик механизъм.

4.2.9. Подмяна масло на задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ - извършва се след приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редукторите до необходимото ниво на запълване на картерите.

4.2.10. Първоначално запълване с грес на лагерите на механизъм за ВГБЧ – изисква ръчно гресиране на лагерите, запълване на лагерните кутии с необходимото количество грес и затваряне на капациите.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 19 от 61 Sheet of</p>

4.2.11. Монтаж задвижващи валове на механизъм за ВГБЧ - изисква сглобяване на всички демонтирани елементи на валовете, захващане, повдигане с кран и внимателно вкарване в леглото, монтаж на скрепителните елементи, регулиране положението на ритцел-колелото спрямо зъбния венец, притягане на скрепителните елементи.

4.2.12. Монтаж задвижващи редуктори на механизъм за ВГБЧ - изисква захващане, повдигане с помощта на кран и прецизен монтаж на задвижващия редуктор върху твърдия съединител на ритцел-вала, закрепване със скрепителните елементи.

4.2.13. Ремонт предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ – изисква се изправяне или отрязване и подмяна на всички изкривени или кородирали профили, подмяна на негодна ламарина, заваряване и укрепване на конструкцията, изработване и монтаж на нови пети и опори за окачване на заслоните.

4.2.14. Монтаж предпазни заслони на механизъм за ВГБЧ - изисква повдигане с кран и монтаж на заслона над механизма за ВГБЧ, захващане на заслоните посредством разглобяеми съединения, при необходимост заваряване и укрепване на заслона към конструкцията.

4.3.1. Ревизия на спомагателна мазилна система (грес-инсталация) – изисква подробен оглед състоянието на всички елементи на системата - тръби и маркучи, съединители, крайници, разпределители, уплътнители, преходи, спомагателна грес-помпа и специфициране на тези за подмяна или ремонт.

4.3.2. Ремонт на спомагателна мазилна система (грес-инсталация) – включва отрязване, огъване и подмяна на тръби и маркучи, съединители, крайници, разпределители, уплътнители, изработване и подмяна на преходи, ремонт на спомагателна грес-помпа и рама.

4.4.1.1. Демонтаж на редуктор за ВРК - включва демонтаж на ел. двигател, захващане с кран на редуктора, демонтаж на пътеки и ограждения, демонтаж на закрепващо устройство към вала на роторно колело, демонтаж на шарнир, изваждане на редуктора от вала на роторно колело и сваляне от багера. Необходимо условие с цел безопасното протичане на работата, както и по-нататъшните ремонтни дейности, е изграждане на скеле около редуктора с височина приблизително 4 м.

4.4.1.2. Ревизия на редуктор за ВРК – включва източване на старото масло, демонтаж капаци на редуктора, основно почистване и промиване на редуктора, проверка състоянието на повърхнини, зъбни колела и лагери, валове, уплътнения, измерване на диаметри, хлабини, разстояния, оглед състоянието на маслената система – тръбопроводи, колектори, филтри и др., хидросъединител, рама с шарнир. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен протокол.

4.4.1.3. Ремонт на редуктор за ВРК – включва демонтаж на валове, демонтаж на дефектиралите елементи, подмяна на зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения, възстановяване на дефектирали или изработване на нови капаци, втулки и др. елементи, изработване (при необходимост) на 3 броя отвори по указание на Възложителя за нагреватели на маслото и термодатчик, обратен монтаж на всички демонтирани елементи и регулиране на зъбни предавки. При констатиране на непоправими дефекти и неизправности по редуктора, то редуктора се подменя със нов, който трябва да бъде транспортиран от мястото на съхранение и подготвен за монтаж.

4.4.1.4. Ремонт маслена система на редуктор за ВРК – включва основно почистване и промиване на всички елементи на системата, подмяна на негодни маркучи, тръбопроводи, клапани, почистване на филтри, ремонт на маслопомпа и съединител, отстраняване на маслотечове, проверка състоянието на вътрешни тръбопроводи и при необходимост подмяна на някои от тях.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 20 от 61 Sheet of</p>

4.4.1.5. Проверка и ремонт закрепването на редуктор за ВРК към роторно колело – включва проверка състоянието на закрепващото устройство (цапфа), притягане, възстановяване при необходимост на втулки, капачки, резби, скрепителни елементи и др.

4.4.1.6. Ремонт рама и шарнир на редуктор за ВРК – включва възстановяване на деформирани или кородирали носещи профили и ламарина, възстановяване на липсващи скрепителни елементи, износени планки, при необходимост изработване и монтаж на нов шарнир, заваряване и укрепване.

4.4.1.7. Подмяна масло на редуктор за ВРК – извършва се след приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на двата картера.

4.4.1.8. Монтаж на редуктор за ВРК – включва обратен монтаж на редуктора към вала на роторно колело с помощта на кран, монтаж на закрепващото устройство, монтаж на шарнир, монтаж и укрепване на пътеки и ограждения.

4.4.2.1. Ревизия хидросъединител на редуктор за ВРК – изисква се да се провери състоянието на скрепителните елементи, лагерите, уплътненията, тампоните и закрепващата гривна, както и закрепването на хидросъединителя към редуктора. Дейността включва и подмяна маслото на хидросъединителя.

4.4.2.2. Ремонт хидросъединител на редуктор за ВРК – изисква демонтаж на хидросъединителя от редуктора с помощта на специално приспособление, източване на маслото, разглобяване на хидросъединителя, възстановяване на повърхнини и повредени и негодни елементи, подмяна на лагери и уплътнители, сглобяване на всички демонтирани елементи, изрязване и подмяна на тампони, ремонт на закрепващата гривна на тампоните, монтаж на редуктора с помощта на специално приспособление.

4.4.2.3. Ремонт предпазител на хидросъединител на редуктор за ВРК – включва демонтаж, ремонт/преработване и монтаж на предпазителя за хидросъединителя, като се спазват указанията и изискванията на Възложителя, с цел предотвратяване разплискването на маслото при избиване тапа на хидросъединителя – отнася се до удължаване на предпазителя, изработване и монтаж на странични защитни капаци и изработване и монтаж на събирателна вана в дъното за маслото.

4.4.3.1. Ревизия вал на роторно колело – изисква се демонтаж на капаци, хамути и лабиринти на лагерни тела, проверка и контрол на състоянието и хлабините на лагерите и втулките, проверка за превъртане в лагерните шийки, дефектоскопия на вала, регулиране хлабината и първоначално гресиране лагерите на роторно колело и монтаж на всички елементи. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен протокол.

4.4.3.2. Ремонт на външен и вътрешен лагери на роторно колело – дейността включва възстановяване на дефектирали елементи (капаци, втулки и др.), ремонт лабиринт на лагер към роторно колело, подмяна на лагери, втулки и уплътнения при необходимост, ремонт на грес-инсталация и гресиране.

4.4.3.3. Подмяна предпазни брони на бърбека на роторно колело – включва ревизия състоянието на предпазните брони на бърбека, демонтаж на негодните или дефектирали предпазни брони, изрязване и подготовка на нови брони, монтаж на новите брони, заваряване и укрепване.

4.4.3.4. Ремонт конуса на роторно колело – включва ревизия на състоянието на конуса на роторно колело, демонтаж на износени и негодни брони, подмяна на кородирала ламарина под броните, изрязване и подготовка на нови брони, напасване и заваряване на новите брони, укрепване и презаваряване на стари брони.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 21 от 61 Sheet of</p>

4.4.3.5. Ремонт кофи на роторно колело – включва ревизия на състоянието на кофите, последователен демонтаж на кофите от роторното колело, изправяне, презаваряване, наваряване, подмяна на челни брони и ламарина и др. дейности по нейното възстановяване, обратен монтаж на кофите на роторното колело.

4.4.3.6. Ремонт шарнирни окачвания на кофите на роторно колело – изисква демонтаж на шарнирите, преработка на отворите на шарнирните опори - разпробиване, изработване и заваряване на втулки или изрязване на старите елементи на шарнирната опора и изработка на нови опори, заваряване и укрепване, изработване и подмяна на негодни шарнири.

4.4.3.7. Ремонт гумен балон на роторно колело – изисква демонтаж на гумения балон, демонтаж на шините, изрязване на нови шини и гумени платна, разпробиване на шините и гумата, подмяна на скрепителните елементи и сглобяване на всички детайли, ремонт на вентил, монтаж на гумения балон на пресипния възел на роторно колело към реверсивна лента.

4.4.3.8. Подмяна уплътнения на пресипен възел на роторно колело към реверсивна лента - включва демонтаж на старите износени пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачващи елементи, притискащи шини и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика).

4.4.3.9. Подмяна на кородирала и деформирана ламарина на пресипен възел на роторно колело към реверсивна лента и укрепване - включва демонтаж (изрязване) на участъка негодна ламарина, изрязване на нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на мястото на стария участък, заваряване и укрепване.

4.5.1. Ревизия на реверсивен транспортър – включва проверка състоянието на носеща конструкция, гумено-транспортна лента, гирлянди, буферни устройства, барабани, чистачни устройства, натегателни устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли, кабина за управление. Дейността включва също регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капаците на всички барабани, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини, затваряне на капаците и гресиране на всички лагери при условие, че не се констатират нередности. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

4.5.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 600$ (гирляндни) на реверсивен транспортър - включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

4.5.2.2. Подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на реверсивен транспортър - включва дейности по възстановяване (наваряване, зачистване, пробиване, презаваряване и др.), извършвани на място без да се демонтират обеците, както и дейности по подмяна на негодните елементи (отрязване, монтаж на нови обеци и куки, заваряване и др.).

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 22 от 61 Sheet of</p>

4.5.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 194 \times 315$ (гирляндни, с гумени пръстени) на реверсивен транспортър - включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

4.5.2.4. Ремонт буферни устройства на реверсивен транспортър – включва демонтаж на буферното устройство, разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на резби, изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на пружини и скрепителни елементи, сглобяване и обратен монтаж.

4.5.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 2000$ на реверсивен транспортър - включва демонтаж на ролките от транспортъра, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти, както и подходяща техника (автовишка).

4.5.2.6. Подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната лента на реверсивен транспортър - включва дейности по подмяната на негодните гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Тяхното възстановяване включва наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се демонтират гребените.

4.5.2.7. Ремонт странични канати на реверсивен транспортър – включва демонтаж на старите канати, подмяна на кородирала ламарина, подмяна на носещи и укрепващи профили, заваряване и укрепване, монтаж на ремонтираните странични канати. При наличие на липсващи канати се снемат необходимите размери и се изработват нови.

4.5.2.8. Ремонт центриращи гирлянди и ролконосачи на реверсивен транспортър – включва демонтаж на центриращия гирляндр/ролконосач, демонтаж на елементите му, подмяна на съединителни звена, възстановяване на опъвателните винтове, ремонт на носещата конструкция, ремонт леглата на ролките, заваряване и укрепване, монтаж на всички елементи в обратен ред.

4.5.3. Ремонт барабани на реверсивен транспортър – изисква се барабанът да бъде демонтиран и изваден от транспортъра, като първо се освободи гумено-транспортната лента, след това се пристъпва към разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини (или възстановяване посредством втулка), пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, ремонт на лагерните

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 23 от 61 Sheet of</p>

тела, изработване и подмяна на дефектирани елементи, сглобяване, балансиране, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите.

4.5.4. Ремонт чистачни устройства на реверсивен транспортър - включва демонтаж на чистачното устройство, демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирани чистещи елементи, тампони, планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортъра и регулиране на положението му спрямо лентата (барабана).

4.5.5.1. Ревизия задвижваща станция на реверсивен транспортър – включва демонтаж на капаци и проверка състоянието на всички елементи на задвижващата станция – задвижващ редуктор, задвижващ барабан, еластичен съединител, рама с кръстоглав и конструкция. Необходимо е да се източи старото масло на редуктора, да се направи проверка на състоянието на повърхнини, зъбни колела и лагери, уплътнения, измерят диаметри, хлабини, разстояния, провери състоянието на маслената система – тръбопроводи, колектори, филтри, зъбна маслена помпа и др. Към дейността се включва също демонтаж капаци на лагерните тела на задвижващия барабан, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите, измерване и корекция при необходимост на лагерните хлабини, първоначално гресиране и затваряне на капаци при условие, че не се констатира нередности, монтаж на всички демонтирани елементи, проверка закрепването към рамата и притягане, проверка закрепването на редуктора към задвижващия барабан и притягане на цапфата. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

4.5.5.2. Ремонт задвижващ редуктор на реверсивен транспортър – включва укрепване на рамата, демонтаж на редуктора от задвижващия барабан и сваляне от багера, демонтаж валове на редуктора, демонтаж и възстановяване на дефектираните елементи, подмяна на зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения, възстановяване на дефектирани или изработване на нови капаци, втулки и др. елементи, ремонт на маслената система, обратен монтаж на всички демонтирани елементи и регулиране на зъбни предавки, вдигане и обратен монтаж на редуктора към задвижващия барабан, проверка и ремонт на закрепването на редуктора към задвижващия барабан. При констатиране на непоправими дефекти и неизправности по корпуса на редуктора, то се пристъпва към подмяна на целия редуктор, включваща получаване и транспортиране на нов редуктор, монтаж и закрепване към вала на барабана и рамата.

4.5.5.3. Подмяна масло на задвижващ редуктор на реверсивен транспортър – извършва се след приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на картера.

4.5.5.4. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на реверсивен транспортър – включва възстановяване на дефектирани елементи, повърхнини и размери чрез наваряване, втулки или др. начини, подмяна на тампони, пристъргване, разстъргване на вътрешни отвори, направа на шпонков канал, изработване на нови шпонки, възстановяване на резби, канали, ремонт на спирачна шайба.

4.5.5.5. Ремонт задвижващ барабан на реверсивен транспортър – включва укрепване на рамата, демонтаж на задвижващия редуктор, освобождаване на гумено-транспортната лента, демонтаж и изваждане на задвижващия барабан от лентата, демонтаж на лагери, лагерни тела и капаци, подмяна на лагери и уплътнения, ремонт на лагерни тела, изработване (възстановяване) на негодни детайли - капаци, втулки, скрепителни и др. елементи, ремонтни дейности по възстановяване първоначалното състояние на износени, повредени и негодни повърхнини, стъпала, канали и отвори на вала, размери и сглобки, ремонтни дейности

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 24 от 61 Sheet of</p>

по дъна и мантел, както и по възстановяване футеровката на барабана. Следва обратен монтаж и вкарване на барабана в лентата и закрепване, монтаж на задвижващия редуктор, проверка състоянието и при необходимост ремонт на закрепващото устройство (цапфа) и притягане на редуктора към барабана. Накрая лагерните кутии се запълват с грес с помощта на грес-помпа.

4.5.5.6. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на реверсивен транспортър – включва нагряване, раздвижване, смазване, при необходимост демонтаж, възстановяване на износени повърхнини и елементи, уточняване на размери и сглобки, гресиране и обратен монтаж.

4.5.6. Ремонт натегателни устройства на реверсивен транспортър - включва демонтаж на червячен редуктор с гайка и винт, разглобяване на редуктора, възстановяване на износени повърхнини, подмяна на негодни лагери, зъбни предавки, винтове, изработване и подмяна на дефектирали елементи (капачки, дистанционни втулки и др.), сглобяване на редуктора с винта, гресиране на винта, монтаж на защитни маншони и кожуси, монтаж на редуктора, подмяна масло, ремонт на направляващи устройства.

4.5.7. Преработка вулканизация на гуменото платно на реверсивен транспортър - включва подготовка (освобождаване на лентата, застопоряване, подготовка на мястото за залепване), разлепване на вулканизацията, изцепване на стъпките за залепване, нанасяне на лепило, залепване, ролкуване, полагане на защитни лепенки от двете страни на вулканизацията, демонтаж на всички приспособления, опъване на лентата.

4.5.8. Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър - включва демонтаж (изрязване) на участъка негодна ламарина, изрязване на нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на мястото на стария участък, а също и отрязване на заготовки с определени размери и конфигурация и монтаж съгласно изискванията на Възложителя.

4.5.9. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър - включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на ъглови, “П”, “Т” и двойно “Т”-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени.

4.5.10. Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър - включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти старата заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща технология и след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.).

4.5.11. Подмяна гумени уплътнения и пердета на пресипни възли и разтоварващи улеи на реверсивен транспортър - включва демонтаж на старите износени пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачващи елементи, притискащи шини и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика).

4.6.1. Окачване на аварийни въжета с цел застопоряване на роторна стрела към кулата - включва извеждане на крайни изключватели за горно положение на роторна стрела, навиване на въжето и събиране стрелата на роторното колело към мачтата, закачане на аварийните въжета, отпускане на въжето.

4.6.2. Ревизия на подемен механизъм – включва източване маслото на редуктора, демонтаж на предпазители и капаци и основно почистване на задвижващия редуктор, проверка състоянието и измерване

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 25 от 61 Sheet of</p>

на хлабини на лагери и зъбни предавки, ревизия на съединител, ел.-хидравлични спирачки, въжени барабан, въже, полиспасти, конструкция. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

4.6.3. Ремонт редуктор на подемен механизъм - включва демонтаж на предпазители, демонтаж на ел. двигател, съединител, ел.-хидравлични спирачки, въжени барабани, демонтаж на маслена система, демонтаж на капаци, демонтаж на валове, зъбни колела и лагери, дефектоскопия на I-ви вал, подмяна на уплътнители и лагери, възстановяване (или изработване на нови) и подмяна на валове, зъбни колела, скрепителни елементи и др., монтаж на капаци, ремонт и монтаж на маслена система, ремонт и монтаж на предпазители.

4.6.4. Подмяна масло на редуктор на подемен механизъм - извършва се след приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на картера.

4.6.5. Ремонт съединител на подемен механизъм – включва демонтаж на двата полусъединителя, възстановяване или изработване на нови и подмяна на дефектирани елементи, възстановяване на сглобки и присъединителни повърхнини и размери, изработване и подмяна на палци и тампони, монтаж на полусъединителите към редуктора и ел. двигателя.

4.6.6. Ремонт ел.-хидравлични спирачки на подемен механизъм – включва демонтаж, разглобяване, възстановяване или изработка и монтаж на дефектирани шпилки, челюсти, шарнири и др. елементи, възстановяване на спирачна шайба, подмяна на феродо на челюсти, доливане на масло на ел.-хидравличната спирачка, монтаж на спирачката, регулиране на разстоянието между челюсти и спирачната шайба, ремонт или изработка и монтаж на предпазители.

4.6.7. Ремонт въжен барабан на подемен механизъм – включва демонтаж при необходимост, възстановяване на повърхнини, сглобки и размери, подмяна на лагер, ремонт на лагерно тяло, монтаж на въжения барабан на място, проверка и ремонт закрепването на въжето и на барабана към редуктора, възстановяване на дефектирани елементи.

4.6.8. Ремонт полиспасти на подемен механизъм – включва освобождаване на полиспаста от въжето, демонтаж, ремонт (възстановяване или изработване и подмяна на негодни елементи, подмяна лагери, ролки), обратен монтаж на полиспаста и вкарване на въжето.

4.6.9. Почистване и гресиране въже и полиспасти на подемен механизъм (при необходимост подмяна на въжето) – включва цялостно гресиране на въжето и лагерите на полиспастите на подемния механизъм. При необходимост от подмяна на въжето се извършват следните операции: освобождаване на единия край на въжето от въжения барабан, захващане на новото въже за старото, последователно изкарване на старото и вкарване на новото въже, закрепване въжето на въжения барабан след окончателното вкарване на новото въже и след осигуряване на необходимия минимален брой навивки на барабана.

4.6.10. Ремонт предпазители на подемен механизъм – изисква се възстановяване на деформирани и кородирали участъци чрез изправяне (подмяна) на профили, презаваряване, подмяна ламарина, ремонт на ревизионни люкове, изработване и подмяна на панти, ключалки и др.

4.6.11. Откачане на аварийни въжета и освобождаване на роторна стрела – включва навиване на въжето с цел осигуряване на аванс за откачане на аварийните въжета, откачане на аварийните въжета, освобождаване на роторна стрела и връщане в нормално работно положение, въвеждане на крайни изключватели за горно положение на роторна стрела в нормална работа.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 26 от 61 Sheet of</p>

5.1. Ревизия на междинен транспортър – включва проверка състоянието на носеща конструкция, малък аксиален лагер, гумено-транспортна лента, гирлянди, буферни устройства, барабани, чистачни устройства, натегателни устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли. Дейността включва също регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капаците на обръщателен барабан, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини, първоначално гресиране и затваряне на капаците и гресиране при условие, че не се констатират нередности. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

5.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 600$ (гирляндни) на междинен транспортър - включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантила). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантила, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

5.2.2. Подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на междинен транспортър - включва дейности по възстановяване (наваряване, зачистване, пробиване, презаваряване и др.), извършвани на място без да се демонтират обеците, както и дейности по подмяна на негодните елементи (отрязване, монтаж на нови обеци и куки, заваряване и др.).

5.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 194 \times 315$ (гирляндни, с гумени пръстени) на междинен транспортър - включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантила). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантила, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

5.2.4. Ремонт буферни устройства на междинен транспортър – включва демонтаж на буферното устройство, разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на резби, изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на пружини и скрепителни елементи, сглобяване и обратен монтаж.

5.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 2000$ на междинен транспортър - включва демонтаж на ролката от транспортъра, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантила). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантила, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 27 от 61 Sheet of</p>

да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти, както и подходяща техника (автовишка).

5.2.6. Подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната лента на междинен транспортър - включва дейности по подмяната на негодните гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното възстановяване се има предвид наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се демонтират гребените.

5.2.7. Ремонт странични канати на междинен транспортър – включва демонтаж на старите канати, подмяна на кородирала ламарина, подмяна на носещи и укрепващи профили, заваряване и укрепване, монтаж на ремонтираните странични канати. При наличие на липсващи канати се снемат необходимите размери и се изработват нови.

5.2.8. Ремонт центриращи ролконосачи на междинен транспортър – включва демонтаж на центриращия ролконосач, демонтаж на елементите му, ремонт на носещата конструкция, ремонт леглата на ролките, заваряване и укрепване, ремонт на ролките, монтаж на всички елементи в обратен ред.

5.3. Ремонт обръщателен барабан на междинен транспортър – изисква се барабанът да бъде демонтиран и изваден от транспортъра, като първо се освободи гумено-транспортната лента, след това се пристъпва към разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, изработване и подмяна на дефектирали елементи, сглобяване, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите.

5.4. Ремонт чистачни устройства на междинен транспортър - включва демонтаж на чистачното устройство, демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, тампони, планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортъра и регулиране на положението му спрямо лентата (барабана).

5.5.1. Ревизия задвижваща станция на междинен транспортър - включва проверка състоянието на всички елементи на задвижващата станция – задвижващ редуктор, задвижващ барабан, еластичен съединител, рама с кръстоглав, като за целта е необходимо източване старото масло на редуктора, демонтаж на капациите, основно почистване и промиване на редуктора, проверка състоянието на повърхнини, зъбни колела и лагери, уплътнения, измерване на диаметри, хлабини, разстояния, оглед състоянието на маслената система – тръбопроводи, колектори, филтри, зъбна маслена помпа и др. Към дейността се включва също демонтаж капациите на лагерните тела на задвижващия барабан, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите, измерване и корекция при необходимост на лагерните хлабини, първоначално гресиране и затваряне на капациите при условие, че не се констатират нередности, монтаж на всички демонтирани елементи, проверка закрепването към рамата и притягане, проверка закрепването на редуктора към задвижващия барабан и притягане на цапфата. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

5.5.2. Ремонт задвижващ редуктор на междинен транспортър - включва укрепване на рамата, демонтаж на редуктора от барабана и сваляне от багера, демонтаж на валовете на редуктора, демонтаж и възстановяване на дефектиралите елементи, подмяна на зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения, възстановяване на дефектирали или изработване на нови капаци, втулки и др. елементи, ремонт на

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 28 от 61 Sheet of</p>

маслената система, обратен монтаж на всички демонтирани елементи и регулиране на зъбни предавки, вдигане и монтаж на редуктора към задвижващия барабан, проверка и ремонт на закрепването на редуктора към задвижващия барабан. При констатиране на непоправими дефекти и неизправности по корпуса на редуктора, то се пристъпва към подмяна на целия редуктор, включваща получаване и транспортиране на нов редуктор, монтаж и закрепване към вала на барабана и рамата.

5.5.3. Подмяна масло на задвижващ редуктор на междинен транспортър – извършва се след приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на картера.

5.5.4. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на междинен транспортър – включва възстановяване на дефектирани елементи, повърхнини и размери чрез наваряване, втулки или др. начини, подмяна на негодни тампони, пристъргване, разстъргване на вътрешни отвори, направа на шпонков канал, изработване на нови шпонки, възстановяване на резби, канали, ремонт на спирачна шайба.

5.5.5. Ремонт задвижващ барабан на междинен транспортър – включва укрепване на рамата, демонтаж на задвижващия редуктор, освобождаване на гумено-транспортната лента, демонтаж и изваждане на задвижващия барабан от лентата, демонтаж на лагери, лагерни тела и капаци, подмяна на лагери и уплътнения, ремонт на лагерни тела, изработване на нови или възстановяване на негодни детайли - капаци, втулки, скрепителни и др. елементи, размери и сглобки, ремонтни дейности по дъна и мантел, канали и отвори на вала, както и по възстановяване футеровката на барабана. Следва обратен монтаж, подготовка на мястото за монтаж (при необходимост се извършват ремонтни дейности по конструкцията), вкарване на барабана в лентата и закрепване, монтаж на задвижващия редуктор, проверка състоянието и ремонт на закрепващото устройство (цапфа). Накрая лагерните кутии се запълват с грес с помощта на грес-помпа.

5.5.6. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на междинен транспортър – включва нагриване, раздвижване, смазване, при необходимост демонтаж, възстановяване на износени повърхнини и елементи, уточняване на размери и сглобки, гресиране и обратен монтаж.

5.6. Ремонт натегателни устройства на междинен транспортър - включва демонтаж и разглобяване на редуктора, възстановяване на износени повърхнини, подмяна на негодни лагери, зъбни предавки, изработване и подмяна на дефектирани елементи (капачки, дистанционни втулки и др.), сглобяване на редуктора, ремонтни дейности по винта и външната зъбна предавка, гресиране на винта, монтаж на защитни маншони, монтаж на редуктора, подмяна масло, ремонт на направляващи устройства.

5.7. Преработка вулканизация на гуменото платно на междинен транспортър - включва подготовка (освобождаване на лентата, застопоряване, подготовка на мястото за залепване), разлепване на вулканизацията, изцепване на стъпките за залепване, нанасяне на лепило, залепване, ролкуване, полагане на защитни лепенки от двете страни на вулканизацията, демонтаж на всички приспособления, опъване на лентата.

5.8. Ремонт малък аксиален лагер (окачване на междинен транспортър) – включва притягане на свързващите шпилки на малкия лагер, укрепване конструкцията на окачването на междинна лента, демонтаж (при необходимост) на двете половини на малък аксиален лагер, почистване, възстановяване на негодни елементи, подмяна на сачми, сглобяване на лагера, ремонт на грес-инсталация.

5.9. Ремонт ходови колела на междинен транспортър – включва повдигане с приспособление на опората, демонтаж на планки, гривни и маншони, изваждане на шарнира и ходовото колело, ремонт на ходовото колело (съгласно т. 2.20.), изработване и подмяна на нови планки, гривни, подмяна на маншони и

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 29 от 61 Sheet of</p>

дистанционни втулки, пренарязване на резбите, предварително гресиране и монтаж на колелото, окончателно гресиране.

5.10. Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър - включва демонтаж (изрязване) на участъка негодна ламарина, изрязване на нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на мястото на стария участък, а също и отрязване на заготовки с определени размери и конфигурация и монтаж съгласно изискванията на Възложителя.

5.11. Подмяна кородирани и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър – включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на ъглови, “П”, “Т” и двойно “Т”-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени.

5.12. Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър - включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти старата заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща технология и след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.).

5.13. Ремонт на отражателна плоча на междинен транспортър – включва ремонт на шарнирно окачване на отражателната плоча (отбойната дъска), подмяна на шарнири и носещи планки, ремонт на винтово устройство за регулиране наклона на отбойната дъска (раздвижване, подмяна дефектирани елементи, гресиране), подмяна на завеса от гумено-транспортна лента, подмяна ламарина, ребра и профили по конструкцията, заваряване и укрепване.

5.14. Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли и разтоварващи улеи на междинен транспортър - включва демонтаж на старите пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачващи елементи, притискащи шини и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика).

6.1. Ревизия на приемна количка – включва проверка състоянието на носеща конструкция, гирлянди, буферни устройства, барабани, чистачни устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли. Дейността включва също регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капациите на разтоварващ и обръщателен барабани, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини, затваряне на капациите и гресиране при условие, че не се констатира нередности. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

6.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 600$ (гирляндни) на приемна количка – включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

6.2.2. Подмяна (възстановяване) на износени куки и обеци за окачване на гирляндите на приемна количка - включва дейности по възстановяване (наваряване, зачистване, пробиване, презаваряване и др.),

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 30 от 61 Sheet of</p>

извършвани на място без да се демонтират обеците, както и дейности по подмяна на негодните елементи (отрязване, монтаж на нови обеци и куки, заваряване и др.).

6.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 250 \times 600$ (гирляндни, с гумени пръстени) на приемна количка – включва демонтаж на гирляндите от транспортъра, разглобяване на гирляндите, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

6.2.4. Ремонт буферни устройства на приемна количка – включва демонтаж на буферното устройство, разглобяване, ремонт или изработване и подмяна на негодни елементи, възстановяване на резби, изработване на нови обтегачи при необходимост, подмяна на пружини и скрепителни елементи, сглобяване и обратен монтаж.

6.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки $\varnothing 159 \times 2000$ на приемна количка – включва демонтаж на ролката от транспортъра, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

6.2.6. Подмяна (възстановяване) носещи гребени на долния клон на гумено-транспортната лента на приемна количка - включва дейности по подмяната на негодните гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното възстановяване се има предвид наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се демонтират гребените.

6.3. Ремонт задвижване на приемна количка – включва демонтаж, ремонт и монтаж на задвижващи мотор-редуктори, почистване и ремонт на зъбни гребени и зъбни колела, подмяна на маслото, възстановяване на буфери, гресиране.

6.4. Ремонт ходови колела на приемна количка – включва повдигане с приспособление на опората, демонтаж на планки, гривни и маншони, изваждане на шарнира и ходовото колело, ремонт на ходовото колело (съгласно т. 2.20.), изработване и подмяна на нови планки, гривни, подмяна на маншони и дистанционни втулки, пренарязване на резбите, предварително гресиране и монтаж на колелото, окончателно гресиране.

6.5. Ремонт чистачни устройства на приемна количка – включва демонтаж на чистачното устройство, демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, тампони, планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 31 от 61 Sheet of</p>

елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортъра и регулиране на положението му спрямо лентата (барабана).

6.6. Ремонт барабан на приемна количка – изисква се барабанът да бъде демонтиран и изваден от транспортъра, като първо се освободи гумено-транспортната лента, след това се пристъпва към разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, изработване и подмяна на дефектирали елементи, сглобяване, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите.

6.7. Ремонт отражателна плоча на приемна количка – включва ремонт на шарнирно окачване на отражателната плоча (отбойната дъска), подмяна на шарнири и носещи планки, ремонт на винтово устройство за регулиране наклона на отбойната дъска (раздвижване, подмяна дефектирали елементи, гресиране), подмяна на завеса от гумено-транспортна лента, подмяна ламарина, ребра и профили по конструкцията, заваряване и укрепване.

6.8. Подмяна кородирала и деформирана ламарина на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка - включва демонтаж (изрязване) на участъка негодна ламарина, изрязване на нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на мястото на стария участък, а също и отрязване на заготовки с определени размери и конфигурация и монтаж съгласно изискванията на Възложителя.

6.9. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка – включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на ъгли, “П”, “Т” и двойно “Т”-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени.

6.10. Заваряване и укрепване конструкцията на пресипни възли и разтоварващи улеи на приемна количка - включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти старата заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща технология и след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.).

6.11. Подмяна гумени уплътнения на пресипни възли на приемна количка - включва демонтаж на старите пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачалки, притискащи шини и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика).

7.1. Ревизия на кабелен барабан – включва оглед състоянието на конструкция и всички елементи, измерване на хлабини, разстояния и характерни размери, ревизия на кабелни редач и водач. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

7.2. Ремонт задвижващ редуктор на кабелен барабан - включва демонтаж на ел. двигател, демонтаж на полусъединители, източване на маслото, разглобяване на редуктора, подмяна при необходимост на лагери, уплътнения, червяк, зъбни колела, възстановяване на износени повърхнини и детайли, ремонт на опори (пети), изработване на нови капачки, дистанционни втулки и др. необходими елементи, сглобяване на редуктора, наливане на ново масло, обратен монтаж на всички демонтирани елементи, изработване и подмяна на палци и центровка на полусъединителите. Към дейността се включва също и ремонт и регулиране на механизма за управление на кабелен барабан – ремонтът включва подмяна при необходимост на пружинен блок, подмяна на дефектирали шпилки, планки и др., а регулирането се

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 32 от 61 Sheet of</p>

извършва съвместно с представители на Ел. и КИП поддръжка и изисква синхронизиране и настройка действието на механизма в зависимост от положението на кабела.

7.3. Ремонт кабелен редач на кабелен барабан – включва ремонт и възстановяване на повреди по конструкцията, ремонт на верижни предавки (верига, верижни зъбни колела), възстановяване на дефектирани елементи и гресиране.

7.4. Ремонт ролки на кабелен водач на кабелен барабан – включва демонтаж на ролките, разглобяване, ремонт на носещи и направляващи ролки, възстановяване или изработване и подмяна на износени елементи по ролките и кабелния водач, подмяна лагери и тарелки на ролки, гресиране, сглобяване и монтаж на ролките на кабелния водач.

7.5. Ремонт конструкцията на кабелен барабан – включва проверка състоянието, възстановяване на дефектирани елементи, презаваряване и укрепване.

7.6. Ремонт заслон на кабелен барабан – включва подмяна на кородирала ламарина и профили по заслона, заваряване и укрепване.

8.1. Ревизия метална конструкция на багер КРС-В - включва проверка състоянието на обтегачи, профили, връзки, ревизия на всички шарнирни връзки – почистване, проверка състоянието на шарнири, черупки и др., основно гресиране на всички шарнирни връзки. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

8.2. Ремонт метална конструкция на багер КРС-В – пръстеновиден носач, кула, голяма и малка подвижни мачти, роторна и балансова стрели, рама и портал на междинен транспортър, рама и портал на приемна количка – включва възстановяване на деформирани и кородирали ламарини, профили, свързващи звена, заваряване, пробиване, нитоване, допълнително укрепване, възстановяване на дефектирани елементи, при необходимост възстановяване или изработване и подмяна на шарнири и черупки.

8.3. Възстановяване и обезопасяване на стълби, пътеки, площадки и парапети, изработване и монтаж на дървени противохлъзгащи елементи - включва подмяна на изкривени и негодни профили, ламарина, тръби, стъпала, закрепване, анкерирание и заваряване, боядисване. При липсващи такива – се вземат необходимите размери и се пристъпва към изработване на изцяло нови. При подмяната и изработването на новите парапети, предпазители, канати, пътеки, стълби, скари, заслони, ограждения се следват стриктно указанията и изискванията на Възложителя. Всички обходни пътеки на багера трябва да бъдат оборудвани с дървени противохлъзгащи елементи.

9.1. Ревизия на гумено-лентов транспортър 7В – включва проверка състоянието на носеща конструкция на целия транспортър, ролконосачи, всички барабани (без задвижващ), чистачни устройства, ревизия състоянието на уплътнения, канати, пресипни възли, гумено-транспортна лента. Дейността включва също регулиране положението на чистачните устройства, демонтаж капациите на всички барабани, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите и измерване на лагерните хлабини, затваряне на капациите и гресиране при условие, че не се констатират нередности. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

9.2.1. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф250х600 на ГЛТ 7В - включва демонтаж планки на ролконосачи усилен тип в приемната част на транспортъра, демонтаж на ролките от транспортъра, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 33 от 61 Sheet of</p>

лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, демонтаж и подмяна на всички негодни гумени пръстени, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

9.2.2. Ремонт на ролконосачи усилен тип (опашна част) на ГЛТ 7В – включва заваряване и подсилване на носещите греди, изработване на нови елементи и подмяна на негодните, подмяна на закрепващи планки, ремонт леглата на ролките, пренарязване на резби, подмяна на скрепителните елементи.

9.2.3. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х600 на ГЛТ 7В - включва демонтаж на гирлянди, демонтаж на ролките от гирлянда, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти. Операцията включва също нивелиране и центриране на ролковия път след монтажа на ролките.

9.2.4. Ремонт ролконосачи (центриращи и основни) на ГЛТ 7В - изисква повдигане на гумено-транспортната лента, демонтаж на ролконосача или гирлянда, ремонт леглата на ролките, заваряване и подсилване на носещите греди, изработване на нови и подмяна на закрепващи и направляващи планки, пренарязване на резби, демонтаж на подложните гуми и подмяна на скрепителните елементи, обратен монтаж, нивелиране и центриране на ролков път.

9.2.5. Демонтаж, ремонт и монтаж на ролки ф159х1800 на ГЛТ 7В - включва демонтаж на ролката от транспортъора, пълен демонтаж на всички елементи на ролката и измерване на присъединителните размери (лагерни шийки на осите и лагерни гнезда в мантела). При констатиране на превъртане на лагера в лагерното тяло към мантела, ролката се бракува, а при всички останали случаи ролката се възстановява, като се пристъпва към наваряване на лагерни и други шийки на осите, пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите и гресиране, подмяна на всички повредени уплътняващи елементи, обратен монтаж на всички демонтирани елементи. Демонтажът и монтажът трябва да се извършват със специално пригодени за целта приспособления и инструменти.

9.2.6. Подмяна (възстановяване) на дефектирани гребени на ГЛТ 7В - включва дейности по подмяната на негодните гребени, като отрязване на старите, зачистване и монтаж на новите елементи. Когато има възможност за тяхното възстановяване се има предвид наваряване, зачистване, преработката на канали, презаваряване и др. дейности, извършвани на място без да се демонтират гребените.

9.3. Ремонт барабани на ГЛТ 7В – изисква се барабанът да бъде демонтиран и изваден от транспортъора, като първо се освободи гумено-транспортната лента, след това се пристъпва към разглобяване на всички елементи, наваряване на износените повърхнини (или възстановяване посредством втулка), пристъргване и уточняване на всички размери и сглобки, подмяна на лагерите, ремонт на лагерните тела, изработване и подмяна на дефектирани елементи, сглобяване, обратно вкарване в лентата, монтаж на място и центроване, гресиране на лагерите.

9.4.1. Ревизия задвижваща станция на ГЛТ 7В – включва демонтаж на капацити и проверка състоянието на всички елементи на задвижващата станция – задвижващ редуктор, задвижващ барабан, еластичен съединител, рама с кръстоглав и конструкция. Необходимо е да се източи старото масло на редуктора, да се

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 34 от 61 Sheet of</p>

направи проверка на състоянието на повърхнини, зъбни колела и лагери, уплътнения, измерят диаметри, хлабини, разстояния, провери състоянието на маслената система – тръбопроводи, колектори, филтри, зъбна маслена помпа и др. Към дейността се включва също демонтаж капаците на лагерните тела на задвижващия барабан, почистване на старата грес, проверка състоянието на лагерите, измерване и корекция при необходимост на лагерните хлабини, първоначално гресирание и затваряне на капаците при условие, че не се констатират нередности, монтаж на всички демонтирани елементи, проверка закрепването към рамата и притягане, проверка закрепването на редуктора към задвижващия барабан и притягане на цапфата. Ревизията завършва с изготвяне на дефектовъчен лист.

9.4.2. Ремонт задвижващ редуктор на ГЛТ 7В – включва укрепване на рамата, демонтаж на редуктора от задвижващия барабан, демонтаж на валове, зъбни предавки, подмяна на лагери, уплътнения и зъбни предавки, възстановяване на първоначалните размери на износени, повредени и негодни елементи по конструкцията на задвижващия редуктор, като валове, капази, втулки, скрепителни и др. елементи, ремонт на маслената система, обратен монтаж на всички демонтирани елементи, монтаж на редуктора към задвижващия барабан, проверка и ремонт на закрепването на редуктора към задвижващия барабан. При констатиране на непоправими дефекти и неизправности по редуктора, то тази операция се замества с подмяна на целия редуктор, включваща укрепване на рамата, демонтаж на стария редуктор и монтаж на нов.

9.4.3. Подмяна масло на задвижващ редуктор на ГЛТ 7В - извършва се след приключване на всички ремонтни и монтажни дейности и изисква получаване на ново масло, транспортиране и наливане в редуктора до необходимото ниво на запълване на картера.

9.4.4. Ремонт еластичен съединител на задвижващ редуктор на ГЛТ 7В – включва демонтаж елементите на съединителя, възстановяване на дефектирани елементи, повърхнини и размери чрез наваряване, втулки или др. начини, изработване и подмяна на негодни тампони, пристъргване, разстъргване на вътрешни отвори, направа на шпонков канал, изработване на нови шпонки, възстановяване на резби, канали, ремонт на спирална шайба, обратен монтаж елементите на съединителя.

9.4.5. Ремонт задвижващ барабан на ГЛТ 7В – включва укрепване на рамата, демонтаж на задвижващ редуктор, демонтаж на задвижващия барабан от транспортъра, разглобяване, възстановяване на първоначалното състояние на износени, повредени и негодни повърхнини, размери и сглобки, ремонтни дейности по дъна и мантел, възстановяване футеровката на барабана, подмяна на лагери и уплътнения, ремонт на лагерни тела, изработване и подмяна на дефектирани елементи – капази, втулки, скрепителни и др. елементи, - проверка и ремонт на закрепването (цапфата) на барабана към задвижващия редуктор, първоначално гресирание на лагерите, сглобяване, монтаж на задвижващия барабан на транспортъра, монтаж на задвижващ редуктор, притягане на закрепващото устройство (цапфа) и окончателно гресирание.

9.4.6. Ремонт рама с кръстоглав на задвижваща станция на ГЛТ 7В – включва нагряване, раздвижване, смазване, при необходимост демонтаж, възстановяване на износени и деформирани профили, повърхнини и елементи, уточняване на размери и сглобки, гресирание и обратен монтаж.

9.5. Ремонт на претоварваща количка на ГЛТ 7В – включва ремонтни дейности по конструкцията на количката, демонтаж, ремонт и монтаж на ходови колела, ремонт на зъбна рейка, направляващи и ограничители, демонтаж, ремонт и монтаж на задвижващ вал, ремонт или подмяна (при невъзможно възстановяване) на задвижващи двигател-редуктори, зъбни колела и зъбни гребени, подмяна маслото на задвижващите двигател-редуктори и цялостно гресирание.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 35 от 61 Sheet of</p>

9.6. Ремонт отражателна плоча на пресипен възел ГЛТ 7В-8АБ – включва ремонт на шарнирно окачване на отражателната плоча (отбойната дъска), подмяна на шарнири и носещи планки, подмяна на завеса от гумено-транспортна лента, подмяна ламарина, ребра и профили по конструкцията, заваряване и укрепване.

9.7. Ремонт чистачни устройства на ГЛТ 7В – включва демонтаж на чистачното устройство, демонтаж на съставящите го детайли, подмяна на износени и дефектирали чистещи елементи, тампони, планки, елементи по окачването, ремонт носеща греда, изработване на нови планки за ножовите чистачи, пробиване, подмяна на скрепителни елементи, заваряване и укрепване, обратен монтаж на всички елементи и регулиране на положението им, монтаж на чистачното устройство на транспортъра и регулиране на положението му спрямо лентата (барабана).

9.8. Преработка вулканизации по гумено-транспортната лента на ГЛТ 7В - включва подготовка (освобождаване на лентата, застопоряване, подготовка на мястото за залепване), разлепване на вулканизацията, изцепване на стъпките за залепване, зачистване, нанасяне на лепило, залепване, ролкуване, полагане на защитни лепенки от двете страни на вулканизацията, демонтаж на всички приспособления, опъване на лентата.

9.9. Подмяна кородирала и деформирана ламарина по пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7В - включва демонтаж (изрязване) на участъка негодна ламарина, изрязване на нова ламарина с точните размери и подходяща дебелина, монтаж, припасване и прихващане на новата ламарина на мястото на стария участък, а също и отрязване на заготовки с определени размери и конфигурация и монтаж съгласно изискванията на Възложителя.

9.10. Подмяна кородирали и деформирани профили на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7В – включва демонтаж на старите, отрязване на нови, монтаж и заваряване на ъгли, “П”, “Т” и двойно “Т”-образни профили, тръби, пръти с кръгло сечение, четири- и шестостени.

9.11. Заваряване и укрепване на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки, канати и конструкция на ГЛТ 7В - включва презаваряване на спукани заваръчни шевове, като предварително се изчисти старата заварка, заваряване на листов, ъглов материал и тръби с подходящи електроди, по подходяща технология и след подходяща подготовка на краищата (почистване, скосяване, обезмасляване и др.).

9.12. Изработване и подмяна вътрешни и външни уплътнения от гума на пресипни възли, разтоварващи улеи, капсуловки и канати на ГЛТ 7В - включва демонтаж на старите пердета и уплътнения, изрязване на нови от гумено-транспортна лента с подходяща дебелина, пробиване на отвори за захващане (окачване), монтаж на пердетата и уплътненията и укрепване, като се възстановят липсващите скоби, окачалки, притискащи шини и др., подрязване до необходимата дължина съобразно указанията на Възложителя (Собственика).

10. Окончателно гресиране на всички точки на багер КРС-В и транспортър 7В – изисква се окончателно гресиране с помощта на грес-помпа на всички точки на багер КРС-В и транспортър 7В.

12. Работа, невключена в горните точки – включва всички дейности по механичната част на багера под формата на продължителност в човекочасове и специфичност на работата, отнасяща се до операции, невключени в обема от дейности.

През периода на ремонта следва да се извърши подробен оглед, смяна и възстановяване на всички деформирани и негодни детайли по багер КРС-В и транспортър 7В.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 36 от 61 Sheet of</p>

Преди стартиране на дейностите по основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В се изготвят програма/график за количеството, последователността и продължителността на работите (MS Project), които да обхващат в пълен обем всички дейности, подsigуряващи надеждното и качествено протичане на ремонта. Преди започване на дейностите по възстановяване на старите и изработката на нови детайли е необходимо също да се уточнят всички особености и детайли, свързани с конструкторската документация, технологията на обработка, уточняване на размери и сглобки и др., в съгласие и до пълното удовлетворяване на Възложителя.

Следва да се има предвид, че е възможно да не могат да се предоставят на Изпълнителя всички необходими чертежи и конструкторска документация, което налага допълнителни консултации с Възложителя.

По време на извършване на ремонтните дейности задължително се извършва перманентен контрол от оторизиран персонал на Възложителя /КГОб/ за качеството на операциите, спазване на предписаните технически изисквания и технологията на демонтаж и монтаж, както и влаганите резервни части, съгласувано с Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да извършва всяка една дейност от техническата спецификация качествено и прецизно до пълното удовлетворяване на Възложителя.

Всички извършени ревизии трябва да завършват с издаването и подписването от страна на Изпълнител и Възложител на протоколи, удостоверяващи състоянието на отделните елементи след извършената ревизия, а също така и се попълва регистър на дейностите (дефектовка) по основния ремонт на багер КРС-В. Същото се отнася и за случаите на извършени ремонти по съоръженията.

Необходимостта от подмяна, както и възможността и начина за възстановяване на някои детайли и съоръжения, посочени в обема от дейности и подробно разяснени в описанието на всяка дейност, се определя от Възложителя.

3.3. Материали и резервни части.

Доставката на материали и резервни части, необходими за изпълнение на дейностите по основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В, описани в настоящата техническа спецификация, е задължение на Възложителя. Всички влагани материали и резервни части трябва да отговарят на техническите изисквания в документацията. Влагането на нови материали и резервни части трябва да бъде придружено с необходимата обосновка, изпитания и гаранция.

Всички въртящи механизми трябва да бъдат балансирани. Лагерите, които ще се монтират на задвижващите и помощните барабани, трябва да са нови, с достатъчна надеждност и дълготрайност, гарантиращи безаварийна работа на съоръженията за продължителен период от време. От съществено значение се явява прецизния монтаж на всички лагери, който следва да се извършва с помощта на индукционен нагревател или други помощни средства.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 37 от 61 Sheet of

4. Техническо описание.

4.1. Технически характеристики на багер КРС.

1. Маса	- 656 000 кг
2. Производителност:	
- при насипване	- 4300 м ³ /h
- при изземване	- 4300 м ³ /h
3. Плътност на насипване	- 0,75 t/м ³
4. Максимална дължина	- 107 м
5. Максимална височина	- 26,2 м
6. Максимална ширина	- 13 м
7. Максимална височина на насипване	- 13 м
8. Скорост на движение по релсите	- 3÷12 м/мин
9. Скорост на подема	- 3 м/мин
10. Диаметър на роторното колело	- 8860 мм
11. Брой на кофите	- 8
12. Вместимост на кофата	- 1250 л
13. Обороти на кофите	- 6,48 об/мин
14. Разстояние при изземване от средата на КРС до средата на РК	- 40 м
15. Разстояние при насипване от средата на КРС до средата на РБ	- 42 м
16. Диапазон на въртене	± 95°
17. Скорост на въртене	- 18 ÷ 36 м/мин
18. Максимална височина на насипване на склад над релсовия път	- 13 м
19. Разстояние между релсите	- 10 000 ± 20 мм
20. Профил на релсите	- № 49
21. Електрическо захранване на КРС:	
- мощност на входа	- 560 kW
- дължина на захранващия проводник	- 160 м
22. Ходов механизъм	
- общ брой колела на хода	- 40 бр.
- задвижващи	- 16 бр.
- паразитни	- 24 бр.
- механични спирачки	- 4 бр.
- общ брой задвижвания на ходови механизъм	- 8 бр.

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 38 от 61 Sheet of

23. Долен строеж /ДБЧ/

- диаметър на зъбния венец - 6192 мм
- съчмен аксиален лагер - 5500 мм
- брой на съчмите - 128 бр.
- диаметър на съчмите - 110 мм

24. Горен строеж /ГБЧ/

- ограничен диапазон на въртене /чрез изключватели/ - $\pm 55^\circ$
- скорост на движение на режещия ръб на РК - 3 м/сек
- широчина на гумената лента - 1600 мм
- тип на гумената лента - 1600 EP 1600/6+4,4+2,К
- коритообразност на горния клон на гумената лента - 35°
- скорост на гумената лента - 4,25 м/сек
- диаметър на задвижващите барабани - ϕ 1000 мм
- натегателни устройства - двустранно винтово
- скорост на повдигане на роторна стрела - 3 м/мин
- диапазон на повдигане - от -15° до $+9^\circ$
- вид на задвижване за повдигане – лебедка
с едно въже - 2бр. въжени барабани с изравняване на въжето
- брой на безопасните намотки върху барабана,
когато реверсивна стрела е $-15,1^\circ$ (крайно положение) - 3 бр.
- брой на въжените барабани - 2 бр.
- тип на въжето - M32 x 160 стандарт TGL 17555
- дължина на въжето - 335 м
- ел.двигател за въртене на ГБЧ - 2бр.х22 kW, 960 об/мин
- ел.двигател на механизма за повдигане на РС - 55 kW, 730 об/мин
- ел.двигател за задвижване на РКолело - 160 kW, 975 об/мин
- ел.двигател за задвижване на РТтранспортър - 160 kW, 985 об/мин

25. Междинен транспортър

- разстояние между задвижващ и обръщателен барабан - 30,5 м
- широчина на гумената лента - 1600 мм
- скорост на гуменото платно - 4,25 м/сек
- наклон на транспортъра - 15°
- диаметър на задвижващия барабан - ϕ 1000 мм
- ел.двигател за задвижване на МТтранспортър - 160 kW, 985 об/мин

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 39 от 61 Sheet of

4.2. Технически изисквания към основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В.

1. Изпълнението на всяка една точка от обема за основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В включва всички дейности, необходими за нейното осъществяване – транспорт, товаро-разтоварни работи, доставка на консумативи, труд, материали и резервни части, специализирани и дейности от общ характер и др.

2. Ремонтът на всички видове редуктори, барабани, спирачни устройства и др. изделия, включва демонтажни и монтажни дейности, проверка състоянието и измерване на радиални хлабини на лагери и лагерни тела, зъбни предавки, валове, уплътнения и др., възстановяване на износени шийки и повърхнини, а в случай, че възстановяването е неуспешно или невъзможно, се пристъпва към изработване и подмяна на детайла с нов или демонтаж на същия от друго съоръжение (редуктор, барабан и др.) и монтаж на мястото на негодния. По преценка на отговорника от страна на Възложителя може да бъде подменен целия възел или изделие.

3. Ремонтът на всички маслени и грес-инсталации включва подмяната на повредени, деформирани и негодни техни елементи, като колена, нипели, муфи, преходи, маркучи и др., които следва да бъдат доставени от Възложителя, както и тръби, грес- и маслопомпи. Изработването на палци за съединителите е задължение на Изпълнителя. Използуването на маркучи да се ограничи до минимум и само в местата, където използването на тръби създава значителни проблеми за осъществяване на връзката между отделните елементи на инсталацията. Огъването на тръбите за различните инсталации да става на машина за огъване, а не ръчно, за да не се деформират огъваните участъци от тръбата.

4. Ремонтът на ходовите колела включва демонтажни и монтажни дейности на балансири, шарнири и колела с приспособления и техника на Изпълнителя, като се обърне внимание на правилния демонтаж и монтаж, за да не се нанесат повреди по шарнирите и черупките. Възстановяването на старите ходови колела включва дейности като подмяна на износени елементи, наваряване по подходяща технология и с подходящи електроди (след съгласуване на техния вид с Възложителя) и пристъргване на бандажи, пристъргване, монтаж и застопоряване на втулките, подмяната на износени зъбни венци, изработване и подмяна на пас-болтове, подмяна на уплътнения от гума и ламарина и др. Всички резервни части за ходовите колела ще бъдат предоставени от Възложителя.

5. При ремонта на закотвящите устройства да бъдат подменени всички гуми и поддържащи планки на почистващите устройства на ходовия механизъм. Да бъдат също монтирани допълнителни устройства за почистване на релсата, 8 броя, представляващи метални стойки с дървени трупчета, допиращи се до релсата.

6. Ремонтът на всички по-важни изделия, като валове, оси, зъбни колела, шарнири, носещи елементи и др., да включва задължителна предварителна проверка на състоянието с помощта на ултразвуков контрол, пенетрантен тест или друг вид дефектоскопия, за да се установи действителното състояние на изделието и да се приемат адекватни действия по ремонта и възстановяването му. В случай на откриване в детайла на вътрешни пукнатини, кухини или други неприемливи състояния на структурата на материала, то се пристъпва към подмяната му с нов. Всеки един контрол да бъде приключен с протокол, в който се представят резултатите и се правят необходимите изводи за състоянието на детайла.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 40 от 61 Sheet of</p>

7. По време на ремонта на механизма за повдигане на роторна стрела да се извърши инспекция на въжето от оторизиран персонал на Възложителя, който да констатира временното му състояние и необходимостта от подмяната му. Следва да се има предвид, че подмяната на въжето е част от ремонта на целия багер и при необходимост от подмяна трябва да се извърши от Изпълнителя.

8. Изработването и подмяната на всички видове плоски тампони, необходими за ремонта на багера и транспортъра, за които няма складова наличност, да става от стара гумено-транспортна лента, предоставена от Възложителя.

9. Изработката на всеки отделен детайл включва всички дейности, необходими за неговото производство – доставка на материал, подготовка на заготовка, установяване, механична (грубо и фина) обработка, термична обработка и др.

10. При изработката на детайлите се изисква стриктно спазване на всички размери (дължини, диаметри и др.) с техните допуски. Не се допуска отклонение от формата, размерите и грапавостта извън границите, предписани в съответните чертежи и техническите изисквания в тях.

11. Влагането на материали и резервни части ще бъде контролирано от Възложителя. Не се допуска използване на материали, различни от предписаните в съответните чертежи. Допуска се някои материали да бъдат заменени от други такива с подобни механични показатели само след изрично одобрение от страна на Възложителя, като това се удостоверява с протокол за извършените промени.

12. Не се допускат надрези и преходи при стъпалата на осите и валовете без съответните закръгления, указани в чертежите. При липса на данни се прави консултация с Възложителя и се спазват неговите изисквания.

13. Лагерите, които ще се влагат, да бъдат с нормална радиална хлабина. Монтирането им да става на принципа свободен/запънат лагер, както и с помощта на предвидените за целта специализирани инструменти и приспособления (хидравлични гайки, индукционни нагреватели и др.), за да не се наруши тяхната дълготрайност. След монтирането им да бъдат запълнени с грес.

14. Всички заваръчни шевове трябва да бъдат изпълнени качествено с подходяща предхождаща подготовка на заваряваните части. Не се допускат шупли, пори, пукнатини и др. дефекти и несъвършенства по заваръчните шевове. Използуваните електроди трябва да отговорят на изискванията за образуване на качествен заваръчен шев съобразно химическия състав и механичните показатели на заваряваните части. Технологиите на заваряване, както и последващият контрол на заваръчните шевове, се оформят в протоколи и се предават на Възложителя.

15. Стандартизираните елементи трябва да отговарят на изискванията на съответните стандарти, а също и с подходящо антикорозионно покритие.

16. Демонтажът и монтажът на отделните елементи трябва да става в правилната технологична последователност, прецизно и с помощта на подходящи инструменти и приспособления, за да се сведе до минимум нанасянето на всякакви възможни повреди по тях.

17. Футероването (облицоване с гума и нарязване на канали), където е необходимо да се направи, трябва да бъде изпълнено качествено и надеждно, здраво свързано с основата, за да се гарантира добро сцепление с гумено-транспортната лента и намали до минимум приплъзването спрямо нея. Възможно е прилагане на нови технологии за нанасяне на покритието, както и нови материали и техники за осигуряване на необходимото сцепление, но само след одобрение от страна на Възложителя.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 41 от 61 Sheet of

5. Задължения, ограничения и изключения.

5.1. Изпълнител.

Изпълнителят трябва да отговаря на Българските нормативни закони и разпоредби или други наредби, които са в сила на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3”.

В случай на нарушение на закона или неспазване на наредби, Собственикът има правото да откаже на нарушителите престой на обекта, като не отговаря за възникнали от това загуби. Това право ще бъде стриктно прилагано.

Изпълнителя следва да представи и води необходимата документация, съгласно гореупоменатите наредби.

В случай, че Изпълнителят наема подизпълнители при изпълнение на работата, то следва да е ясно, че задължение на Изпълнителя е да осигури подизпълнителите да са запознати с и да отговарят на наредбите във всяко едно отношение.

След въвеждане на обекта в експлоатация, достъпа до него се осъществява съгласно системата за издаване на наряди на Собственика. За достъп на Изпълнителя до експлоатационните зони с цел изпълнение на възложените работи по договора е необходимо Собственикът да има писмено разрешение за това.

С цел запознаване с обекта и същността на работите, които ще се извършват, преди провеждане на тръжната процедура Изпълнителят прави съвместна проверка със Собственика. По време на инспекцията се уточняват всички детайли и неясноти по отношение на естеството на работата, количествата, времето за изпълнение и въпроси, свързани с опазването на околната среда и здравето и безопасността при работа, както и всичко необходимо с цел подробното запознаване и придобиване на ясна представа и ориентация на Изпълнителя с дейностите по основния ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В. Извършената проверка и разяснения завършват с подписването на декларация за извършен оглед на обекта, удостоверяваща липсата на каквито и да било неясноти и претенции от страна на Изпълнителя и като част от необходимата документация за участие в тръжната процедура.

5.1.1. Дейности.

Изпълнителят е длъжен:

5.1.1.1. Да извърши в рамките на определената първоначално продължителност на основния ремонт своевременно и качествено всички дейности, залегнали в обема, съобразно приложения обем и последователност с цел спазване на крайните срокове и безпроблемното пускане в експлоатация на багер КРС-В.

5.1.1.2. Да притежава опит по ремонта на подобни съоръжения най-малко **3 /три/ години**, придружен с необходимите референции.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 42 от 61 Sheet of

5.1.1.3. Да притежава внедрени и прилагани сертификати за управление на качеството ISO 9001, за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001, за управление на околната среда ISO 14001.

5.1.1.4. Да притежава квалифициран и обучен персонал за работа по съоръженията с необходимите квалификационна група, стаж и специализация, както и за даване на първа долекарска помощ.

5.1.1.5. Да разполага с необходимата материално - техническа база за ремонт и възстановяване на износени и дефектирали елементи на съоръженията, като: валове, оси, барабани, ролки, чистачи, редуктори, зъбни колела, ходови колела и др.

5.1.1.76. Изпълнителят е длъжен да извършва качествено и в срок всички ремонтни операции съгласно приложения обем в техническата спецификация.

5.1.1.7. Изпълнителят е длъжен да разполага на обекта с необходимите машини, инструменти и специализирани приспособления за извършване на работата – машини и инструменти за заваряване, рязане и пробиване, удължители, метални скари, крикове, повдигателна техника, сапани и колани, грес- и маслопомпи, такаламита, измервателни инструменти, ключове, клещи, скоби за демонтаж и монтаж, индуктори, транспортно-подемна техника, такелаж за извършване на товаро-разтоварни дейности и др.

5.1.1.8. Изпълнителят е длъжен да разполага на обекта с необходимите за ремонта:

- подемно-транспортна техника - автокран, челен товарач, автовиска и др.
- лични предпазни средства за работа в ТЕЦ и за работа на височина.
- скеле и стълби с височина най-малко 3 м.
- специализирани работници – оператори на металорежещи машини, ел. и газозаварчици, вулканизатори, кранисти, специалисти по ремонта на багери и др.

5.1.1.9. Изпълнителят е длъжен да осигури платформи, маслопомпи и хидравлични крикове за повдигане на балансирите, компресори и други необходими за ремонта на багера инструменти и приспособления.

5.1.1.10. Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здраве и оценка на риска (Метод Statement) преди започване на дейностите по ремонта, в които подробно се описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за безопасност и всичко необходимо за информиране Мениджъра по безопасност и Заместник-Директора по поддръжка с цел издаването на наряди за работа.

5.1.1.11. Изпълнителят се задължава:

- да спазва всички закони, правилници и вътрешни инструкции за безопасност при работа, валидни в КГОб.
- да ползува по предназначение и съобразно изискванията за безопасност, допустими товари и лимити собствени съоръжения, когато се налага използване на ел. енергия, състен въздух или друг вид енергия.
- да поддържа всички ремонтни площадки и участъци и да ги предаде след завършването на ремонта в изряден вид и в изправност.

5.1.1.12. Изпълнителят е длъжен стриктно да се придържа към обема от ремонтни операции и техническите изисквания, приложени в техническата спецификация. При възникнали несъгласия и липса на информацията относно дадено изпълнение се прави консултация с Възложителя с цел намиране на най-

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 43 от 61 Sheet of</p>

доброто решение. Във всички подобни случаи вземането на решение за вида, начина на изпълнение и други особености на производствените операции следва да бъде предхождано от съгласуване и одобрение от Възложителя.

5.1.1.13. Изпълнителят се задължава да извърши ремонта на всички видове ролки по багера и транспортъра на територията на централата с цел осъществяване на постоянен контрол от страна на Възложителя на качеството на ремонта и вложените материали и резервни части.

5.1.1.14. Изпълнителят е длъжен да разполага и да осигури на обекта необходимата транспортна и товаро-подемна техника (кран, челен повдигач/товарач и др.), свързани с подsigуряване дейностите по ремонта на съоръженията, както и за осъществяване транспорт на материали и резервни части от/до склад, а също и за транспортиране на различните видове отпадъци до определените за целта места в електроцентралата. Изпълнителят осъществява също и транспорт за собствена сметка на оборудване и хора от/до централата и на територията ѝ.

5.1.1.15. При необходимост Изпълнителят ползува машини и съоръжения, собственост на централата (като автокран, челен товарач, хидравлични багери, автовишка, телфери и кранове, транспортна техника, металорежещи- и металообработващи машини и др.), необходими за осъществяване дейностите по поддръжката, съобразно утвърдения ред и с приоритет на Възложителя.

5.1.1.16. Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно изискванията за разделно събиране (или унищожение) на всички отпадъци в резултат на производствената дейност и съобразно стандарта ISO 14001, по който централата е сертифицирана.

5.1.1.17. Изпълнителят е длъжен да следи съхранението, транспортирането и изхвърлянето на опасните, вредни и токсични вещества и отпадъци да става съгласно изискванията на съответните правилници и инструкции и на определените за целта места.

5.1.1.18. Изпълнителят е длъжен да следи складирането, употребата и отработването на всички гориво-смазочни материали да става по безопасен начин, на определените за целта места и в съответствие с изискванията на отдел „Екология”.

5.1.1.19. Изпълнителят е длъжен да складира използваните материали, суровини и резервни части на утвърдените за целта места и след подходящо консервиране.

5.1.1.20. Изпълнителят отговаря за отстраняването и транспортирането на всякакви «други отпадъчни материали» до местата и площадките за съхранение в границите на обекта, определени от Възложителя.

5.1.1.21. Изпълнителят се задължава във връзка с изпълнение на ежедневните си задължения, свързани с ремонта на съоръженията, да доставя:

- **необходимите за ремонта количества ацетилен, пропан-бутан и кислород, както и средства за тяхното транспортиране и съхранение.**

- **консумативи – почистващи средства и материали, скоби за маркучи, четки и шайби за шмиргелене, коресилин, парцали, и др.**

- **материали и резервни части, необходими за ремонта на съоръженията, чието задължение е на КГОб, но за които няма складова наличност. Заплащането става след представяне на фактура за покупка и протокол за съответствие с доплащане 10%.**

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 44 от 61 Sheet of</p>

5.1.1.22. При необходимост (когато Възложителят не може да осигури) Изпълнителят ползува собствени източници на ел. енергия (генератори) с необходимото напрежение, а също и своя собствена система за захранване със съгъстен въздух или друг вид енергия, отговарящи на нормите и изискванията за безопасност, допустими товари и лимити.

5.1.1.23. Изпълнителят се задължава да даде гаранционен срок (най-малко шест месеца) след датата на завършване на ремонта и приемане на багера и транспортъра в експлоатация, през който да осигури необходимата поддръжка и отстраняване на възникнали дефекти по багера и транспортъра.

5.1.1.24. Изпълнителят се задължава да предприеме действия по отстраняване на неизправности, аварии и неразполагемост на съоръженията за периода на гаранцията най-късно до 6 (шест) часа след получаване на известието.

5.1.1.25. Изпълнителят е длъжен да спазва Процедурата за управление на договорите, установена в централата, като ежедневно докладва, а Възложителят извършва контрол и попълва регистър на работите, включващ извършени дейности и човекочасове.

5.1.1.26. Изпълнителят е длъжен да осигури постоянен достъп на представители на Възложителя за осъществяване контрол на извършваните дейности, влаганите резервни части и материали. Следва да се има предвид, че Изпълнителят е длъжен да се съобразява с решенията на Възложителя (Собственика) относно последователността и начина на извършване на отделните ремонтни и възстановителни дейности.

5.1.1.27. При изпълнение на производствените дейности Изпълнителят е длъжен да се съобрази с всички направени забележки от страна на Възложителя и вземе необходимите мерки за отстраняването им.

5.1.1.28. При извършване на някои от дейностите по ремонта на съоръженията е възможно да възникне необходимост от изграждане на скеле. Изпълнителят е длъжен да разполага със собствено скеле и обучен персонал или да ползува услугите на специализирана фирма-подизпълнител за извършване на определените дейности.

5.1.1.29. Изпълнителят изготвя ежедневен отчет за дейността си в работен журнал, включвайки вложения труд, средства, материали и резервни части, като КГОб следи за съответствието на работите с действително извършените.

5.1.1.30. По време на работа Изпълнителят е длъжен да спазва правилата на Наредбата за техническа експлоатация на ТЕЦ, наредбата за противопожарна охрана и всички останали наредби, правилници и инструкции, валидни на територията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток 3", закона за движение по пътищата и правилника за приложението му.

5.1.1.31. Изпълнителят е длъжен да организира работния си процес и разпределението на ресурсите си гъвкаво и съгласувано с Възложителя с цел оптимизация на ремонтния процес и преодоляване на възникнали непредвидени трудности и промени в графика.

5.1.1.32. Изпълнителят носи отговорност за нанесени щети на машините, които използва и са собственост на Възложителя, вследствие на неправилна експлоатация, използване на машините не по предназначение или по вина на операторите, както и отговорност за нанесени щети на трети лица с машини, собственост на Възложителя.

5.1.1.33. Изпълнителят се задължава да предоставя цялостна техническа документация относно изменения и допълнения на технологични схеми и съоръжения.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 45 от 61 Sheet of</p>

5.1.1.34. Изпълнителят носи отговорност (чрез налагане на санкции и глоби) за всички причинени щети, некачествени ремонти и неизпълнени задължения, а също и за компенсация на КГОб съобразно клаузите, заложи в договора за възлагане.

5.1.1.35. Срок на изпълнение – в рамките на 55 календарни дни след възлагане на поръчката.

5.1.2. Работно време.

Работното време е : Дневна 8 часа.

При възникване на ситуации, нарушаващи предварително приетия график за ремонт, Изпълнителят е длъжен да вземе незабавни мерки за отстраняване на проблемите и минимално излизане от рамките на продължителност на ремонтните дейности. В такива случаи е възможно и наложително Изпълнителят да работи на смени или през празнични и почивни дни с цел спазване на графика за пускане на обекта в експлоатация.

В случай на промяна в датата на започване на работата, Изпълнителят ще бъде информиран своевременно. Промяната в датата на започване не дава на Изпълнителят право да предявява искания за заплащане на допълнителни разходи.

5.1.3. График за изпълнение.

Преди начало на работите Възложителят представя работен график, в който подробно са описани всички дейности и тяхната продължителност с цел подпомагане на Изпълнителя при вземане на решения за последователността и гъвкавото разпределение на ресурсите. Между страните ще бъде провеждана ежеседмична среща с цел мониторинг на прогреса и решаване на критични точки, които ограничават изпълнението на работите.

5.1.4. Почистване.

В изпълнение на дейностите по ремонта на съоръженията Изпълнителят се задължава ежедневно да полага достатъчно грижи за поддържане в изрядно състояние на поверените му съоръжения, райони, пътища и площадки на територията на Въглеснабдяване.

По време на изпълнение на дейностите по основния ремонт на съоръженията Изпълнителят следва да поддържа обектите чисти и подредени, да отстранява своевременно всички отпадъчни материали, които той генерира, включително излишно и излязло от употреба оборудване, както е изискано и до удовлетворението на Собственика (Възложителя). При завършване на работата обекта трябва да бъде предаден чист и подреден до удовлетворението на Собственика.

Изпълнителят следва да осигури, че всички отпадъци, генерирани в резултат на изпълнение на работите, се транспортират само чрез подходящите за целта превозни средства, отговарящи на местните наредби. Изпълнителят следва да осигури, че всички отпадъци се депонират на предварително съгласувани със Собственика места.

Изпълнителят следва да има в предвид, че всички метални отпадъци са собственост на Собственика и Изпълнителят е отговорен за тяхното незабавно отстраняване и транспортиране до определените за целта

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 46 от 61 Sheet of</p>

места в централата. Отпадъците, съдържащи метал и тези, които не съдържат метал, следва да се събират отделно.

Изпълнителят е отговорен за отстраняването и транспортирането на всякакъв друг вид отпадъци до зони, определени от Собственика в рамките на централата.

5.1.5. Съоръжения на обекта.

Изпълнителят следва да осигури битови условия на своя персонал, както и този на подизпълнителите му, при необходимост в допълнение към тези, осигурени от Собственика.

В централата има въведена охранително-пропускна система за сигурност. Собственикът издава на целия персонал, работещ на обекта, карти за достъп и изход от централата. Задължение на ръководните представители на Изпълнителя е да осигурят спазването на правилата за безопасност в централата. Изпълнителят следва да осигури поне един човек измежду своя персонал на обекта, който е обучен да оказва първа долекарска помощ, както и да осигури всички основни средства за оказване на такава по време на работните часове на обекта.

5.1.6. Кетъринг.

На обекта няма осигурени съоръжения за кетъринг. При нужда от такива за своя персонал Изпълнителят следва да ги осигури за своя собствена сметка.

5.1.7. Електрозахранване на обекта.

Изпълнителят следва да направи постъпки при необходимост за осигуряване на електрозахранване, необходимо за извършване на работите по Договора, включително осигуряване на електрическо оборудване за негова сметка.

Захранването, което е налично на обекта, е със следните характеристики: 220 V за осветление и малки мощности и 380 V за заваряване. Отпадането на тези захранвания не води до промяна в обхвата на работата.

Преди свързване към някой източник на захранване на Собственика Изпълнителят трябва да получи разрешение за това от Собственика.

Освен ако не са дадени други инструкции от страна на Собственика Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:

5.1.77.1. Всички кабели или проводници, по които може да протече напрежение към земя, надвишаващо 65 V, трябва да бъдат в непрекъснатата метална защитна обвивка и подходящо заземени.

5.1.77.2. Всички кабели и проводници, по които може да протече напрежение към земя, надвишаващо 25 V, но обикновено ненадвишаващо 65 V, трябва, освен ако те не са в

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3“</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 47 от 61 Sheet of</p>

непрекъсната метална защитна обвивка и подходящо заземени, да бъдат изолирани и обезопасени, както и да отговарят на съответните Европейски или международни стандарти.

5.1.77.3. Всички ръчни лампи трябва да бъдат предназначени за работа с 25 V напрежение, като се вземат предпазни мерки всички 25 V системи или апарати да не бъдат захранени от системата с по-високо напрежение.

5.1.77.4. Използването на преносими електрически инструменти или прибори за осветление с мощност, по-висока от 110 W, се разрешава само ако захранващите вериги имат подходяща защита към земя.

5.1.77.5. Електрически печки или радиатори с открити нагревни повърхности не трябва да се използват на обекта.

Веднага щом част от или цялата електрическа система не е необходима повече на Изпълнителя за извършване на работи по Договора, той трябва да отсѐдини и отстрани същата до удовлетворение на Собственика.

На обекта не трябва да се използва открит огън, кибрит или запалки.

5.1.8. Захранване със сгъстен въздух.

При необходимост, Изпълнителят трябва да осигури своя собствена система за захранване със сгъстен въздух.

5.1.9. Консумативи.

Осигуряването на всички консумативи, необходими за изпълнението на задълженията по Договора за основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В, е изцяло задължение на Изпълнителя. Изпълнителят следва да осигури консумативи (като почистващи средства и материали, силикон, карбофлексови шайби, четки за механизирано почистване и др.), технически газове, консумативи за инструменти и всякакъв друг вид необходимости от подобен характер, свързани с изпълнението на поетите задължения съгласно Договора за основен ремонт на съоръженията, както и да осигури готовност и сервиз на използваните ежедневно машини и приспособления. Изпълнителят е длъжен да разполага и с необходимото оборудване за извършване на товаро-разтоварните дейности, произтичащи от Договора за основен ремонт, като сапани, колани, скоби, шегели и др.

5.1.10. Безопасност.

На работниците да бъде проведен начален инструктаж, инструктаж на работното място и извънреден инструктаж във връзка с настоящата работа.

Работата трябва да се изпълнява в съответствие с Българските наредби за безопасни и здравословни условия на труд, както и тези на обекта, които уреждат общите задължения на всички участници в работния

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 48 от 61 Sheet of</p>

процес в ролята си на работодатели, подизпълнители и тези, които отговарят за помещенията, където се извършва работата.

Съществуват рискове, свързани както с обекта, така и с естеството на извършваната работа. Някои от тях са постоянни, а други периодични или могат да съществуват докато Изпълнителят или подизпълнителите извършват своята работа, както и когато обекта е в процес на пусково-наладъчни операции.

Преди започване на работа трябва да се установи местоположението на най-близкия телефон, който може да бъде използван в случай на аварийни ситуации, а всеки работник трябва да знае как да го използва, за да потърси помощ.

Преди начало на работата представител на Възложителя ще уведоми Изпълнителя за:

- Специфични рискове, свързани с опазването на околната среда.
- Рискове, свързани с други дейности, извършващи се в същия район.

При извършване на дейности от други Изпълнители е възможно възникване на опасни ситуации в следствие извършване на ремонтни дейности по едно и също време на работни места в опасна близост едно до друго. За минимизиране на риска от възникване на инциденти е необходимо провеждане на ежедневни координационни срещи на Изпълнителите и отговорните лица от страна на Собственика.

Представителят по здравословни и безопасни условия на труд на Изпълнителя отговаря за координацията с представителите по безопасност на другите Изпълнители с цел предотвратяването на рискове по време на работа, произтичащи както от самия него, така и от другите изпълнители. Той отговаря също и за своевременната оценка на тези рискове и действията, необходими за отстраняването им.

Представителите по здравословни и безопасни условия на труд на другите Изпълнители също носят отговорност за координацията на дейностите си. Затова е необходим непрекъснат диалог и взаимовръзка между представителите по здравословни и безопасни условия на труд при работа. Нарушаването на правилата за безопасност няма да се толерира.

Преди началото на каквато и да е работа Изпълнителят трябва да получи наряд за работа съгласно процедурата на Собственика.

Изпълнителят трябва да представи план за извършване на работите (метод Стейтмънт), в който се описват организацията на работа, използваните инструменти, мерките за безопасност за недопускане на наранявания и всичко необходимо за подробното информироване на Мениджъра по безопасност, както и Мениджъра по ремонт от страна на Собственика с цел издаване на наряд за работа.

Седмични координационни срещи по безопасност ще бъдат водени от Мениджъра по здравословни и безопасни условия на труд на Собственика, на които трябва да присъства представителят по безопасност от страна на Изпълнителя.

5.1.10.1. Лични предпазни средства.

Преди започване на работа предпазното оборудване и средствата за оказване на първа помощ трябва да бъдат проверени за тяхната изправност.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 49 от 61 Sheet of</p>

Изпълнителят следва да осигури всички ЛПС за извършване на работата. Когато това оборудване подлежи на задължителни инспекции, Изпълнителят трябва да има копия на доклади от извършена инспекция.

Когато съществува риск от удавяне, Изпълнителят трябва да осигури спасителни въжета, а персонала да носи необходимите ЛПС като сбруи и въжета, както и да осигури присъствието на спасителен персонал по време на извършване на работата.

Предпазно работно облекло и ЛПС като каска, очила, прахова маска, предпазни обувки трябва да се носят по всяко време на обекта.

Изпълнителят трябва да спазва по всяко време правилата за безопасност, утвърдени от Собственика, които включват, но не се ограничават само до такива, свързани с безопасността и експлоатацията.

Когато нивата на висок шум не могат да бъдат намалени при източника, е необходимо носенето на защита на слуха, т.е при нива на шума над 85 dB(A). При използването на защита на слуха носещите ги трябва да могат да бъдат предупреждавани за наличие на други опасности.

5.1.10.2. Общи правила за безопасност при използване на ръчни инструменти.

Работещите на височина поставят инструментите си в специални чанти или сандъци, за да се предотврати падането им.

Преносимите ел. инструменти трябва да са подходящи за вида на извършваната дейност, технически изправни и комплектовани съгласно инструкцията на производителя им, използвани правилно, от компетентни за вида на извършваната дейност лица и само по предназначение, а също поддържани в добро експлоатационно състояние.

Класът на изпълнение на ръчните електрически инструменти, преносимите електрически лампи и преносимите трансформатори да съответства на средата, в която се използват. Не се допуска в среда с повишена опасност за поражение от електрически ток, пожарна и взривна опасност, работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори, които не са в съответното изпълнение за работната среда.

Забранена е:

- работата с нестандартни или неизправни ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и преносими трансформатори, както и с такива, които не са преминали през периодична проверка;

- използването на неизправни или нестандартни щепселни съединения и удължители.

Ръчните електрически инструменти, преносими електрически лампи или преносими трансформатори се зачисляват на лица от персонала, които отговарят за съхраняването им.

Лицата, които работят с електрически инструменти, преносими лампи или трансформатори от клас I на защита срещу поражения от електрически ток (със зануляване, защитно изключване или защитно заземяване), трябва да притежават първа квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <hr/> <p>Страница от Sheet 50 of 61</p>

при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността от поражение от електрически ток, номиналното напрежение на използваните преносими лампи трябва да е не по-високо от:

- за среда с нормална опасност - 42 V;
- за среда с повишена и особена опасност, включително и извън помещенията - 24 V;
- в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 12 V.

Допуска се използване на защитно изолирани преносими лампи (от клас II) за номинално напрежение 220 V в среда с повишена и особена опасност, ако дължината на захранващия кабел не превишава 10 m.

В зависимост от характеристиката на работната среда по отношение на опасността за поражение от електрически ток номиналното напрежение на използваните електрически инструменти и преносими трансформатори е не по-високо от:

- за среда с нормална опасност - 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните;
- за среда с повишена и особена опасност, включително и вън от помещения- 42 V;
- в метални резервоари, котли, тунели, кладенци и други - 24 V.

Допуска се работа с ръчни електрически инструменти от клас I на защита срещу поражения от електрически ток с номинално напрежение не по-високо от 380 V в помещения с повишена и особена опасност и извън помещенията, когато се използва защитно изключване или защитно разделяне.

За електрически инструменти и преносими трансформатори от клас II на защита срещу поражения от електрически ток (защитно изолирани) номиналното напрежение може да бъде 220 V за еднофазните и 380 V за трифазните независимо от характеристиката на средата.

Преди започване на работа в пожароопасна среда с ръчни електрически инструменти или преносими трансформатори, организацията на работа се съгласува с РС ПБЗН с писмено разрешение от тези органи - акт за огневи работи.

Дължината на захранващите кабели на ръчни електрически инструменти се ограничава до 6 m. Допуска се дължина до 30 m при използване на защитно изключване. Не се разрешава дължината на изходящите кабели на трансформатори за защитно разделяне и безопасно свръхниско напрежение да превишава 30 m.

Не се допуска при работа с ръчни и преносими инструменти, лампи и трансформатори въздействия върху захранващите им кабели като: прекомерно притискане; прегъване; опъване; допиране до нагreti повърхности; подлагане на действието на химични вещества и смеси - киселини, основи, масла, бензини и др.

Забранява се работа с ръчни електрически инструменти, преносими лампи или преносими трансформатори във взривоопасна среда, ако не са в съответното взривозащитно изпълнение.

Забранява се работа с ръчни и преносими електрически инструменти вън от помещенията при валеж, освен ако са захранени с напрежение до 12 V. Забранява се също и използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност.

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 51 от 61 Sheet of

След приключване на работа или при прекъсване на електрическия ток, инструмента се изключва от захранващата мрежа.

При установяване на неизправност по време на работа, която може да създаде опасност от поражения от електрически ток, работата веднага се преустановява, изключва се захранването и се уведомява прекия ръководител. Уредът се ремонтира или бракува, като се предприемат мерки за предотвратяване на експлоатацията му, докато не се приведе в съответствие.

5.1.10.3. Общи правила за безопасност при монтаж и демонтаж на скеле

Монтажът и демонтажът на скеле се изисква с цел осигуряване на достъп за ремонт на изолацията и/или зидария, височинно оборудване и всякакви ремонтни дейности на височина по оборудването. Скелетата трябва да бъдат изградени съгласно съществуващите стандарти (БДС EN 1004, БДС EN 12810-1 и 2, БДС EN 12811-1, БДС EN 12812 и БДС EN 1298) от опитни и сертифицирани работници в присъствието на специалист (отговорник), който да е запознат изцяло с изискванията за безопасна работа на скеле и ползването му. Всички вложени материали трябва да са изпитани и маркирани съгласно стандарта. Всяка изградена конструкция от скеле трябва да бъде придружена с документ за съответствие и технически параметри за допустимо натоварване, срок на годност до следваща проверка и др. Скелетата може да бъдат изградени с елементи от различни типове (фасадни скелета (рамкови), тръбно скеле, модулно скеле). Тук трябва да се спомене, че различните типове скеле не може да бъдат комбинирани едно с друго в хоризонтална проекция на едно ниво (освен укрепването). Трябва да се има в предвид, че скелето е много важна част от ремонта на съоръженията и изграждането и демонтирането му трябва да става за кратко време при условия, покриващи напълно изискванията на Възложителя за безопасна работа и употреба. За подробни описания на монтаж, узаконяване, ползване и демонтаж на скеле, моля направете справка с документ 00\$\$\$00-GB404-1.

Таблица с класове натоварване на тръбни скелета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Клас	Означение	Издръжливост	Употреба	U.D.L. kN/m ²	Максимален брой натоварени площадки	Макс. дълж. на клетка	Макс. разст. на напречни тръби	Макс. брой на талпи	Клас ширина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-3-0	Мн. леки натоварвания	Инспекция, боядисване,	0,75	Една цяла /0,75/ и една /0,35/	2,7 м	1200 мм	3	W06

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 52 от 61 Sheet of

			почистване						
2	2-4-0	Леко натоварване	Шпакловане, стъклопоставяне, табели	1,50	Една цяла /1,50/ и една /0,75/	2,4 м	1200 мм	4	W09
3	3-5-0 3-4-1 3-4-2 3-5-1 3-5-2	Общи цели	Общи строителни работи	2,00 вътрешни и 0,75	Една цяла /2,00/ и една /1,00/	2,1 м	1200 мм	5 4+1 4+2 5+1 5+2	W09 W09 W12 W12 W12
3	3-5-0S 3-4-1S 3-4-2S 3-5-1S 3-5-2S	Общи цели	Общи строителни работи	2,00 вътрешни и 0,75	Една цяла /2,00/ и една /1,00/	1,8 м	1200 мм	5 4+1 4+2 5+1 5+2	W09 W09 W12 W12 W12
4	4-5-0 4-4-1 4-4-2 4-5-1 4-5-2	Силно натоварване	Тежки строителни работи	3,00 вътрешни и 0,75	Една цяла /3,00/ и една /1,5/	1,8 м	900 мм	5 4+1 4+2 5+1 5+2	W09 W09 W12 W12 W12

5.1.10.4. Общи правила за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност при извършване на огневи работи.

Извършване на огневи работи се започва след издаване на акт за огневи работи. В протокола се дава заключение за възможността за извършването на огневи работи. Външните изпълнители определят ръководител на огневите работи, който:

- Осигурява почистване на района от горими материали в радиус от 5 метра, а от леснозапалими и взривопасни материали от 20 метра;
- Осигурява защитата на горимите предмети, които не могат да се отстранят с подходящи негорими прегради;
- Осигурява необходимите средства за пожарогасене на работното място;
- Недопуска по време на работа попадането на искри и разтопен метал върху горими материали;

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 53 от 61 Sheet of</p>

- При завършване на работата изключва захранването на заваръчните апарати или спира подаването на заваръчните газове;
- Организира прибирането на оборудването;
- Уведомява издаващият акта и наряда за завършването на работата.
- При възникване на пожар незабавно преустановява работата, подава сигнал в пожарната и организира гасителна дейност с наличните средства.

Огневите работи могат да започнат само след като ръководителят съвместно с представител на звеното от РС ПБЗН упражняват контрол по изпълнение на предвидените мерки за осигуряване на пожарната безопасност. По преценка на лице от РС ПБЗН ще се осигури готовност на звеното за съдействие при аварийни ситуации.

За извършване на огневи работи се допускат само квалифицирани лица. Лицата, извършващи огневи работи, и ръководителите им преминават периодичен инструктаж по пожарна безопасност. Преди всяко извършване на огневи работи на лицата, които ги извършват, се провежда извънреден инструктаж.

Инструктажите се извършват от ръководителя на заваръчните и други огневи работи на фирмата-изпълнител с участието на представител на звеното за пожарна и аварийна безопасност.

При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места издаващият акта уведомява РС ПБЗН и може да изисква осигуряване на дежурство с противопожарен автомобил. При извършване на огневи работи в обектите се спазват задължителни специфични изисквания, които се определят в зависимост от вида на извършваната работа, съгласно нормативните изисквания.

5.1.10.5. Общи правила за безопасност при електродъгово и газопламъчно заваряване и рязане.

Работи, свързани с електродъгово и газово-пламъчно заваряване и рязане, могат да осъществяват само лица, които притежават съответната правоспособност.

Електрозаварчиците трябва да имат не по-ниска от втора квалификационна група по „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

Допустимо е използването само на изправно оборудване. При констатиране на неизправности, работата се преустановява незабавно и се уведомява прекия ръководител.

Когато се планира извършването на електродъгово и газово-пламъчно заваряване или рязане на места, които нямат осигурена вентилация или не са открити площадки; в пожароопасни помещения, съгласно направената класификация на помещенията в централата, както и на постоянните работни места, определени със заповед на работодателя, към издадения наряд за работа се прилага акт за огневи работи, който се регистрира в дневник, съгласно приложенията на Наредба I-209 и настоящата инструкция. Работните места, на които се извършват работите, задължително се осигуряват с пожарогасител.

Забранено е да се извършват заваръчни работи по метали от работници със замърсени с разтворители или с гориво-смазочни материали, или наситени с кислород облекло, обувки, ръкавици и др. Същото важи и за помощниците и намиращите се в непосредствена близост до местата на заваряване лица.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 54 от 61 Sheet of</p>

Освен стандартните за работа в централата лични предпазни средства, заварчиците задължително използват подходящо работно облекло за заварчици (престилка, ръкавели, гамаши или костюм, изработени от трудно горими материали).

При ремонт на съдове от лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване.

Заваръчни работи не се извършват в близост (по-малка от 10 м) до лесно запалими материали и течности. Работното място да бъде добре осветено.

При работи, извършвани на височина или на няколко нива, се вземат мерки срещу падане на искри или разтопен метал върху хора или горими материали, намиращи се под мястото на заваряване или рязане или се използват противопожарни одеала.

При работи, извършвани на височина над 1,5 м, заварчиците и помощниците им ползват раменно-бедрени колани.

При работа в ограничени пространства се спазват и изискванията на OI_2_04_016 „Работа в ограничени пространства”.

При работа с газово оборудване се спазват изискванията на OI_2_04_022 „Работа с газови бутилки”.

5.1.10.6. Общи правила за безопасност при електродъгово заваряване и рязане на метали.

Преди да започне работа, електроженистът е длъжен да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа, да ограда работното място с преносими заграждения) и да провери:

- Заземлението на корпуса на електроженния апарат и свързването на зануляващия проводник.
- Изправността на изолацията на електропроводите и плътността на контактите.
- Изправността на електродържателя и здравината на изолацията в мястото на съединяването на провода в ръчката.

Монтирането и ремонта на електроженния апарат или агрегат може да се извършват само от лица, притежаващи необходимата квалификация.

Всички намиращи се под напрежение части, особено корпуса на генератора или трансформатора и пусковия реостат, трябва да бъдат задължително заземени. Заземяването на подвижните инсталации се извършва преди започване на работа и не трябва да се сменя до завършването. Заземяването се извършва с помощта на медни проводници, снабдени със скоби, обезпечаващи сигурен контакт. Задължително трябва да бъде заземен и предметът на заваряване.

Всички проводници трябва да бъдат добре изолирани и сечението им да отговаря на допустимия минимум (нормалния ток да се счита като ток на постоянен режим). Проводниците от генератора или трансформатора до таблото трябва да бъдат предпазени и от механични повреди, а проводниците, които водят от апарата до дръжката на електрода и до масата на заварявания предмет, да бъдат кабели, тоест

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 55 от 61 Sheet of</p>

многожилни и меки с гъвкава броня. За връзка между електрозаваръчния апарат и електроразпределителното табло не се допуска използването на проводници по-дълги от 10 м.

За подаването на ток до електрода се използват изолирани гъвкави проводници в защитни маркучи. При използването на по-малко гъвкави проводници, те се съединяват с електродържателя чрез наставка от гъвкав щлангов проводник или с кабел, дълъг не по-малко от 3 м.

Ръкохватката на държателя на електрода трябва да бъде изработена от изолиращ огнеупорен материал.

Електроженните генератори и трансформатори, всички спомагателни прибори и апарати към тях, с които се работи на открито, трябва да бъдат в закрито или защитено изпълнение с противовлажна изолация. Съоръженията се поставят под навеси от негорим материал.

За осветление при работа се използват преносими лампи с максимално напрежение 12 V. Смяна на електродите трябва да се извършва след изключване на напрежението, като използваните остатъци (фасовете) се събират и отстраняват от работните места след приключване на работа.

Преди поставяне и затягане на електрода към държателя, същия трябва да се почисти от окис и смазка.

При провеждане на заваръчни работи във влажни места, електроженният трябва да се намира на сухо, гумено платнище.

При работа на тесни места (резервоари, котли, цистерни и др.) е необходимо:

- Да се използва изолационно платнище предотвратяващо докосването на тялото към металните повърхности;
- Да се слага шлем, предпазващ задтилната част на главата от съприкосновение с металните повърхности.

Агрегатите и пусковите апарати се почистват ежедневно след завършване на работа.

Електроженните съоръжения се ремонтират в зависимост от установените правила и срокове за ремонт.

При електрозаваряване в затворени без вентилация помещения, се отделят вредни за здравето азотни окиси, поради което трябва да се осигури принудителна вентилация.

При всяко отлъчване от работното място, електроженният е длъжен да изключи електрозахранването на заваръчния агрегат.

При заваряване електроженният е длъжен да иска предварителна подготовка на ръбовете на заваряемите детайли.

Почистването на шлаката в местата на заваръчния шев да се извършва с защитни очила.

Не се допуска употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани. При електродъгово заваряване и рязане се използва задължително защитен щит или маска, предпазваща цялото лице на работещия. Допустимо е, когато се използва защитен щит да не се носи защитна каска, но при приключване на заваръчните работи и веднага след сваляне на щита, работещия трябва да сложи защитна каска.

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 56 от 61 Sheet of</p>

Помощник-електрожениста и работниците, работещи в непосредствена близост до мястото на заваряване, трябва да бъдат снабдени с предпазни приспособления, както и електрожениста (щит или шлем, очила, ръкавици и др.).

Категорично се забранява:

- Да се извършва каквато и да е била поправка или ремонт на електрическа инсталация.
 - Да се пипа електрическите проводници и предпазители с голи ръце;
 - Да се сменя кожуха и капака на пусковите органи;
 - Включването на прекъсвача, когато на него е поставен надпис: "Не включвай!";
 - Прокарването на голи и лошо изолирани проводници, както и използването на подсилени предпазители с увеличено сечение, които не отговарят на силата на заваръчния ток;
 - Извършването на ремонта на електроженни трансформатори и агрегати под напрежение;
 - Да се работи на открито в дъждовно време или при наличие на гръмотевици;
 - Да се оставя електроженния апарат или агрегат под напрежение след прекъсване на работа;
 - Да се извършват електроженови заварки, когато корпусът на генератора или на трансформатора и пусковия реостат, а също и предмета на заваряването не са заземени;
 - Да се работи с незаземен проводник;
 - Да се работи без защитни приспособления и очила, а също и при неизправни такива;
 - Да се извършват заварки в съседство с лесно запалителни и огнеопасни материали.
- Разстоянието до тях да бъде най-малко 10 метра;
- Да се заваряват апарати и инсталации, намиращи се под налягане;
 - Работещият сам да съединява или поправя трансформатора и електроинсталацията;
 - Складирането и съхраняването на газ, бензин и други запалими вещества, в заваръчното помещение;
 - Категорично се забранява заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и проветряване.

5.1.10.7. Общи правила за безопасност при газово-пламъчното заваряване и рязане.

Основните компоненти на оборудването за газово-пламъчно заваряване са следните:

- Газови битилки с кислород и горивен газ (пропан или ацетилен);
- Редуцир-вентили, монтирани до спирателния вентил на бутилката;
- Манометри;
- Искроуловител, предпазващ бутилката от възпламеняване;
- Гъвкави маркучи, отвеждащи газовете до горелката;
- Възвратни клапани, монтирани на горелката, предотвратяващи изтичане на горивен газ в кислородната линия и обратно;

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 57 от 61 Sheet of</p>

- Горелката, в която горивния газ се смесва с кислорода и се запалва.

Преди да започне работа, работещият е длъжен да подготви и провери изправността на всички компонентни и да подготви работното място (да събере и подреди детайлите и отпадъците, пречещи за провеждане на нормална работа). Не се допуска започване на работа, когато някои от компонентите липсва или е неизправен. Агрегатите се почистват ежедневно след завършване на работа.

Маркучите се разполагат далеч от работното място с цел предотвратяване контакт с пламъка, искра, висока температура или нагрятa повърхност, за предотвратяване на пожар.

При ремонт на съдове или опаковка от различни лесно запалими материали трябва да се вземат следните предпазни мерки: предварително измиване на съдовете с гореща вода или пара, амоняк и др. Заваряването се извършва след подсушаване и проветряване.

При газово-пламъчно заваряване и рязане се използват задължително защитни очила от заварчика и от неговите помощници (когато има опасност от осветяване).

Категорично се забранява:

- Работа с неуплътнени маркучи, вентили или друга част от оборудването или липсващи възвратни клапани на горелката и редуцир вентила;
- Работа с повредени редуцир вентили или счупени стъкла на манометрите;
- Работа по кислородната част на уредбата с омаслени ръце или инструменти;
- Работа без необходимите за целта ЛПС.
- Да се разполагат в непосредствена близост бутилката с работния газ и кислородната бутилка. Двете трябва да отстоят една от друга поне на 5 метра разстояние;
- Да се оставя неизгасена горелка при спиране на работа;
- Да се държи с ръка заваряването парче;
- Употребата на защитни очила, изготвени от обикновено стъкло и боядисани.
- Заваряването на цистерни и други съдове, служещи за пренасяне или съхраняване на пожароопасни материали без предварително почистване, промиване, подсушаване и проветряване.

Работните места се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене. Видът и количеството на уредите, съоръженията и средствата за пожарогасене се определят съгласно действащите норми за пожарна безопасност, а разполагането и обозначаването им се извършват в съответствие с действащите стандарти.

Когато работата налага затваряне на отделни участъци от пътищата на територия на ТЕЦ, което възпрепятства преминаването на специализираните автомобили, това се извършва след предварително съгласуване с РС ПБЗН и Медицинската служба.

Декларират се вида и средствата за пожарогасене, които ще бъдат осигурени!

5.1.10.8. Обезопасяване, табели и предупредителни знаци.

За обезопасяване на работната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове,

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 58 от 61 Sheet of</p>

естакади, пешеходни пътеки, стърчащи части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, стърготини и др.

Проходите, подходите и входовете на площадката, които се намират в опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-малко от 1,0 m извън габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) съобразно конкретните условия.

Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина:

- се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат съответното натоварване;
- се означават и/или сигнализируют по подходящ начин.

За временните работни места вида и количеството на знаци, сигнали и ограждения се определя от издаващия наряд. След приключване на работа на временното работно място и закриването на наряда всички временни знаци, табели и ограждения трябва да бъдат отстранени.

5.1.11. Други.

В допълнение към горното да се знае, че предложените цени за дейностите от обема трябва да включват:

1. ➤ Монтажни работи на обекта

Разходите за монтаж на обекта, включително връзки за комунално-битови нужди, както и ограждения.

2. ➤ Транспорт и превоз на материали.

Разходите за транспорт на персонала на Изпълнителя до и от централата, включително консумативи, оборудване и др. В случай на доставка на материали – транспорта „от-до” складовете за съхранение на материалите, извозването на отпадъчни материали до определените за целта места.

3. ➤ Наем.

Наем на инструменти, телфери, кранове и т.н.

4. ➤ Съхранение.

Временно съхранение на материали, съоръжения и консумативи в обхвата на Договора, инструменти и т.н.

5. ➤ Демонтаж и монтаж

Временният демонтаж на съоръжения, конструкции, системи или части от тях следва да се разглежда като част от обхвата на работа. В частност, след демонтаж следва да се монтира наново това, което е било демонтирано, предавайки го на Собственика в същото състояние, в което е било получено от него.

Състоянието на съоръженията, подлежащи на демонтаж, следва да се установи чрез предварителна съвместна инспекция от двете страни. Съвместна инспекция от двете страни следва да се направи и след завършване на работите по обратно монтиране, за да се провери дали съоръженията са изцяло възстановени.

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 59 от 61 Sheet of

Следва да се има в предвид, че в случай на повреда или непълно възстановяване може да бъде поискана неустойка. Стойността на неустойката трябва да бъде включена в Основния Договор.

6. ➤ Работници.

Разходи за услуги, дейности и доставки, включващи работници, необходими за цялостно изпълнение на обхвата на работите по Договора.

5.2. Собственик.

5.2.1. Основни задължения на Собственика.

5.2.1.1. Извършва постоянен контрол на качеството на ремонтните дейности и срокове за изпълнение.

5.2.1.2. Извършва перманентен контрол на вложените труд, материали и резервни части, касаещи своевременната и надеждна поддръжка на съоръженията.

5.2.1.3. Стриктно спазва изискванията на разпоредбите за безопасност на работите и контролира спазването на същите от Изпълнителя.

5.2.1.4. Стриктно спазва изискванията на разпоредбите за опазване на околната среда и контролира спазването на същите от Изпълнителя.

5.2.1.5. Следи за спазването на графика за извършване на основния ремонт на съоръженията, като изисква тяхното спазване и изпълнение от страна на Изпълнителя.

5.2.1.76. Стриктно спазва изискванията на процедурата за управление на договорите, като попълва регистър на работите по основна поддръжка (дефектовка), протоколи от ревизии и настройки, приемо-предавателен протокол и др.

5.2.1.7. Изготвя необходимите протоколи за стартиране процеса на ремонта, носи отговорност за правилното и точно водене на необходимата документация по договора, спазването от страна на Изпълнителя на всички негови задължения по настоящия обем от ремонтни дейности и приемането на готовата продукция.

5.2.2. Други.

5.2.2.1. Захранвания за съоръжения на обекта или работи.

Собственикът ще предостави на Изпълнителя да ползва електроенергия с напрежение 380 V, 50 Hz. В случай на отпадане на захранване поради някаква причина, Изпълнителят не може да предявява искане за допълнителни разходи и следва да си осигури автономни захранвания в случай на необходимост от такива.

5.2.2.2. Селище на Изпълнителя.

Собственикът предоставя на Изпълнителя зони, в които той да разположи съоръжения като офиси, складове, фургони съгласно плана на площадката за контейнери, инструментални и работилници. Собственикът осигурява също достъп до определените за целта санитарни възли.

*Този документ е собственост на Контур Глобал Марица изток 3 България. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	<p align="center">CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT</p> <p align="center">Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019</p> <p align="center">ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3”</p> <p align="center">Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г</p>	<p>Документ по. Document no.</p> <p align="center">00EAE35-PB405</p>
	<p align="center">TECHNICAL SPECIFICATION</p> <p align="center">Техническа спецификация</p>	<p>REV. 00 08.10.2018</p> <p>Страница 60 от 61 Sheet of</p>

5.2.2.3. Резервни части и материали.

Собственикът доставя почти всички резервни части, материали и специфични консумативи, необходими за качествената и своєвременна ремонтна дейност по съоръженията, като:

- лагери
- ролки и резервни части за възстановяването им
- барабани (при необходимост от подмяна и невъзможност за възстановяване).
- втулки за ходови колела
- уплътнения
- стомана листова
- профили стоманени – шестостен, кръг, шина, ъглов, "П" и двойно "Т"-образни профили
- тръби стоманени
- редуктори (при необходимост от подмяна и невъзможност за възстановяване).
- гумено-транспортна лента, лепило и втвърдител, лепенки
- въже стоманено и въже аварийно гумено
- гориво-смазочни материали - масла, греси
- гума маслоустойчива
- електроди
- скари за пътеки и площадки
- дървени трупчета за пътеките

5.2.2.4. Специални инструменти.

При необходимост Възложителят осигурява ползуването на металорежещи машини, специални инструменти и приспособления, транспортна и повдигателна техника по споразумение с Изпълнителя и съгласно процедура за временно отдаване. Следва да се знае, че в случай на неразполаганост поради някаква причина, Изпълнителят не може да предявява искане за допълнителни разходи и той следва да си осигури автономни средства в случай на необходимост от такива.

6. Изпитания, проби и пускане в експлоатация.

6.1. След завършване на ремонтните дейности се извършва пробно включване и изпитания на багера, като присъствието на представители на Изпълнителя и Възложителя е задължително. Изпълнителят се задължава да осигури присъствие на ремонтен персонал за времето на изпитанията с цел своєременно отстраняване на възникналите дефекти.

6.2. Окончателната оценка за качеството на ремонта на съоръженията се определя на база извършените следремонтни изпитания в продължение на 72 часа, направени в експлоатационни условия, през който период съоръжението трябва да постигне всички технически характеристики и показатели за

	CONTOUR GLOBAL MARITZA EAST III POWER PLANT Major outage of excavator KRS-C and belt conveyor 7C in Coal Handling – mechanical part - 2019 ТЕЦ „КОНТУРГЛОБАЛ Марица изток 3” Основен ремонт на багер КРС-В и транспортър 7В във Въглеснабдяване – механична част – 2019 г	Документ по. Document no. 00EAE35-PB405
	TECHNICAL SPECIFICATION Техническа спецификация	REV. 00 08.10.2018 Страница 61 от 61 Sheet of

продължителна безаварийна експлоатация. Успешното приключване на изпитанията се удостоверява с подписването на протокол между двете страни съгласно процедура за управление на договорите.

6.3. При необходимост се съставя програма за видовете изпитания, измервания и контроли, необходими за правилната експлоатация на съоръженията, включени в техническата спецификация. Изпълнителят се задължава да представи при приемането всички сертификати за качество и съответствие на материалите и вложените резервни части, протоколи от изпитания и измервания.

6.4. Отчитането на извършената дейност и освобождаване на плащане по договора става след приключване на цялостната работа по ремонта на съоръженията и след успешното приключване на пробите и изпитанията.

6.5. Изпълнителят се задължава да даде съответна гаранция и гаранционни условия за период от минимум 6 /шест/ месеца след датата на окончателното приключване на следремонтните изпитания.

7. Референтна документация.

7.1. При осъществяване на дейностите по ремонта Изпълнителят ползува приложената техническа документация, а също при необходимост допълнителна информация относно технологични схеми, скици и чертежи, намиращи се на разположение в Документ център на КГОб. При необходимост ще бъдат предоставяни също и налични инструкции за експлоатация и ремонт, пожизнени журналы на съоръженията, вътрешни и други инструкции с цел осигуряване на достатъчно ясна и точна информация и подпомагане на правилността на избора в отделни ситуации.

7.2. На Изпълнителя ще бъде предоставяна и допълнителна техническа информация, свързана с ремонта на багера и транспортъра по негово искане и съгласно вътрешна процедура.

7.3. При производствена необходимост от изменения на чертежи и технологични схеми настъпилите корекции трябва да бъдат отразени своевременно и коректно в съществуващата документация.

8. Списък приложения.

8.1. Налична техническа документация на багер КРС.

8.2. Налична техническа документация в Документ център.