



До
Кандидати за участие в ОП реф. № 17-178-18

РАЗЯСНЕНИЯ № 1

Относно: Въпроси от кандидат за участие в обществена поръчка по реда на ЗОП публично състезание с предмет: Доставка на термо платна за гъвкави компенсатори за прахоприготвящи системи ППС, топла кутия, въздуховоди и газоходи, реф.№ 17-178-18

Въпрос №1: Молим да ни изпратите чертеж на поз. 3 – 10ННЛ01-ММ002-А – компенсатор на горещ въздух Основна горелка поз. 1В.17. В публикуваната документация има само спецификация „Прахова Горивна Уредба“ 10ННЛ01-ММ002 - Сглобени единици, Стандартни изделия, Закупени Изделия където в поз. 1В.17 е записано Силикатна тъка, Стъклотефлон 280 x 7200. Това не ние достатъчно да специфицираме компенсатора.

Отговор: Чертежът по поз. 3 – 10ННЛ01-ММ002-А – компенсатор на горещ въздух Основна горелка поз. 1В.17 се съдържа в документацията. На изглед В-В е даден размерът с монтиран вече компенсатор. Отделно на поз.1В.13 са изнесени външните размери на металната част на компенсатора. Размерите 7200 x280 отговарят на чертежа като трябва да се добавят необходимите размери за прекриване при монтажа (стандартно между 5 и 10 %). В техническата спецификация т. 3 Технически изисквания за доставка, Работна среда е отбелязано **горещ въздух от ВП (Въздухо подгревател) 300⁰**, което трябва да определи вида на тъканта, предлагана от Вас. При работа компенсатора се свива и 280 е достатъчно като височина.

12.02.2018 г.

С Уважение:

/Красимир Ненов - Изпълнителен директор/

