



ДО

.....
.....

Уважаеми Г-да,

Във връзка с участието Ви в процедура на договаряне с обявление с предмет: **„Изграждане на тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал Искрица до помпена станция Избистрени води”**, с реф. № 2-1671-15, и зададени въпроси относно количествена сметка № 00ETA00-PC415-1, моля да се запознаете със следното:

Въпрос.1. По поз. 13 от количествената сметка - Каква трябва да е плътността на армирана каменна вата по тръби с дебелина 50 мм?

Отговор.1. Плътността на каменната вата да е 150 кг / м3 по поз. 13 от количествената сметка.

Въпрос.2. По поз. 24 от количествената сметка - Хидроизолация – усилващи пластове на 1 пл. воалит на топло битумно лепило, може би имате предвид битумна мембрана без посипка. Ако е така, с какъв воал да бъде – стъклен или полиестерен и колко дебела – 2, 3 или 4кг/м2?

Отговор.2. Да се разбира усилен пласт мембрана с армировка от стъклен воал без посипка с дебелина 4 мм.

Въпрос.3. По поз. 25 от количествената сметка - Битумния грунд по бетонови основи на водна или петролна основа трябва да бъде?

Отговор.3. Битумният грунд да бъде на петролна основа.

Въпрос.4. По поз. 26 от количествената сметка – Топла битумна замазка – Може би имате предвид битумна мембрана с посипка?

Отговор.4. Да се разбира полагане на лепило на битумна основа върху бетонова основа с температура при полагане над 120 градуса като междинен лепилен слой свързващ бетона и хидроизолацията.

Въпрос.5. По поз. 30 от количествената сметка – Противофилтрационна лента „Сика“ V1,5 – Можем ли да предложим аналогичен продукт със същото предназначение и функционалност?

Отговор.5. Изискването на Възложителя е да се използва предписания в проекта материал.

Въпрос.6. По поз. 58 от количествената сметка – С каква дебелина да бъде полиетиленовото фолио?

Отговор.6. С дебелина 100 микрона

С Уважение:.....
/инж.Валентина Манева- пълномощник/

