



До  
Кандидати за участие в ОП

**РАЗЯСНЕНИЯ №1**

към документация за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет:  
**Доставка на резервни части за ремонт на КПСВ /комбиниран питател за сурови въглища/,  
реф. № 27-122-19**

**Въпрос 1:** В чертеж поз.11 Стъргач за ПСВ Чертеж № ДСВ 11.02.01.00 липсват чертежи?

**Отговор:** В Техническата Спецификация поз.11 Стъргач за ПСВ Чертеж № ДСВ 11.02.01.00 се изработва от чертежите за позиция 4 Стъргач за ДСВ Чертеж № ДСВ 11.02.01.00 - 01 като в таблицата на чертеж № ДСВ 11.02.01.00 са посочени размерите на стъргач за ПСВ и стъргач за ДСВ. Двете изделия са идентични ( позиция 4 и позиция 11) различават се по размерите.

**Въпрос 2:** Поз.13 шайба ф32 № ДСВ 11.01.00.01 - има чертеж с друг № ДСВ 11.02.00.01А?

**Отговор:** Моля за поз.13 шайба ф32 да се ползва чертеж № ДСВ 11.02.00.01А.

**Въпрос 3:** поз.14 Дъно № ДСВ 11.02.00.01А- има чертеж с друг № ДСВ 11.10.00.01?

**Отговор:** Моля за поз.14 Дъно да се ползва чертеж № ДСВ 11.10.00.01.

**Въпрос 4 :** По поз.4 и поз.11 Стъргачи, детайл Нож черт. № ДСВ 11.02.01.01 е даден от материал 09Г2С. В България такъв материал няма. Търговците на стомани предлагат за негов аналог стомана S355. Молим за вашия отговор за използването на стомана S355 вместо по документация - 09Г2С .

**Отговор:** Може да се замени материал 09Г2С с материал S355.

С уважение,  
Изпълнителен директор  
/Красимир Великов Ненов/

