



Документ nr. Document no.

20NDT00-PC406

Страница
Sheet

1 от
of 49

Проект
Project

КонтурГлобал Оперейшънс България АД
Планов ремонт на съоръженията

Код
Security Index

Име
Title

Основен ремонт на Енерго Блок 2 – Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 2 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ по време на ремонтна кампания 2019г.

Система
System

NDT

Тип документ
Document Type

PC

Дисциплина
Discipline

&

Файл
File

20NDT00-PC406

REV

Описание на ревизиите / Description of Revisions


00

За тръжна процедура (За търг)

00	14.01.2019г	TR									
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations					Проверил Checked by	Одобрил Approved by	Издаде Issued by

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4	Документ по. <i>Document no.</i> 20NDT00-PC406
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 14.01.2019 Страница 2 от 49 <i>Sheet of</i>

1. Обхват на работите :

Среден ремонт на Енерго Блок 2 – Извършване на металографски и безразрушителен контрол на надзорни съоръжения на Блок 4 в ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ по време на ремонтна кампания 2019 г.

2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За всяка позиция цената е определена въз основа на инструменти, оборудване, консумативи, ежедневни разходи, транспорт, смени и всичко друго необходимо за да се предоставят на Собственика добре извършени работи, както е описано и поискано в техническата спецификация – 20NDT00-PB406.

Ремонтните дейности в количествената сметка са ориентировъчни. Формирани са на база на опита в поддръжка на съоръженията. При извършване на ремонтни дейности неописани в количествената сметка ,то те се заплащат на база утвърдените по договор допълнителни дейности.

Общи изисквания и указания


1. Всички нови детайли да се стилокопират преди и след монтаж в т.ч. и заварките им.
3. Контрола се **заявява от изпълнителя на ремонта в журнал.**
4. **Изпълнителят на контрола** да представя **ежедневно писменна информация** за резултатите от контрола.
5. За местоположението на контролираните детайли виж приложените схеми.
6. 100% БК **за колена** включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, УЗ деб. и овалност.
7. 100% БК **за заварките** включва : ВК, УЗК, КК, реплики и НВ.
8. 100% БК **за ляти детайли** включва: ВК, КК, реплики и НВ.
9. 100% БК **за колектори** включва: КК, УЗК, НВ, ВК, реплики, ендоскопия.

Съкращения:

„Н“ - изискване на нормативни документи / **ИКМ** - Инструкция за контрол на метала в ТЕЦ...., **ИКЧ** - Инструкция за контрол чистотата на тръби, **ИЕ** - Инструкция за контрол на екранни тръби.....и др./
 „П“ - Изискване на ремонтното планиране за подготовка на подмени по нагревни повърхности, колена и др.
 „Е“ - изискване за надеждна, безопасна и икономически ефективна експлоатация
 „А“ - Аварийност на съоръженията
 „В“ - Изисквания и препоръки на извършващи обследванията организации / Концерт, Ансист, Технически университет и др./

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.


	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00	14.01.2019
			Страница Sheet	3 от of 49

КК- капиларен контрол, **МК** – магнитно прахов контрол, **УЗдеб.** – дебелиметрия, **УЗК**- ултразвуков контрол, **ВК**- визуален контрол, **ЕТ**-вихротоков контрол, **ОК-Е** – Ендоскопия, **НВ**- твърдост по Бринел.

№	Обект за контрол	Описание на контрола	NDT 2019/UNIT 20			
			Количество	Мерна единица	Ед.цена	Обща цена
NDT Блок 2:						0,00 лв.
20.NDT.01.	20LBA00-MP101 20LBA ПП Остра пара	20LBA ПП Остра пара - Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,УЗК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ.				0,00 лв.
20.NDT.01.01		20LBA Коляно В045 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.02		20LBA Коляно В045А ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.03		20LBA Заварка W088 ф133x15	1	бр.		0,00
20.NDT.01.04		20LBA Заварка W088А ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.05		20LBA Заварка W088В ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.06		20LBA ЗаваркаW150 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.07		20LBA ЗаваркаW151 ф133x17	1	бр.		0,00
20.NDT.01.08		20LBA Коляно В046 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.09		20LBA Заварка W152 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.10		20LBA Заварка W153 ф133x16	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 4 от 49 Sheet of 49

20.NDT.01.11		20LBA Заварка W153A φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.12		20LBA Заварка W153B φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.13		20LBA Заварка W153C φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.14		20LBA Заварка W091A φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.15		20LBA Заварка W119 φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.16		20LBA Заварка W119A φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.17		20LBA Заварка W119B φ133x17	1	бр.		0,00
20.NDT.01.18		20LBA Заварка W154 φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.19		20LBA Заварка W155 φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.20		20LBA Заварка W156 φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.21		20LBA Заварка W157 φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.22		20LBA Заварка W157A φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.23		20LBA Заварка W157B φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.24		20LBA Заварка W157C φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.25		20LBA Заварка W122 φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.26		20LBA Щуцер N011D φ76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.27		20LBA Щуцер N012C φ76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.28		20LBA Заварка W173 φ76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.29		20LBA Щуцер N012D φ76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.30		20LBA Щуцер N011A φ133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.31		20LBA Щуцер N011B φ76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.32		20LBA Заварка W089 φ325x38	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 5 от 49 Sheet of

20.NDT.01.33		20LBA Заварка W090 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.34		20LBA Щуцер N011C ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.35		20LBA Заварка W091 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.36		20LBA Щуцер N013 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.37		20LBA Заварка W092 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.38		20LBA Щуцер N012B ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.39		20LBA Щуцер N012A ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.40		20LBA Заварка W119C ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.41		20LBA Заварка W119D ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.42		20LBA Заварка W120 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.43		20LBA Заварка W121 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.44		20LBA Щуцер N014 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.45		20LBA Щуцер N015 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.46		20LBA Заварка W168 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.47		20LBA Щуцер N016 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.48		20LBA Заварка W169 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.49		20LBA Щуцер N017 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.50		20LBA Заварка W170 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.51		20LBA Щуцер N018 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.52		20LBA Заварка W171 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.53		20LBA Коляно B047 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.54		20LBA Коляно B048 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.55		20LBA Коляно B049 ф133x16	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 6 от 49 Sheet of

20.NDT.01.56		20LBA Коляно В049А ф133х16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.57		20LBA Коляно В050 ф133х16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.58		20LBA Коляно В051 ф133х16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.59		20LBA Коляно В052 ф133х16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.60		20LBA Заварка W122В ф133х16	1	бр.		0,00
20.NDT.01.61		20LBA Заварка W184 ф76х10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.62		20LBA Заварка W185 ф76х10	1	бр.		0,00
20.NDT.01.63		20LBA Заварка W123 ф325х38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.64		20LBA Тройник Т001 ф273/273/273	1	бр.		0,00
20.NDT.01.65		20LBA Тройник Т002 ф325/325/274	1	бр.		0,00
20.NDT.01.66		20LBA Тройник Т003 ф273/273/273	1	бр.		0,00
20.NDT.01.67		20LBA Тройник Т004 ф273/273/273	1	бр.		0,00
20.NDT.01.68		20LBA Тройник Т005 ф325/325/274	1	бр.		0,00
20.NDT.01.69		20LBA Тройник Т006 ф273/273/273	1	бр.		0,00
20.NDT.01.70		20LBA Заварка W012 ф273х32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.71		20LBA Заварка W013 ф273х32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.72		20LBA Заварка W044 ф219х25	1	бр.		0,00
20.NDT.01.73		20LBA Заварка W010 ф325х38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.74		20LBA Заварка W011 ф325х38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.75		20LBA Заварка W062 ф325х38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.76		20LBA Заварка W008 ф273х32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.77		20LBA Заварка W009 ф273х32	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 7 от 49 Sheet of

20.NDT.01.78		20LBA Заварка W038 ф219x25	1	бр.		0,00
20.NDT.01.79		20LBA Заварка W030 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.80		20LBA Заварка W031 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.81		20LBA Заварка W056 ф219x25	1	бр.		0,00
20.NDT.01.82		20LBA Заварка W028 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.83		20LBA Заварка W029 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.84		20LBA Заварка W093 ф325x38	1	бр.		0,00
20.NDT.01.85		20LBA Заварка W026 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.86		20LBA Заварка W027 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.87		20LBA Заварка W050 ф219x25	1	бр.		0,00
20.NDT.01.88		20LBA Коляно B006 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.89		20LBA Коляно B007 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.90		20LBA Коляно B008 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.91		20LBA Заварка W014 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.92		20LBA Заварка W015 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.93		20LBA Заварка W016 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.94		20LBA Заварка W017 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.95		20LBA Заварка W018 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.96		20LBA Щуцер N027 ф32x5	1	бр.		0,00
20.NDT.01.97		20LBA Коляно B014 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.98		20LBA Коляно B015 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.99		20LBA Коляно B016 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.100		20LBA Заварка W032	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 8 от 49 Sheet of

		ф273x32				
20.NDT.01.101		20LBA Заварка W033 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.102		20LBA Заварка W034 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.103		20LBA Заварка W035 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.104		20LBA Заварка W036 ф273x32	1	бр.		0,00
20.NDT.01.105		20LBA Щуцер N031 ф32x5	1	бр.		0,00
20.NDT.02.	20LBV00- MP101 20LBV - ППГ	20 LBV - ППГ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ.				0,00 лв.
20.NDT.02.01		20 LBV – ППГ Коляно B027 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.02		20 LBV – ППГ Заварка W054 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.03		20 LBV – ППГ Заварка W053 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.04		20 LBV – ППГ Заварка W053A ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.05		20 LBV – ППГ Заварка W053B ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.06		20 LBV – ППГ Коляно B042 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.07		20 LBV – ППГ Коляно B043 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.08		20 LBV – ППГ Коляно B044 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.09		20 LBV – ППГ Коляно B045 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.10		20 LBV – ППГ Заварка W078 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.11		20 LBV – ППГ Заварка W079 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.12		20 LBV – ППГ Заварка W080 ф426x18	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 9 от 49 Sheet of

20.NDT.02.13	20 LBB – ППГ Заварка W080A ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.14	20 LBB – ППГ Заварка W081 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.15	20 LBB – ППГ Заварка W081A ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.16	20 LBB – ППГ Заварка W082 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.17	20 LBB – ППГ Заварка W083 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.18	20 LBB – ППГ Заварка W084 ф426x18	1	бр.		0,00
20.NDT.02.19	20 LBB – ППГ Щуцер N001 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.20	20 LBB – ППГ Заварка W141 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.21	20 LBB – ППГ Щуцер N002 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.22	20 LBB – ППГ Заварка W142 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.23	20 LBB – ППГ Щуцер N003 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.24	20 LBB – ППГ Заварка W143 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.25	20 LBB – ППГ Щуцер N004 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.26	20 LBB – ППГ Заварка W144 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.27	20 LBB – ППГ Щуцер N005 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.28	20 LBB – ППГ Заварка W145 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.29	20 LBB – ППГ Щуцер N006 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.30	20 LBB – ППГ Заварка W146 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.31	20 LBB – ППГ Щуцер N007 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.32	20 LBB – ППГ Заварка W148 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.33	20 LBB – ППГ Щуцер N008 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.34	20 LBB – ППГ Заварка W147 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.35	20 LBB – ППГ Щуцер N009 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.36	20 LBB – ППГ Заварка W149 ф76x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 10 от 49 Sheet of

20.NDT.02.37		20 LBB – ППГ Щуцер N010 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.38		20 LBB – ППГ Заварка W150 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.39		20 LBB – ППГ Щуцер N011 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.40		20 LBB – ППГ Заварка W151 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.41		20 LBB – ППГ Щуцер N012 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.02.42		20 LBB – ППГ Заварка W152 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.03.	20LBC00-MP101 20LBC - ППХ	20LBC - ППХ: Колена, Тройници Щуцери и Заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВЩуцери - БК включва: ВК,КК,НВ.				0,00 лв.
20.NDT.03.01		20 LBC – ППХ Щуцер N001 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.03.02		20 LBB – ППХ Заварка W208 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.03.03		20 LBC – ППХ Щуцер N002 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.03.04		20 LBB – ППХ Заварка W209 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.04.	20HAD00-MP401 Барабан – ДРЧ ляво и дясно	20 Барабан - ДРЧ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ.Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ.				0,00 лв.
20.NDT.04.01		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N076 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.02		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N077 ф133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 11 от 49 Sheet of

20.NDT.04.03		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N078 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.04		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N079 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.05		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N080 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.06		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N081 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.07		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N082 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.08		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N083 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.09		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N084 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.10		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N085 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.11		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N136 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.12		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N137 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.13		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N138 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.14		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N139 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.15		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N140 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.16		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N141 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.17		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N142 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.18		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N143 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.19		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N144 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.20		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N136 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.21		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно V363 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.22		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно V364 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.23		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно V365 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.24		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно V366 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.25		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно V367 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.26		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно V368 ф133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 12 от 49 Sheet of

20.NDT.04.27		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В369 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.28		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В370 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.29		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В371 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.30		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В372 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.31		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В373 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.32		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В374 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.33		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В375 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.34		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В376 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.35		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В377 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.36		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В378 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.37		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В379 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.38		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В380 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.39		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В381 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.40		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В382 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.41		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В383 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.42		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В384 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.43		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В385 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.44		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В386 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.45		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В387 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.46		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В388 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.47		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В389 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.48		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В390 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.49		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В391 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.50		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В392 ф133х13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 13 от 49 Sheet of

20.NDT.04.51		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В393 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.52		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В394 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.53		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В395 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.54		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W381 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.55		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W381A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.56		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W382 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.57		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W383 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.58		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W384 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.59		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W385 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.60		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W385A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.61		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W386 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.62		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W386A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.63		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W387 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.64		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W388 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.65		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W389 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.66		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W389A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.67		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W390 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.68		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W390A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.69		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W391 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.70		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W392 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.71		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W393 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.72		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W393A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.73		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W394 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.74		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W394A ф133х13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 14 от 49 Sheet of

20.NDT.04.75		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W395 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.76		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W396 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.77		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W397 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.78		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W397A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.79		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W398 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.80		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W398A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.81		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W399 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.82		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W400 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.83		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W400A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.84		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W401 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.85		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W402 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.86		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W402A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.87		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W403 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.88		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W403A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.89		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W404 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.90		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W405 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.91		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W406 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.92		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W407 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.93		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W407A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.94		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W408 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.95		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W408A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.96		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W409 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.97		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W410 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.98		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W411 ф133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 15 от 49 Sheet of

20.NDT.04.99	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W412 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.100	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W412A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.101	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W413 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.102	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W413A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.103	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W414 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.104	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W415 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.105	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W416 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.106	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W417 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.107	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W417A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.108	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W418 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.109	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W418A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.110	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W419 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.111	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W420 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.112	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W421 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.113	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W422 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.114	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W423 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.115	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W423A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.116	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W424 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.117	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W424A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.118	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W425 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.119	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W426 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.120	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W427 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.04.121	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W427A ф133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019 Страница 16 от 49 Sheet of

20.NDT.05.	20HAD00-MP401 Барабан – ДРЧ фронт и тил	20 Барабан - ДРЧ: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.05.01		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В340 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.02		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В341 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.03		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В342 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.04		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В343 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.05		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В344 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.06		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В345 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.07		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В346 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.08		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В347 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.09		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В348 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.10		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В349 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.11		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В350 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.12		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В350 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.13		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В351 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.14		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В352 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.15		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В353 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.16		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В354 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.17		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В355 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.18		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В356 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.19		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В357 ф133х13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 17 от 49 Sheet of

20.NDT.05.20		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В358 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.21		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В359 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.22		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В360 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.23		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В361 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.24		20 HAD - Барабан - ДРЧ Коляно В362 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.25		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N071 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.26		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N072 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.27		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N073 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.28		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N074 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.29		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N075 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.30		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N131 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.31		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N132 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.32		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N133 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.33		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N134 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.34		20 HAD - Барабан - ДРЧ Щуцер N135 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.35		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W353 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.36		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W353A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.37		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W354 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.38		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W355 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.39		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W356 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.40		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W357 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.41		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W357A ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.42		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W358 ф133х13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.43		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W358A ф133х13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 18 от 49 Sheet of

20.NDT.05.44	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W359 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.45	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W360 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.46	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W361 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.47	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W362 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.48	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W362A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.49	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W363 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.50	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W363A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.51	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W364 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.52	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W365 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.53	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W366 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.54	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W367 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.55	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W367A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.56	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W368 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.57	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W369 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.58	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W370 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.59	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W371 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.60	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W372 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.61	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W373 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.62	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W373A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.63	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W374 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.64	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W374A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.65	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W375 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.66	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W376 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.67	20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W377 ф133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 19 от 49 Sheet of

20.NDT.05.68		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W378 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.69		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W379 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.70		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W380 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.71		20 HAD - Барабан - ДРЧ Заварка W380A ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.05.	20НАН10- MP401 ГРЧ – ТПП	20 ГРЧ - ТПП :Колена, Тройници, Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.05.01		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Коляно B013 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.02		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Коляно B014 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.03		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Коляно B015 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.04		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Коляно B016 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.05		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Коляно B018 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.06		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Заварка W016 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.07		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Заварка W017 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.08		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Заварка W018 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.09		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Заварка W019 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.05.10		20 НАН - ГРЧ-ТПП - Заварка W020 ф245x22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.	20НАН10- MP402 ТПП – КПП 1	20 ТПП – КПП 1 :Колена, Тройници, Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници -				0,00 лв.

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ no. <i>Document no.</i> 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 20 от 49 <i>Sheet of</i>

БК включва: ВК,КК,НВ						
20.NDT.06.01		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Коляно В025 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.02		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Коляно В026 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.03		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Коляно В027 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.04		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Коляно В028 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.05		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Заварка W016 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.06		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Заварка W017 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.07		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Заварка W018 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.06.08		20 НАН - ТПП-КПП 1 - Заварка W028 ф245х22	1	бр.		0,00
20.NDT.07.	20НАН10- MP403 КПП I - ШПП	20 КПП I - ШПП Колена, Тройници и заварки Колена - BK включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - BK включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - BK включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.07.01		20 КПП I - ШПП Коляно В017 ф273х25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.02		20 КПП I - ШПП Коляно В018 ф273х25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.03		20 КПП I - ШПП Коляно В035 ф273х25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.04		20 КПП I - ШПП Коляно В036 ф273х25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.05		20 КПП I - ШПП Заварка W018 ф273х25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.06		20 КПП I - ШПП Заварка W019 ф273х25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.07		20 КПП I - ШПП Заварка W020 ф273х25	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ no. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 21 от 49 Sheet of

20.NDT.07.08		20 КПП I - ШПП Заварка W027 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.09		20 КПП I - ШПП Заварка W041 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.10		20 КПП I - ШПП Заварка W042 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.11		20 КПП I - ШПП Заварка W043 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.12		20 КПП I - ШПП Заварка W044 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.13		20 КПП I - ШПП Заварка W045 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.14		20 КПП I - ШПП Тройник T002 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.15		20 КПП I - ШПП Тройник T004 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.	20НАН10-МР404 ШПП – КПП-II	20 ШПП – КПП II: Колена, Тройници и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.07.01		20 ШПП – КПП II Коляно B015 ф273x30	1	бр.		0,00
20.NDT.07.02		20 ШПП – КПП II Коляно B016 ф273x30	1	бр.		0,00
20.NDT.07.03		20 ШПП – КПП II Коляно B019 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.04		20 ШПП – КПП II Коляно B020 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.05		20 ШПП – КПП II Заварка W035 ф273x30	1	бр.		0,00
20.NDT.07.06		20 ШПП – КПП II Заварка W036 ф273x30	1	бр.		0,00
20.NDT.07.07		20 ШПП – КПП II Заварка W037 ф273x30	1	бр.		0,00
20.NDT.07.08		20 ШПП – КПП II Заварка W043 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.09		20 ШПП – КПП II Заварка W044 ф273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.07.10		20 ШПП – КПП II Заварка W045 ф273x25	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4	Документ по. Document no. 20NDT00-PC406
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 14.01.2019 Страница 22 от 49 Sheet of

20.NDT.08.	20HAD00- MP403 Тр- ди Екрани – Барабан/ пр.и задни	20_ Тр-ди Екрани – Барабан/ предни и задни/ Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност/ Щуцери - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.08.01		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N033 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.02		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N034 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.03		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N035 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.04		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N036 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.05		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N037 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.06		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N038 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.07		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N039 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.08		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Щуцер N040 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.09		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В154 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.10		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В154А ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.11		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В158 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.12		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В158А ф 133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 23 от 49 Sheet of

20.NDT.08.13	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В166 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.14	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В166А ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.15	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В169 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.16	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В169А ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.17	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В174 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.18	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В0174А ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.19	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В179 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.20	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В180 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.21	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В185 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.22	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Коляно В186 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.23	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W383 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.24	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W384 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.25	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W385 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.26	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W385А ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.27	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W392 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.28	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W393 ф 133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ no. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 24 от 49 Sheet of

20.NDT.08.29	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W394 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.30	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W394A ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.31	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W401 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.32	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W402 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.33	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W403 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.34	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W403A ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.35	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W410 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.36	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W411 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.37	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W012 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.38	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W012A ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.39	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W419 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.40	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W420 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.41	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W421 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.42	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W421A ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.43	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W431 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.44	20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W432 ф 133x13	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 25 от 49 Sheet of

20.NDT.08.45		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W433 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.46		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W433A ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.47		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W442 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.48		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W443 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.49		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W444 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.50		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W445 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.51		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W446 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.52		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W455 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.53		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W456 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.54		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W457 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.55		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W458 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.08.56		20_ Екрани-Барабан/пр.и задни Заварка W459 ф 133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.09.	20HAD00- MP402 Барабан- ГРЧ	20_ Барабан - ГРЧ:Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 26 от 49 Sheet of

20.NDT.09.01		20_Барабан - ГРЧ Щуцер N007 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.02		20_Барабан - ГРЧ Щуцер N008 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.03		20_Барабан - ГРЧ Щуцер N009 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.04		20_Барабан - ГРЧ Щуцер N010 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.05		20_Барабан - ГРЧ Щуцер N011 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.06		20_Барабан - ГРЧ Щуцер N012 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.07		20_Барабан - ГРЧ Коляно B068 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.08		20_Барабан - ГРЧ Коляно B069 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.09		20_Барабан - ГРЧ Коляно B070 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.10		20_Барабан - ГРЧ Коляно B071 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.11		20_Барабан - ГРЧ Коляно B080 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.12		20_Барабан - ГРЧ Коляно B081 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.13		20_Барабан - ГРЧ Коляно B082 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.14		20_Барабан - ГРЧ Коляно B090 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.15		20_Барабан - ГРЧ Коляно B091 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.16		20_Барабан - ГРЧ Коляно B092 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.17		20_Барабан - ГРЧ Коляно B093 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.18		20_Барабан - ГРЧ Коляно B101 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.19		20_Барабан - ГРЧ Коляно B102 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.20		20_Барабан - ГРЧ Коляно B110 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.21		20_Барабан - ГРЧ Коляно B111 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.22		20_Барабан - ГРЧ Коляно B119 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.23		20_Барабан - ГРЧ Коляно B120 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.24		20_Барабан - ГРЧ Заварка W034 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 27 от 49 Sheet of

20.NDT.09.25		20_Барабан - ГРЧ Заварка W035 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.26		20_Барабан - ГРЧ Заварка W035A ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.27		20_Барабан - ГРЧ Заварка W039 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.28		20_Барабан - ГРЧ Заварка W040 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.29		20_Барабан - ГРЧ Заварка W040A ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.30		20_Барабан - ГРЧ Заварка W044 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.31		20_Барабан - ГРЧ Заварка W045 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.32		20_Барабан - ГРЧ Заварка W045A ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.33		20_Барабан - ГРЧ Заварка W049 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.34		20_Барабан - ГРЧ Заварка W050 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.35		20_Барабан - ГРЧ Заварка W050A ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.36		20_Барабан - ГРЧ Заварка W054 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.37		20_Барабан - ГРЧ Заварка W055 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.38		20_Барабан - ГРЧ Заварка W055A ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.39		20_Барабан - ГРЧ Заварка W059 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.40		20_Барабан - ГРЧ Заварка W060 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.09.41		20_Барабан - ГРЧ Заварка W060A ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.	20НАС20-МР401 ЕКО 2 - Барабан	20_ЕКО 2 - Барабан: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.10.01		20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N025 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.02		20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N026 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019 Страница 28 от 49 Sheet of

20.NDT.10.03	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N027 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.04	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N028 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.05	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N029 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.06	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N030 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.07	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N031 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.08	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N032 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.09	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N033 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.10	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N034 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.11	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N035 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.12	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N036 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.13	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N037 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.14	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N038 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.15	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N039 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.16	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N020_ ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.17	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N041 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.18	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N042 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.19	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N043 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.20	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N044 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.21	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N045 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.22	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N046 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.23	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N047 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.24	20_ЕКО 2 - Барабан Щуцер N048 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.25	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В041 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.26	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В042 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 29 от 49 Sheet of

20.NDT.10.27	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В043 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.28	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В044 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.29	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В045 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.30	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В046 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.31	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В047_ ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.32	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В048 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.33	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В049 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.34	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В050 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.35	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В051 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.36	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В052 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.37	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В053 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.38	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В054 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.39	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В055 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.40	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В056 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.41	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В057 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.42	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В058 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.43	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В059 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.44	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В060 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.45	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В061 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.46	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В062 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.47	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В063 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.48	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В064 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.49	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В065 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.50	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В066 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 30 от 49 Sheet of

20.NDT.10.51	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В067 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.52	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В068 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.53	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В069 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.54	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В070 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.55	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В071 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.56	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В072 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.57	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В073 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.58	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В074 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.59	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В075 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.60	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В076 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.61	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В077 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.62	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В078 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.63	20_ЕКО 2 - Барабан Коляно В079 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.64	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W090 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.65	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W091 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.66	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W092 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.67	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W093 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.68	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W094 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.69	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W095 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.70	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W096 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.71	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W097 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.72	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W098 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.73	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W101 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.74	20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W102 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 31 от 49 Sheet of

20.NDT.10.75	20_EКО 2 - Барабан Заварка W103 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.76	20_EКО 2 - Барабан Заварка W104 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.77	20_EКО 2 - Барабан Заварка W105 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.78	20_EКО 2 - Барабан Заварка W106 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.79	20_EКО 2 - Барабан Заварка W107 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.80	20_EКО 2 - Барабан Заварка W108 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.81	20_EКО 2 - Барабан Заварка W109 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.82	20_EКО 2 - Барабан Заварка W110 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.83	20_EКО 2 - Барабан Заварка W113 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.84	20_EКО 2 - Барабан Заварка W114 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.85	20_EКО 2 - Барабан Заварка W115 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.86	20_EКО 2 - Барабан Заварка W116 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.87	20_EКО 2 - Барабан Заварка W117 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.88	20_EКО 2 - Барабан Заварка W118 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.89	20_EКО 2 - Барабан Заварка W119 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.90	20_EКО 2 - Барабан Заварка W120 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.91	20_EКО 2 - Барабан Заварка W123 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.92	20_EКО 2 - Барабан Заварка W124 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.93	20_EКО 2 - Барабан Заварка W125 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.94	20_EКО 2 - Барабан Заварка W126 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.95	20_EКО 2 - Барабан Заварка W127 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.96	20_EКО 2 - Барабан Заварка W128 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.97	20_EКО 2 - Барабан Заварка W129 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.98	20_EКО 2 - Барабан Заварка W130 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 32 от 49 Sheet of

20.NDT.10.99	20_EКО 2 - Барабан Заварка W131 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.100	20_EКО 2 - Барабан Заварка W132 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.101	20_EКО 2 - Барабан Заварка W133 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.102	20_EКО 2 - Барабан Заварка W134 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.103	20_EКО 2 - Барабан Заварка W135 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.104	20_EКО 2 - Барабан Заварка W136 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.105	20_EКО 2 - Барабан Заварка W140 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.106	20_EКО 2 - Барабан Заварка W141 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.107	20_EКО 2 - Барабан Заварка W142 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.108	20_EКО 2 - Барабан Заварка W143 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.109	20_EКО 2 - Барабан Заварка W144 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.110	20_EКО 2 - Барабан Заварка W145 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.111	20_EКО 2 - Барабан Заварка W146 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.112	20_EКО 2 - Барабан Заварка W147 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.113	20_EКО 2 - Барабан Заварка W148 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.114	20_EКО 2 - Барабан Заварка W149 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.115	20_EКО 2 - Барабан Заварка W150 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.116	20_EКО 2 - Барабан Заварка W151 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.117	20_EКО 2 - Барабан Заварка W154 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.118	20_EКО 2 - Барабан Заварка W155 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.119	20_EКО 2 - Барабан Заварка W156 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.120	20_EКО 2 - Барабан Заварка W157 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.121	20_EКО 2 - Барабан Заварка W158 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.122	20_EКО 2 - Барабан Заварка W159 ф 108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 33 от 49 Sheet of

20.NDT.10.123		20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W160 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.124		20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W161 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.125		20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W162 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.126		20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W163 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.10.127		20_ЕКО 2 - Барабан Заварка W164 ф 108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.11.	20LAB00- MP304 Питателна вода	20_Питателна вода: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.
20.NDT.11.01		20_Питателна вода Коляно B057 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.02		20_Питателна вода Коляно B058 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.03		20_Питателна вода Коляно B059 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.04		20_Питателна вода Коляно B060 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.05		20_Питателна вода Коляно B061 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.06		20_Питателна вода Коляно B062 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.07		20_Питателна вода Коляно B063 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.08		20_Питателна вода Коляно B064 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.09		20_Питателна вода Заварка W148 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.10		20_Питателна вода Заварка W150 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.11		20_Питателна вода Заварка W151 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.12		20_Питателна вода Заварка W152 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.13		20_Питателна вода Заварка W153 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.14		20_Питателна вода Заварка W154 ф 114x6,5	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 34 от 49 Sheet of

20.NDT.11.15	20_Питателна вода Заварка W155 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.16	20_Питателна вода Заварка W156 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.17	20_Питателна вода Заварка W157 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.18	20_Питателна вода Заварка W158 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.19	20_Питателна вода Заварка W159 ф 88,9x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.20	20_Питателна вода Заварка W160 ф 88,9x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.21	20_Питателна вода Заварка W161 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.22	20_Питателна вода Заварка W163 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.23	20_Питателна вода Заварка W165 ф 141x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.24	20_Питателна вода Заварка W166 ф 141x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.25	20_Питателна вода Заварка W167 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.26	20_Питателна вода Заварка W168 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.27	20_Питателна вода Заварка W169 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.28	20_Питателна вода Заварка W170 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.29	20_Питателна вода Заварка W171 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.30	20_Питателна вода Заварка W172 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.31	20_Питателна вода Заварка W173 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.32	20_Питателна вода Заварка W174 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.33	20_Питателна вода Заварка W175 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.34	20_Питателна вода Заварка W176 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.35	20_Питателна вода Заварка W177 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.36	20_Питателна вода Заварка W178 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.37	20_Питателна вода Заварка W179 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.38	20_Питателна вода Заварка W180 ф 114x6,5	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 35 от 49 Sheet of

20.NDT.11.39	20_Питателна вода Заварка W070 ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.40	20_Питателна вода Заварка W070A ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.41	20_Питателна вода Заварка W072 ф 219x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.42	20_Питателна вода Заварка W072A ф 219x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.43	20_Питателна вода Заварка W072B ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.44	20_Питателна вода Заварка W072C ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.45	20_Питателна вода Заварка W183 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.46	20_Питателна вода Заварка W184 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.47	20_Питателна вода Заварка W185 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.48	20_Питателна вода Заварка W186 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.49	20_Питателна вода Заварка W187 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.50	20_Питателна вода Заварка W188 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.51	20_Питателна вода Заварка W189 ф 141x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.52	20_Питателна вода Заварка W190 ф 141x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.53	20_Питателна вода Заварка W191 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.54	20_Питателна вода Заварка W192 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.55	20_Питателна вода Заварка W193 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.56	20_Питателна вода Заварка W194 ф 88,9x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.57	20_Питателна вода Заварка W195 ф 88,9x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.58	20_Питателна вода Заварка W196 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.59	20_Питателна вода Заварка W197 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.60	20_Питателна вода Заварка W198 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.61	20_Питателна вода Заварка W199 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.62	20_Питателна вода Заварка W200 ф 114x6,5	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 36 от 49 Sheet of

20.NDT.11.63		20_Питателна вода Заварка W201 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.64		20_Питателна вода Заварка W202 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.65		20_Питателна вода Заварка W203 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.66		20_Питателна вода Заварка W204 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.67		20_Питателна вода Заварка W205 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.68		20_Питателна вода Заварка W210 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.69		20_Питателна вода Заварка W211 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.70		20_Питателна вода Заварка W212 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.71		20_Питателна вода Заварка W213 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.72		20_Питателна вода Заварка W214 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.73		20_Питателна вода Заварка W215 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.74		20_Питателна вода Заварка W216 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.75		20_Питателна вода Заварка W218 ф 114x6,5	1	бр.		0,00
20.NDT.11.76		20_Питателна вода Заварка W094 ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.77		20_Питателна вода Заварка W094A ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.78		20_Питателна вода Заварка W096 ф 119x20	1	бр.		0,00
20.NDT.11.79		20_Питателна вода Заварка W096A ф 119x20	1	бр.		0,00
20.NDT.11.80		20_Питателна вода Заварка W096B ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.11.81		20_Питателна вода Заварка W096C ф 273x25	1	бр.		0,00
20.NDT.12.	20LAB00- MP403 Питателна вода - смукателна страна	20_Питателна вода - смукателна страна: Колена, Тройници Щуцери и заварки Колена - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ, УЗ деб, овалност Щуцери - БК включва: ВК,КК,НВ Заварки - БК включва: ВК,КК,УЗК,НВ Тройници - БК включва: ВК,КК,НВ				0,00 лв.

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 37 от 49 Sheet of

20.NDT.12.01		20_Питателна вода Коляно В008 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.02		20_Питателна вода Тройник Т001 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.03		20_Питателна вода Тройник Т002 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.04		20_Питателна вода Заварка W016 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.05		20_Питателна вода Заварка W017 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.06		20_Питателна вода Заварка W018 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.07		20_Питателна вода Заварка W019 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.08		20_Питателна вода Заварка W020 ф 530x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.09		20_Питателна вода Заварка W021 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.10		20_Питателна вода Заварка W022 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.11		20_Питателна вода Заварка W023 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.12		20_Питателна вода Заварка W025 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.13		20_Питателна вода Заварка W026 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.14		20_Питателна вода Заварка W027 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.15		20_Питателна вода Заварка W028 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.16		20_Питателна вода Заварка W029 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.17		20_Питателна вода Заварка W031 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.12.18		20_Питателна вода Заварка W039 ф 426x7	1	бр.		0,00
20.NDT.13.	ЕКО 1-1	ЕКО 1-1				0,00 лв.
20.NDT.13.01		Заварки - нови челни зав. Съединения ф 32x4 МТК- ВК, УЗК	1200	бр.		0,00
20.NDT.13.02		Заварки - нови челни зав. Съединения ф 273x26 - ВК, УЗК,КК,НВ.	4	бр.		0,00
20.NDT.13.03		Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А	1200	бр.		0,00
20.NDT.14.	ЕКО 1-2	ЕКО 1-2				0,00 лв.

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 38 от 49 Sheet of

20.NDT.14.01		Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А	552	бр.		0,00
20.NDT.14.02		Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А	1200	бр.		0,00
20.NDT.15.	ЕКО 2	ЕКО 2				0,00 лв.
20.NDT.15.01		Серпентини и петл. УЗ деб. Н,П,Е,А	2400	бр.		0,00
20.NDT.15.02		Колена в МТК Ф32 УЗдеб. Н,П,Е,А	960	бр.		0,00
20.NDT.15.03		Щуцери в МТК-КК и ВК Н,П,Е,А	960	бр.		0,00
20.NDT.16.	МПП1/РН1	МПП1/РН1 - подмяна				0,00 лв.
20.NDT.16.01		Нови з.с. ф42x4	1600	бр.		0,00
20.NDT.17.	ТК КПП- I / SH 3	ТК КПП- I / SH 3				0,00 лв.
20.NDT.17.01		Щуцери по колектори -КК и ВК - Н,П,Е,А	1176	бр.		0,00
20.NDT.18.	ТК КПП- II / SH 5	ТК КПП- II / SH 5				0,00 лв.
20.NDT.18.01		Щуцери по колектори - КК и ВК - Н,П,Е,А	1176	бр.		0,00
20.NDT.18.02		Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия)	1176	бр.		0,00
20.NDT.19.	ТК - МПП2/РН2	ТК -МПП2/РН2				0,00 лв.
20.NDT.19.01		Щуцери по колект.- КК и ВК - Н,П,Е,А	1372	бр.		0,00
20.NDT.19.02		Серпентини - ВК и ЕТ (междукристална корозия)	1372	бр.		0,00
20.NDT.20.	ТК ШПП / SH 4	ТК ШПП / SH 4				0,00 лв.
20.NDT.20.01		Щуцери по колект.- КК, ВК Н,П,Е,А	960	бр.		0,00
20.NDT.21.	ТПП	ТПП - подмяна				0,00 лв.
20.NDT.21.01		Нови з.с. ф45x4,5	1300	бр.		0,00
20.NDT.21.02		Колектори - н.з.с. Ф245x22	36	бр.		0,00
20.NDT.22.	Пещна камера	Пещна камера				0,00 лв.
20.NDT.22.01		Хладен конус - колена - ВК и УЗД	1528	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. <i>Document no.</i> 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница от <i>Sheet</i> 39 of 49

20.NDT.23.	20HAD00- MP404 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.	Рецирк. барабан- ЕКО I ст.				0,00 лв.
20.NDT.23.01		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В001 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.02		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В002 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.03		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В003 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.04		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В004 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.05		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В005 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.06		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В010 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.07		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В011 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.08		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В012 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.09		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В013 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.10		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В014 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.11		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В019 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.12		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В020 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.13		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В021 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.14		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В022 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.15		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В023 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.16		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В028 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.17		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно В029 ф108x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 40 от 49 Sheet of

20.NDT.23.18		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B030 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.19		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B031 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.20		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Коляно B032 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.21		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W001B ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.22		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W002 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.23		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W003 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.24		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W004 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.25		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W011B ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.26		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W012 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.27		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W013 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.28		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W014 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.29		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W022 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.30		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W023 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.31		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W024 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.32		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W031B ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.33		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W032 ф108x10	1	бр.		0,00
20.NDT.23.34		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W033 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.35		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W034 ф76x7	1	бр.		0,00
20.NDT.23.36		20 Рецирк. барабан- ЕКО I ст.Заварка W035 ф76x7	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019 Страница 41 от 49 Sheet of

20.NDT.24.	20LBG00- MP062 Колектори 7 и 13 бара	20 Колектори 7 и 13 бара				0,00 лв.
20.NDT.24.01		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B049 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.02		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B050 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.03		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B051 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.04		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B052 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.05		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B059 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.06		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B060 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.07		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B061 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.08		20 Колектор 7 и 13 bar Коляно B062 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.09		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W122 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.10		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W123 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.11		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W124 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.12		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W125 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.13		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W126 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.14		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W127 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.15		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W128 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.16		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W129 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.17		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W130 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.18		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W131 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.19		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W132 ф325x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 42 от 49 Sheet of

20.NDT.24.20		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W157 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.21		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W158 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.22		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W159 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.23		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W160 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.24		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W161 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.25		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W162 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.26		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W163 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.24.27		20 Колектор 7 и 13 bar Заварка W164 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.25	20MAN00- MP320 БРОУ 140/6	20 БРОУ 140/6				0,00 лв.
20.NDT.25.01		20 БРОУ 140/6 Коляно В007 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.25.02		20 БРОУ 140/6 Коляно В008 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.25.03		20 БРОУ 140/6 Тройник Т001 ф630x7	1	бр.		0,00
20.NDT.25.04		20 БРОУ 140/6 Тройник Т002 ф630x7	1	бр.		0,00
20.NDT.25.05		20 БРОУ 140/6 Заварка W014 ф630x7	1	бр.		0,00
20.NDT.25.06		20 БРОУ 140/6 Заварка W015 ф630x7	1	бр.		0,00
20.NDT.25.07		20 БРОУ 140/6 Заварка W016 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.25.08		20 БРОУ 140/6 Заварка W017 ф630x7	1	бр.		0,00
20.NDT.25.09		20 БРОУ 140/6 Заварка W018 ф630x7	1	бр.		0,00
20.NDT.25.10		20 БРОУ 140/6 Заварка W019 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.25.11		20 БРОУ 140/6 Заварка W020 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.25.12		20 БРОУ 140/6 Заварка W021 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.25.13		20 БРОУ 140/6 Заварка W022 ф426x6	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 43 от 49 Sheet of

20.NDT.25.14		20 БРОУ 140/6 Заварка W023 ф426x6	1	бр.		0,00
20.NDT.26	20HAD00-MP405	20 Аварииен слив Барабан				0,00 лв.
20.NDT.26.01		20 Аварииен слив Барабан Коляно B001 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.26.02		20 Аварииен слив Барабан Коляно B027 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.26.03		20 Аварииен слив Барабан Заварка W001 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.26.04		20 Аварииен слив Барабан Заварка W002 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.26.05		20 Аварииен слив Барабан Заварка W081 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.26.06		20 Аварииен слив Барабан Заварка W082 ф133x13	1	бр.		0,00
20.NDT.27	20LBA00-MP401	20 Дренаж пред ГПЗ				0,00 лв.
20.NDT.27.01		20 Дренаж пред ГПЗ Коляно B004 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.02		20 Дренаж пред ГПЗ Коляно B005 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.03		20 Дренаж пред ГПЗ Коляно B006 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.04		20 Дренаж пред ГПЗ Коляно B007 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.05		20 Дренаж пред ГПЗ Коляно B008 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.06		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W018 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.07		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W019 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.08		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W020 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.09		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W021 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.10		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W022 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.11		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W023 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.12		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W024 ф76x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 44 от 49 Sheet of

20.NDT.27.13		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W025 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.14		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W026 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.15		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W027 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.16		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W028 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.17		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W029 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.18		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W030 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.19		20 Дренаж пред ГПЗ Заварка W031 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.27.20		20 Дренаж пред ГПЗ Щуцер N002 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28	20MAL10- MP401 Дренажи ППТВН	20 Дренажи ППТВН				0,00 лв.
20.NDT.28.01		20 Дренажи ППТВН Коляно B005 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.02		20 Дренажи ППТВН Коляно B006 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.03		20 Дренажи ППТВН Коляно B007 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.28.04		20 Дренажи ППТВН Заварка W002 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.05		20 Дренажи ППТВН Заварка W010 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.06		20 Дренажи ППТВН Заварка W018 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.07		20 Дренажи ППТВН Заварка W030 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.08		20 Дренажи ППТВН Заварка W050 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.09		20 Дренажи ППТВН Заварка W051 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.10		20 Дренажи ППТВН Заварка W052 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.28.11		20 Дренажи ППТВН Заварка W053 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.28.12		20 Дренажи ППТВН Заварка W054 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.28.13		20 Дренажи ППТВН Заварка W055 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.28.14		20 Дренажи ППТВН Заварка W056 ф133x16	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 45 от 49 Sheet of

20.NDT.28.15		20 Дренажи ППТВН Заварка W057 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.16		20 Дренажи ППТВН Заварка W058 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.17		20 Дренажи ППТВН Заварка W059 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.18		20 Дренажи ППТВН Заварка W060 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.19		20 Дренажи ППТВН Заварка W061 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.20		20 Дренажи ППТВН Заварка W062 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.21		20 Дренажи ППТВН Заварка W063 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.28.22		20 Дренажи ППТВН Щуцер N007 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29	20MAL30-MP401 Дренажи ППТСН	20 Дренажи ППТСН				0,00 лв.
20.NDT.29.01		20 Дренажи ППТСН Коляно B033 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.29.02		20 Дренажи ППТСН Заварка W031 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.03		20 Дренажи ППТСН Заварка W032 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.04		20 Дренажи ППТСН Заварка W033 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.05		20 Дренажи ППТСН Заварка W047 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.06		20 Дренажи ППТСН Заварка W048 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.07		20 Дренажи ППТСН Заварка W049 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.08		20 Дренажи ППТСН Заварка W050 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.09		20 Дренажи ППТСН Заварка W092 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.10		20 Дренажи ППТСН Заварка W093 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.11		20 Дренажи ППТСН Заварка W094 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.12		20 Дренажи ППТСН Заварка W095 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.13		20 Дренажи ППТСН Заварка W112 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.14		20 Дренажи ППТСН Заварка W113 ф76x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 46 от 49 Sheet of

20.NDT.29.15		20 Дренажи ППТСН Заварка W114 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.16		20 Дренажи ППТСН Заварка W115 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.29.17		20 Дренажи ППТСН Заварка W135 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.29.18		20 Дренажи ППТСН Заварка W136 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.29.19		20 Дренажи ППТСН Заварка W137 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.29.20		20 Дренажи ППТСН Заварка W138 ф133x16	1	бр.		0,00
20.NDT.30	20MAL80-MP401 Дренажи ППГ	20 Дренажи ППГ				0,00 лв.
20.NDT.30.01		20 Дренажи ППГ Заварка W001 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.02		20 Дренажи ППГ Заварка W005 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.03		20 Дренажи ППГ Заварка W014 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.04		20 Дренажи ППГ Заварка W018 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.05		20 Дренажи ППГ Заварка W045 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.06		20 Дренажи ППГ Заварка W051 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.07		20 Дренажи ППГ Заварка W070 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.30.08		20 Дренажи ППГ Заварка W076 ф76x10	1	бр.		0,00
20.NDT.31	20LBG40-MP401 Подгрев на Деаератора от 13 ата	20 Подгрев на Деаератора от 13 ата				0,00 лв.
20.NDT.31.01		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В017 ф159x6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.02		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В020 ф159x6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.03		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В021 ф159x6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.04		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Коляно В004 ф159x6	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 47 от 49 Sheet of

20.NDT.31.05		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Тройник T003 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.06		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W053 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.07		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W054 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.08		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W055 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.09		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W065 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.10		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W066 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.11		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W067 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.12		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W068 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.13		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W069 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.14		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W070 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.15		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W071 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.31.16		20 Подгрев на Деаератора от 13 ата Заварка W072 ф159х6	1	бр.		0,00
20.NDT.32	20LCH00-MP401 Собствен кондензат отПВН до ДВН	20 Собствен кондензат от ПВН до ДВН				0,00 лв.
20.NDT.32.01		20 Собствен кондензат Коляно В005 ф219х9	1	бр.		0,00
20.NDT.32.02		20 Собствен кондензат Коляно В006 ф219х9	1	бр.		0,00
20.NDT.32.03		20 Собствен кондензат Коляно В007 ф219х9	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.


This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ по. Document no. 20NDT00-PC406	
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019	Страница 48 от 49 Sheet of

20.NDT.32.04		20 Собствен кондензат Заварка W018 ф219x9	1	бр.		0,00
20.NDT.32.05		20 Собствен кондензат Заварка W020 ф219x9	1	бр.		0,00
20.NDT.32.06		20 Собствен кондензат Заварка W022 ф219x9	1	бр.		0,00
20.NDT.32.07		20 Собствен кондензат Заварка W023 ф219x9	1	бр.		0,00
20.NDT.33	20LCA00- MP005	20 Основен кондензат от ПНН до ДВН				0,00 лв.
20.NDT.33.01		20 Основен кондензат Коляно B002 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.02		20 Основен кондензат Коляно B003 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.03		20 Основен кондензат Коляно B004 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.04		20 Основен кондензат Коляно B005 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.05		20 Основен кондензат Коляно B006 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.06		20 Основен кондензат Заварка W006 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.07		20 Основен кондензат Заварка W007 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.08		20 Основен кондензат Заварка W008 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.09		20 Основен кондензат Заварка W009 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.10		20 Основен кондензат Заварка W010 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.11		20 Основен кондензат Заварка W011 ф273x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.12		20 Основен кондензат Заварка W012 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.13		20 Основен кондензат Заварка W013 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.14		20 Основен кондензат Заварка W014 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.15		20 Основен кондензат Заварка W012 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.16		20 Основен кондензат Заварка W013 ф325x10	1	бр.		0,00

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Основен ремонт на Енерго Блок 4		Документ no. Document no. 20NDT00-PC406
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка		REV. 00 14.01.2019 Страница 49 от 49 Sheet of of

20.NDT.33.17		20 Основен кондензат Заварка W014 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.18		20 Основен кондензат Заварка W015 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.33.19		20 Основен кондензат Заварка W016 ф325x10	1	бр.		0,00
20.NDT.34		Допълнителни дейности при необходимост при подмяна на колена, вентили и участъци от тръбопроводи				0,00 лв.
20.NDT.34.01		УЗК на гладко огънати колена (ОМ)	15	м ²		0,00
20.NDT.34.02		МПД на колена и ляти детайли (ОМ)	15	м ²		0,00
20.NDT.34.03		Капилярен к-л (ОМ)	45	м ²		0,00
20.NDT.34.04		Снемане на отпечатъци от мет. Структура/реплика/	3	бр.		0,00
20.NDT.34.05		Твърдост НВ	500	точка		0,00
20.NDT.34.06		Овалност на колена	10	бр.		0,00
20.NDT.34.07		Гама к-л с 1 эксп.	50	бр.		0,00
20.NDT.34.08		Гама к-л с 2 эксп.	50	бр.		0,00
20.NDT.34.09		УЗ Дебелометрия	500	точка		0,00
20.NDT.34.10		К-л за МКК	30	бр.		0,00
20.NDT.34.11		МПД на щуцери и отвори ф32-ф76	30	бр.		0,00
20.NDT.34.12		Ендоскопия – колектори	10	бр.		0,00
20.NDT.34.13		УЗК на заваръчни съединения	10	л.м.		0,00
20.NDT.34.14		МПД на заваръчни съединения	10	л.м.		0,00
20.NDT.34.15		ВК на заваръчни съединения	100	л.м.		0,00
20.NDT.34.16		КК на заваръчни съединения	10	л.м.		0,00

Σ + Допълнителни дейности	0,00 лв.
----------------------------------	-----------------

Този документ е собственост на КонтурГлобал Оперейшънс България АД. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of ContourGlobal Maritsa East . It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.