



- 1. * Размери за сградка
- 2. Електро за заваряване 3-30А (включените места)
- 3. Хидропроба да се извърши съвместно с котела
- 4. При монтажа да се зачитат ТЛ, поместени на чертежа на блока МП748.01.01.00.00.

6	МП748.01.00.01.01	Пароводен подкамен	40	12	К3МФ
5	01.05.00.00	Надставна 377-П	4		
4	01.04.00.00	Надставна 377-П	4		
3	01.03.00.00	Надставна 377-П	4		
2	01.02.00.00	Надставна 377-П	4		
1	01.01.00.00	Влак	12		
ИЗ	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Заб.
		Иск. Котелен		МП748	
		МП7-1,сг		01.00.00.00	
		Паропрегревател			
		вторичен			
		кондензиращ			
		3080FD18002		ТКЦ, Д. Вичев	