

Утвърждавам:
/ Красимир Великов Ненов
Изпълнителен директор
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД/

ПРОТОКОЛ

от дейността на комисия, назначена с Решение № 58/13.02.2018г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка реф. 3-178-18 с предмет: Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1и2, 3и4.

Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сергей Бодуров – Заместник-директор „Ремонт“

ЧЛЕНОВЕ:

1. Николина Динева – Адвокат
2. Петьо Господинов – Ръководител отдел „Механична поддръжка“
3. Станислав Стоянов – Старши специалист „Ремонтно Планиране“
4. Илиана Желязкова – Специалист „Обществени поръчки и снабдяване“

Резултати от работата на комисията

На 13.02.18г. в 10:30 часа в административната сграда на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ на адрес: с. Медникарово, област Стара Загора, на основание на чл.103, ал.1 от ЗОП комисията в пълен състав проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1и2, 3и4.

В присъствието на всички членове председателят на комисията Сергей Бодуров откри заседанието по отваряне на офертите.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на кандидатите и представители на средствата за масово осведомяване.

В определения от Възложителя срок за подаване на оферти /12.02.2018г. до 17:00 часа/ са постъпили 2 оферти от следните участници (съгласно регистъра за подаване на оферти):

1. TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Германия с подадена оферта вх.№ 41 / 12.02.2018 г. в 11:30 ч.
2. Влавес ООД, гр. Варна с подадена оферта вх.№ 44 / 12.02.2018 г. в 12:40 ч.

Няма оферти, представени след определения от Възложителя краен срок.

Председателят на комисията получи предложенията и списък с описание по реда на постъпването им, след което пристъпи към отваряне на всяка опаковка и извърши следните действия: Отвори запечатаната непрозрачна опаковка, оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Съгласно определения в обявлението за участие и указания ред за провеждане на процедурата, председателят на комисията отвори и оповести ценовите предложения по реда на тяхното постъпване както следва:

1. TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Германия с подадена оферта вх.№ 41 / 12.02.2018 г. предлага да изпълни поръчката на обща стойност **151 637 EUR**, начин на плащане 30 дни след подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура.
2. Влавес ООД, гр. Варна с подадена оферта вх.№ 44 / 12.02.2018 г. предлага да изпълни поръчката на обща стойност **276 375, 30 лв.**, начин на плащане 30 дни след подписан приемо-предавателен протокол и издадена фактура.

Съгласно изискванията на чл. 61, т.2 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на всеки от участниците.

След извършване на горепосочените действия публичната част от заседанието на комисията приключи.

Комисията продължи своята работа по разглеждане на офертите в непроменен състав.

I. Преценка на съответствието на офертата на участник „TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Германия с вх.№ 41 / 12.02.2018 г.

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост, като върху плика са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване, наименование на поръчката и данни на участника.

Участникът е представил следните документи:

1. Опис на представените документи.
2. Единен Европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.
3. Декларация по чл.66, ал.1
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
5. Декларация за срок на валидност на офертата
6. Техническо предложение – по образец
7. Ценово предложение – по образец

Оценка на техническата оферта:

TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Германия с подадена оферта вх.№ 41 / 12.02.2018 г.

Участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение съдържа информация относно физико химичните показатели на материалите предмет на доставка и отговаря на изискванията от техническата спецификация на Възложителя за осигуряване на супервайзър по време на монтаж на материалите. В съответствие с изискванията, съдържащи се в техническата спецификация от документацията за участие, предложената вулканизирана гума е със следните физикохимични параметри:

механично - физични характеристики на вулканизирана гума	Мерна Единица	Стандарт	Стойност по технич. специф-я	Стойност от техн. предл. на участика
Полимер		ISO 1629	BIIR	BIIR
Якост на опън	[Mpa] S2 Bar	DIN 53504	≥ 5 ¹⁾	≥ 5 ¹⁾
Удължение на скъсване	[%] S2 Bar	DIN 53504	≥ 370 ¹⁾²⁾	≥ 370
Твърдост	[Shore A]	DIN 53505	50 ± 5 ²⁾	55
Елестичност	[%]	DIN 53512	≥ 6	6
Износване	[mm ³]	ISO 4649	≤ 320	≤ 320
Плътност	[g / cm ³]	EN ISO 1183-1	1.30 ± 0.02	1,25

Механично напрежение	[N/mm]	DIN ISO 813	≥ 4	≥ 4
Повърхностно съпротивление	[Ω]	DIN IEC 60093	≥ 10 ¹²	≥ 10
Изпитвателно напрежение	[KV/mm]	EN 14879-4	4	4
Работна температура		[° C]	≤ 85	90
Топлопроводимост	[W / mK]	DIN 51046	0.33	0.33
Проникване на вода (дебелина на листа 4 мм)	[g / m ² · d]	DIN 53122	0.04	0.04

Предоставената информация за гума вулканизирана, предмет на доставка, съответства на изискванията от техническата спецификация на Възложителя.

Комисията извърши проверка на вписаните в ЕЕДОП обстоятелства и констатира:

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел А - вписани са необходимите административни данни на участника TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Германия, идентификационен номер по ДДС DE 152052266, пощенски адрес, лице за контакти, телефон и електронен адрес.

- В част II Информация за икономическия оператор, раздел Б - информация за представителя на икономическия оператор.

- В част II Информация за икономическия оператор, раздели В, Г – посочена е информация, че кандидатът няма да използва капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор и няма да използва подизпълнители.

- В част III Основания за изключване, раздели А, Б, В, Г – посочена е информация за липса на основания за изключване, с което кандидатът отговаря на изискванията за лично състояние.

- В част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, кандидатът е посочил общ и конкретен годишен оборот. В раздел В: Технически и професионални способности: Кандидатът е посочил Списък с доставки по предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години с посочена сума, дата и Възложител.

При извършения подробен преглед на представените документи и декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, комисията констатира, че участникът е декларирал в ЕЕДОП всички относими обстоятелства, представил е всички документи, посочени в документацията и е удостоверил изпълнението на критериите за подбор. ЕЕДОП е подписан от всички лица по чл.40, ал.1 от ППЗОП в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

II. Преценка на съответствието на офертата на участник „Влавес ООД, гр. Варна с вх. № 44/12.02.2018 г.

Офертата е подадена в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост , като върху плика са отбелязани: входящ номер, дата и час на постъпване, наименование на поръчката и данни на участника.

Участникът е представил следните документи:

1. Опис на представените документи.
2. Единен Европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в съответствие с изискванията на закона и условията на Възложителя.
3. Декларация по чл.66, ал.1
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
5. Декларация за срок на валидност на офертата
6. Техническо предложение – по образец
7. Ценово предложение – по образец

Оценка на техническата оферта:

Участникът е представил изискуемите документи и техническото предложение съдържа информацията относно физико-химичните показатели на материалите предмет на доставка.

Комисията извърши проверка за съответствие на механично - физични характеристики от предложението за доставка на гума вулканизирана, с изискванията от техническата спецификация за вулканизирана гума, и констатира показатели с различни механично - физични характеристики от посочени в техническата спецификация – т.2, а именно:

Механично - физични характеристики на вулканизирана гума	Мерна Единица	Стандарт	Стойност по технич. специф-я	Стойност от техн. предл. на участника
Полимер		ISO 1629	BIIR	BIIR
Удължение на скъсване	[%] S2 Bar	DIN 53504	≥ 370 ^{1) 2)}	≥ 300
Твърдост	[Shore A]	DIN 53505	50 ± 5 ²⁾	60 ± 5
Плътност	[g / cm ³]	EN ISO 1183-1	1.30 ± 0.02	1.45 ± 0.02

Предвид констатираните несъответствия в параметрите на техническата оферта за предложената за доставка вулканизирана гума от кандидата с предварително обявените условия в техническата спецификация, комисията предлага да бъде отстранен участник Влавес ООД, гр. Варна на основание чл.107 т.2, б."а)" от ЗОП, тъй като офертата не отговаря на предварително обявените условия и поставените изисквания на Възложителя в техническата спецификация относно механично - физични характеристики на предлагания материал.

Комисията оцени предложението на допуснатия участник, което в тази процедура се извършва посредством критерий за оценка „най-ниска цена“ за изпълнение на поръчката.

Съгласно приложения критерий, Комисията извърши следното класиране за Доставка на резервни части за антикорозионно гумено покритие за Абсорбери 1и2, 3и4:

1 място: TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Германия с подадена оферта вх.№41/12.02.2018г. и обща стойност 151 637,00 евро.

Комисията предлага на Възложителя изпълнението на поръчката да бъде възложено на класирания на първо място участник.

Настоящият протокол е съставен на 20.02.2018г.

Председател:


/ Сергей Бодуров /

Членове на комисията:

1. 
/ Николина Динева /

2. 
/ Петьо Господинов /

3. 
/ Станислав Стоянов /

4. 
/ Илиана Желязкова /