

TECHNICAL SPECIFICATION
Техническа спецификацияДокумент №.
Document no.

90HFC00-PA034

Страница 1 от 6
Sheet 1 of 6Проект
Project

КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД

Код
Security IndexИме
Title**Доставка на резервни части изработени от наварени площи(бронирани)
за ремонт на мелещ вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670**

90HFC10÷80AJ001

Система System	HFC	Тип документ Document Type	PB	Дисциплина Discipline	&	Файл File
						90HFC00-PA034

REV 00	Описание на ревизиите / Description of Revisions FOR TENDER (TR)					
-----------	---	--	--	--	--	--

00	Март 2020	TR		T. Георгиев				П. Панайотов		A. Желев	
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations		Проверил Checked by	Одобрил Approved by	Издал Issued by			

Този документ е собственост на Контур Глобал Марица Изток З България. Стого забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякая свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 Bulgaria. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Доставка на резервни части изработени от
наварени площи(бронирани) за ремонт на мелещ
вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670**

Страница
2 от 6

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Предмет на доставка	3
2.	Технически изисквания за доставката.....	3
3.	Количества за доставка:.....	4
4.	Гаранционен срок на изделията:.....	4
5.	Срок за доставка.....	4
6.	Място на доставка.....	4
7.	Достъп до електроцентрала контурглобал марица изток 3	4
8.	Опаковане, пакетиране и комплектование	5
9.	Приемане на стоките в склада	5
10.	Протоколи и референтни документи	6

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Доставка на резервни части изработени от наварени площи(бронирани) за ремонт на мелещ вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670	Документ№ 90HFC00-PA034 Страница 3 от 6
---	--	--

1. ПРЕДМЕТ НА ДОСТАВКА

Доставка на резервни части изработени от наварени площи(бронирани) за ремонт на мелещ вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВКАТА

Доставка на изделия изработени от наварени бронирани площи (HCNbB, VAUTID 143, CDP4666 или аналоги произведени по описаната технология притежаващи показания в техническата спецификация химичен състав и твърдост на наварения слой), с химичен състав и твърдост на наварения слой определени по методиката на стандартите ISO 6847 и DIN 32525-4.

Технология:

Наварения слой, положен върху зададените изделия е високоустойчива сплав съдържаща голям процент Cr и Nb карбиди, които са особено устойчиви на механична абразия и ерозия. Произведени чрез високоскоростен метод за наваряване, работна температура 350 градуса целзий. Повърхностна твърдост на наварения материал е над 62 HRC. Да се гарантира и твърдостта и в дълбочина на наварения материал.

Химически състав на наварения слой:

C ≥ 4,3%;

Cr ≥ 23%;

Nb +B ≥ 3 %;

Други микро легиращи елементи (Mn, V, W, Mo) ≥ 2 %;

Carbid content (карбидно съдържание) > 50 %

с доказана устойчивост на механична абразия и ерозия, чрез тестове по ASTM G65 и тестове по DIN 50332.

Спазване на зададената чертожната документация.

09.321.00.16-P

90HFC00-MM061

90HFC00-MM064

BM 04.06.00.12-G

В техническите изисквания на чертежите DIN 32525-2 да разбира като DIN 32525-4 поради смяна на стандарта.

При всяка доставка да се представя сертификат от производителя тип EN 10204-3.1.

Закръгление за наплавката на планка притискаща лява и дясна чертеж 09.321.00.16-P- до R = 3 мм.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка на резервни части изработени от
наварени площи(бронирани) за ремонт на мелещ
вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670

Страница
4 от 6

3. КОЛИЧЕСТВА ЗА ДОСТАВКА:

№	Стоков №	Описание, размер, параметри	Мярка	количество
1	2019293	Елемент от бронировката поз.24(90HFC01-MM064-0)	Бр.	310
2	2032895	Планка притискаща за РЛ – лява чертеж 09.321.00.16-Р	Бр.	480
3	2032896	Планка притискаща за РЛ – дясна чертеж 09.321.00.16-Р	Бр.	480
4	2008383	Броня поз. 1 чертеж ВМ 04.06.00.12 - G	Бр.	20
5	2020577	Броня срещу регулираща клапа на МВ (чертеж 40HFC00-MM401)	Бр.	34

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК НА ИЗДЕЛИЯТА:

Гаранционен срок минимум 4500 – 5000 работни часа на наварения слой.

5. СРОК ЗА ДОСТАВКА

До 8 работни седмици след поръчка от Възложителя.

При доставката да се представи сертификат от производителя тип EN 10204-3.1.

6. МЯСТО НА ДОСТАВКА

ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3 АД се намира на приблизително 60 км югоизточно от гр.Стара Загора, 10 км югоизточно от гр. Гъльбово и 2 км северно от с. Медникарово, община Гъльбово, област Стара Загора, близо до открит рудник Трояново 3.

GPS: N–42.143321 и E–26.000856

Стоките се доставят до склад, който се намира на територията на ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3.

7. ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА КОНТУРГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК 3

Работно време с доставчици на стоки в склад е всеки работен ден от Понеделник до Петък от 8:30 до 11:00 и от 12:00 до 15:00 часа. Доставчиците трябва да следват следните правила при доставка на стоки:

- При доставка на стоки в склад разрешение за достъп се получава по следния начин: Доставчикът на стоки представя на товарен портал на входа на електроцентралата, копие от поръчка за доставка или други документи, удостоверяващи, че стоките се доставят съгласно договор или поръчка на КонтурГлобал Марица Изток 3 или КонтурГлобал Оперейшънс България. Изготвя се пропуск от охранител на товарен портал, който се подписва от ръководител на отдел Здраве, Безопасност и Сигурност.
- МПС с неизмити гуми или с неукрепени товари не се допускат на територията на централата.
- При товаро-разтоварните работи доставчикът задължително да ползва ЛПС които са задължителни за работа на територията на ТЕЦ-а – каска, защитни обувки и подходящо работно облекло.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Доставка на резервни части изработени от наварени площи(бронирани) за ремонт на мелещ вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670	Документ№ 90HFC00-PA034 Страница 5 от 6
---	--	--

- Водачите на МПС на територията на централата, трябва да се движат, спират и паркират така, че по никакъв начин да не пречат на движението на другите МПС/пожарна линейка, служебни автомобили/или хора.
- След доставяне на стоката в склад, доставчикът трябва незабавно да напусне територията на централата.
- Абсолютно се забранява внасянето на алкохол/включително и бира/, наркотици или други психотропни вещества, както и достъпа на територията на централата на лица употребили такива вещества.
- Абсолютно се забранява внасянето на огнестрелно, газово и хладно оръжие, взривоопасни материали и взрывно монтажни пистолети.

8. ОПАКОВАНЕ, ПАКЕТИРАНЕ И КОМПЛЕКТОВАНЕ

Заводът производител на стоките извършва опаковане, етикетиране, пакетиране или комплектуване на стоките съгласно изискванията и правилата за безопасно транспортиране и съхраняване въз основа на техните физико-химични свойства.

Целта на етикетирането на стоките е да гарантира, че потребителите имат достъп до пълната информация за съдържанието и състава на продукта, за да защити здравето и интересите им. Друга информация може да предоставя подробности за конкретен аспект на продукта, като например неговия произход или начин за производство. Някои химични продукти, също са обект на конкретни регламенти. Етикетирането трябва също да съдържа конкретна информация, за да гарантира безопасната им употреба и да позволи на потребителите да упражнят реалния си избор. Освен това при опаковането на продукти трябва да се спазват критериите за производство, за да се избегне замърсяването им или повреда при транспортиране. Защитните опаковки предпазват чувствителните към удари и вибрации изделия по време на манипулиране, складиране и транспорт, като възстановяват формата си за поемане на поредните механични въздействия. Съществуват различни материали и методи за осигуряване на тази защита, които трябва да се преценяват преди дистрибуцията на чувствителните изделия.

- Елемент от бронировката поз.24(90HFC01-MM064-0) – опаковка по 32 броя,
- Наварена челна броня на врата на МВ (чертеж 90HFC00-MM061) поз.1.9 - опаковка по 32 броя,
- Планка притискаща – лява черт. 09.321.00.16-P - европалет 120 бр.
- Планка притискаща – дясна черт. 09.321.00.16-P - европалет 120 бр.

9. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ В СКЛАДА

При доставка на стоки доставчика е длъжен за уведоми за датата и часа на доставката един ден преди датата на доставка в склад, с цел да бъде организирана необходимата техника за товаро разтоварни дейности на стоките.

Материално отговорното лице от склад удостоверява чрез поставяне на печат на товарителницата или на приемно-предавателния протокол получаването на материалите, след което уведомява с изпращане на е-майл екипа на отдел поддръжка. До края на следващия работен ден техническото лице, отговорник за приемане на стоката, трябва да извърши технически контрол на доставената стока/материал/ и да подпише приемно-предавателен протокол за приемане на стоките. Същевременно попълва в протокола информация за технически контрол. След това стоката се поставя на определено мястото в склада, а фактурата и приемно предавателния протокол се предават в счетоводството.

	КОНТУР ГЛОБАЛ МАРИЦА ИЗТОК З АД ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Доставка на резервни части изработени от наварени площи(бронирани) за ремонт на мелещ вентилатор тип 3300/800/490 за котел ЕП 140/670	Документ№ 90HFC00-PA034 Страница 6 от 6
---	--	--

В случай, че стоката не съответства на изискванията от техническата спецификация или на зададените в заявката параметри, или има констатирана повреда, описана в протокола за технически контрол, тези стоки се връщат на доставчика и стоката не се приема в склад. Доставчика е длъжен да замени стоката с изправна.

10. ПРОТОКОЛИ И РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Стоките се придвижват от следните документи:

- Приемо-предавателен протокол,
- Сертификат за качество от завода производител за наварените площи,
- Протокол за измерена твърдост на наварения слой,
- Товарителница и опаковъчен лист за предаване на стоки или други,
- Протокол за съответствие на геометрични размери.
- При всяка доставка да се представя сертификат от производителя тип EN 10204-3.1.
- Тестове по DIN 50332 за устойчивост на механична абразия и ерозия.

Чертежи

- 09.321.00.16-P
- 90HFC00-MM061
- 90HFC00-MM064
- BM 04.06.00.12-G