



ДО.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Относно:** обществена поръчка „Доставка на тръбопроводна арматура и резервни части високо налягане за вентил запорен на главна парова задвижка, произведени от Чеховския завод за енергетично машиностроене на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф. № 46 - 112 - 15

Уважаеми господа,

Във връзка с обществена поръчка „Доставка на тръбопроводна арматура и резервни части високо налягане за вентил запорен на главна парова задвижка, произведени от Чеховския завод за енергетично машиностроене на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф. № 46 - 112 – 15 е постъпил въпрос от участник.

Въпрос: Може ли шибър електрически (кат. № 883-175-Э-01) да бъде заменен с шибър електрически (кат. № 1013-175-Э-01)?

Отговор: Шибър електрически (кат. № 883-175-Э-01) може да бъде заменен с шибър електрически (кат. № 1013-175-Э-01)

С уважение:  
Възложител \_\_\_\_\_

/Валентина Манева - Пълномощник/

