

**КОНТУР ГЛОБАЛ
МАРИЦА ИЗТОК 3**

РАЗЯСНЕНИЯ №2

към процедура на договаряне с обявление
с предмет: **Изработка и доставка на резервни части за ППС и МВ 3300/800/490**, реф. № 48-114-16

ВЪПРОС 1: За позиции 22, 23, 24, 25, 26, 27, материал 12ХМ може ли да бъде заменен с материал 16Мо3 EN 10028?

ОТГОВОР: за материал **Стомана 12ХМ** могат да ползват посочените аналози:

Зарубежные аналоги марки стали 12ХМ	
США	A182, A387Gr.12Cl.2, Gr.P12, K11562, K11572, K11597, K11757, K12062
Германия	1.7335, 13CrMo4, 13CrMo4-5, 13CrMo44
Япония	SFVA12, SFVAF12, STBA20, STBA22, STFA22, STPA20, STPA22
Франция	13CrMo4-5, 14CrMo4-5, 15CD3.5, 15CD4.05, 15CD4.5
Англия	13CrMo4-5, 1501-620, 1501-621, 620-440, 620-470, 620-540
Евросоюз	13CrMo4-5
Италия	13CrMo4-5, 14CrMo3, 16CrMo3
Бельгия	14CrMo45
Испания	14CrMo4-5, F.2613, F.2631
Китай	12CrMo, 12CrMoG
Швеция	2216
България	13CrMo4-5, 14ChM, 15ChM
Венгрия	13CrMo4-5, KL9
Польша	15HM
Румъния	14CrMo4
Чехия	15121
Австрия	13CrMo4-4KW
Юж.Корея	SFVAF12, STHA20, STHA22


ВЪПРОС 2: За позиции 28 и 29, материал 09Г2С, може ли да бъде заменен с 40Х EN 10083?

ОТГОВОР: за материал **Стомана 09Г2С** могат да ползват посочените аналози:

Зарубежните аналози марки стали 09Г2С	
Германия	13Mn6, 9MnSi5
Япония	SB49
Китай	12Mn
България	09G2S
Венгрия	VH2
Румъния	9SiMn16

На основание чл.29 ал.3 от ЗОП, срокът за представяне на оферти се удължава до 10:00 часа на 24.03.16г. Техническите предложения ще се разглеждат от 10:00 часа на 24.03.16г. в залата на КонтурГлобал Марица изток 3 АД.

Възложител:


/Валентина Манева - Пълномощник/

