

Проект  
*Project*
**КонтурГлобал Марица Изток 3**

 Код  
*Security Index*

 Име  
*Title*
**Текуща и аварийна поддръжка на климатична инсталация в  
 Административна сграда на ТЕЦ Контур Глобал Марица  
 Изток 3**

 Система  
*System*
**SA\$**

 Тип документ  
*Document Type*
**PC**

 Дисциплина  
*Discipline*
**\$**

 Файл  
*File*

00SA\$00-PC403.doc


REV

 Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

00

FOR TENDER (TR) За тръжна процедура

					
00	12.12.19	Иван Димитров	Петьо Господинов	Тодор Колев	Сергей Бодуров
REV	Дата	Подготвил	Проверил		Одобрил

	<b>Контур Глобал Марица изток 3</b>	Документ № Document № <b>00SA\$00-PC403</b>
	<b>TECHNICAL SPECIFICATION</b>	REV. 0.0
	Техническа спецификация	<b>Стр. 2 от 3</b>


## 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Да поддържа в изправно състояние съгласно схемните решения и технологичните параметри Климатичните системи/включително и вентилацията към тях/ в Административната сграда с. Медникарово на територията на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица изток " АД. Да доставя необходимите резервни части за поддръжката им.

## 2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	Описание	Мярка	Количество	Единична цена Лв/бр	Общо
<b>1.1.</b>	<b>Текущо поддържане на климатични системи</b>				
1.1.1.	<b>Текущо поддържане на вентилация административна сграда</b>	Бр.	12		
1.1.2.	<b>Текущо поддържане на Климатизиционни системи</b>				
1.1.2.1.	Почистване на вътрешните тела	Бр.	576		
1.1.2.2.	Изпълнение на ТО1 на външните тела	Бр.	128		
1.1.2.3.	Изпълнение на ТО2 на външните тела	Бр.	32		
1.1.2.4.	Изпълнение на ТО3 на външните тела	Бр.	32		
<b>За текуща поддръжка ОБЩО</b>					

<b>1.2.</b>	<b>Аварийна поддръжка на Климатична система</b>				
1.2.1.	<b>Подмяна на компресор включително с доставка на компресора</b>				
1.2.1.1.	Подмяна на компресор ANB42FCGMT – инверторен за VRF система включително с компресора	Бр.	2		
1.2.1.2.	Подмяна на компресор BN65YEAMT - обикновен за VRF система включително с компресора	Бр.	4		
1.2.2.	<b>Доставка на фреон R410A</b>	Кг	250		
1.2.3.	<b>Зареждане /източване/ на фреон</b>	Кг	500		
1.2.4.	<b>Подмяна на дефектирал клапан на вътрешна касета</b>	Бр.	15		
1.2.5.	<b>Подлепване на кондензна вана на вътрешна касета</b>	Бр.	20		
1.2.6.	<b>Извършване на Азотна проба</b>	Бр.	10		

	<b>Контур Глобал Марица изток 3</b>	Документ № Document № <b>00SA\$00-PC403</b>
	<b>TECHNICAL SPECIFICATION</b> Техническа спецификация	REV. 0.0
		Стр. <b>3</b> от <b>3</b>

1.2.7.	<b>Ремонт на климатична система</b>	Ч.ч.	200		
1.2.8.	<b>Работа по задачи неупоменати в т.4 от техническата спецификация</b>	Ч.ч.	100		
<b>За аварийна поддръжка ОБЩО</b>					
<b>ОБЩО</b>					
<b>Обща стойност за втората година :</b>					
<b>Обща стойност за третата година :</b>					
<b>Обща стойност за четвъртата година :</b>					
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 4 ГОДИНИ:</b>					

\* Количествата, посочени в тази количествена сметка, са приблизителни и са за период от една година.

Заб.: Поръчката подлежи на подновяване при добро изпълнение с изпращане на уведомление от КонтурГлобал Марица Изток 3 АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

Възложителят предвижда три броя подновяване на поръчката при добро изпълнение на обема работи и дейности от техническата спецификация, всяко със срок от 12 месеца. Максимален срок на договора с включени подновявания е 4 години от датата на подписването му.