

Проект
Project
КонтурГлобал Марица Изток 3

 Код
Security Index

 Име
Title
**Текуща и аварийна поддръжка на промишлени
 вентилационни и климатични /ОВК/ инсталации на
 територията на Контур Глобал Марица Изток 3**

 Система
System
SA\$

 Тип документ
Document Type
PC

 Дисциплина
Discipline
\$

 Файл
File

00SA\$00-PC404.doc


REV

 Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

00

FOR TENDER (TR) За тръжна процедура

					
00	31.12.19	Иван Димитров	Петьо Господинов	Тодор Колев	Сергей Бодуров
REV	Дата	Подготвил	Проверил		Одобрил

	Контур Глобал Марица изток 3	Документ № Document № 00SA\$00-PC404
	Bill of quantity	REV. 00
	Количествена сметка	Стр. 2 от 4


1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Да поддържа в изправно състояние съгласно схемните решения и технологичните параметри Вентилационните и Климатичните системи /ОВК/ на територията на ТЕЦ "Контурглобал Марица изток " АД. Да доставя необходимите резервни части за поддръжката им.


2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

	Описание	Мярка	Количество	Единична цена Лв/бр	Общо
1.1.	Текущо поддържане на вентилационни системи				
1.1.1.	Подмяна на въздушните филтри	Бр.	576		
1.1.2.	Проверка на изходните жалузи	Бр.	576		
1.1.3.	Проверка на релейно контакторната схема	Бр.	576		
1.2.	Текуща поддръжка на Климатични системи				
1.2.1.	На климатични системи до 17 000 BTU				
1.2.1.1.	Почистване на филтри и на вътрешно и външно тяло	Бр.	152		
1.2.2.	На климатични системи над 18 000 BTU до 51000 BTU				
1.2.2.1.	Изпълнение на TO1	Бр.	512		
1.2.2.2.	Изпълнение на TO2	Бр.	117		
1.2.2.3.	Изпълнение на TO3	Бр.	117		
1.2.3.	На климатични системи над 52 000 BTU				
1.2.3.1.	Изпълнение на TO1	Бр.	304		
1.2.3.2.	Изпълнение на TO2	Бр.	76		
1.2.3.3.	Изпълнение на TO3	Бр.	76		
За текуща поддръжка ОБЩО					

1.3.	Аварийна поддръжка на вентилационни системи				
1.3.1.	Подмяна на повреден двигател	Бр.	3		
1.3.2.	Ремонт на изходящите жалузи	Бр.	3		
1.3.3.	Ремонт на въздушния бокс				
1.3.3.1.	Подмяна на ремъка	Бр.	5		
1.3.3.2.	Подмяна на турбината	Бр.	3		
1.3.3.3.	Подмяна на лагери на вентилатора	Бр.	3		
1.3.4.	Ремонт на релейно-контакторна апаратура				
1.3.4.1.	Подмяна на моторна защита	Бр.	3		
1.3.4.2.	Подмяна на пусков контактор	Бр.	3		
1.3.4.3.	Наладка на схемата за управление	Бр.	3		

	Контур Глобал Марица изток 3	Документ № Document № 00SA\$00-PC404
	Bill of quantity	REV. 00
	Количествена сметка	Стр. 3 от 4

1.3.4.4.	Подмяна на бутони пуск/стоп и светлинна сигнализация	Бр.	3		
1.3.5.	Ремонт на захранващ кабел				
1.3.5.1.	Подмяна на захранващ/управляващ кабел	М	100		
1.3.5.2.	Ремонт на захранващ/управляващ кабел	Бр.	3		
1.3.6.	Ремонт на въздуховоди	м ²	1		
1.4.	Аварийна поддръжка на Климатични системи				
1.4.1.	Демонтаж на климатик				
1.4.1.1.	Демонтаж на климатик до 18 000BTU	Бр.	10		
1.4.1.2.	Демонтаж на климатик над 18 000BTU	Бр.	5		
1.4.2.	Монтаж на климатик				
1.4.2.1.	Монтаж на климатик до 18 000BTU	Бр.	10		
1.4.2.2.	Монтаж на климатик над 18 000BTU	Бр.	5		
1.4.3.	Подмяна на компресор				
1.4.3.1.	Подмяна на компресор на климатик до 12 000 BTU включително с компресора	Бр.	2		
1.4.3.2.	Подмяна на компресор на климатик от 18-24 000 BTU включително с компресора	Бр.	2		
1.4.3.3.	Подмяна на компресор на климатик от 36 000 BTU включително с компресора	Бр.	2		
1.4.3.4.	Подмяна на компресор на климатик от 52 000 BTU включително с компресора	Бр.	2		
1.4.3.5.	Подмяна на компресор на климатик от 60 000 BTU включително с компресора	Бр.	1		
1.4.3.6.	Подмяна на компресор на климатик от 90 000 BTU включително с компресора	Бр.	1		
1.4.4.	Доставка на фреон за климатик				
1.4.4.1.	Доставка на фреон R410	Кг	30		
1.4.4.2.	Доставка на фреон R407	Кг	20		
1.4.5.	Зареждане/източване/ на фреон	Кг	50		
1.4.6.	Подмяна на повреден задвижващ ремък	Бр.	10		

	Контур Глобал Марица изток 3	Документ № Document № 00SA\$00-PC404
	Bill of quantity	REV. 00
	Количествена сметка	Стр. 4 от 4

1.4.7.	Отстраняване на теч на хладилен агент и на повреда в електрониката	Ч.ч.	100		
1.4.8.	Работа по задачи неупоменати в точка 4 от техническата спецификация	Ч.ч.	100		
За аварийна поддръжка ОБЩО					
ОБЩО					
Обща стойност за втората година :					
Обща стойност за третата година :					
Обща стойност за четвъртата година :					
ОБЩА СТОЙНОСТ ЗА 4 ГОДИНИ:					

* Количествата, посочени в тази количествена сметка, са приблизителни и са за период от една година.

Заб.: Поръчката подлежи на подновяване при добро изпълнение с изпращане на уведомление от КонтурГлобал Марица Изток 3 АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

Възложителят предвижда три броя подновяване на поръчката при добро изпълнение на обема работи и дейности от техническата спецификация, всяко със срок от 12 месеца. Максимален срок на договора с включени подновявания е 4 години от датата на подписването му.