

**До**  
**кандидатите за участие**  
**в процедура с реф.№ 69 -49 -17**

Относно: обществена поръчка, реф.№ 69-49-17 с предмет : Доставка на кабели и проводници

Уважаеми господа,

Във връзка с обществена поръчка, реф. № 69–49-17 с предмет: Доставка на кабели и проводници, съгласно техническа спецификация, Ви уведомяваме че са постъпили въпроси от кандидат за участие в процедурата, на които даваме следните отговори:

Позиция № 6 от спецификацията е кабел ШКПТ 3x35+25. По стандарт сеченията вървят ШКПТ 3X35+16, ШКПТ 3x50+25.

**I. Въпрос: Моля да ни информирате за техническа грешка от Ваша страна ли става дума или Ви трябва кабел с нестандартна конструкция?**

Отговор: Трябва ни стандартен кабел. Важно е сечението на тоководещите жила, нулата може и да е с по-малко сечение.

Позиции от № 44 до № 49 от спецификацията са кабели ПВОТ. Бихме желали да Ви информираме, че кабели тип ПВОТ не се поддържат на склад и принципно се поръчват изключително рядко. Количествата залежали в спецификацията на търга са под минималните за приемане на заявка за производство от завода производител.

**II. Въпрос: Бихте ли приели оферта с оферирани минимални количества за приемане на поръчка, а именно 500 м от всяко сечение.**

Отговор: Съгласни сме да поръчаме минимални количества за приемане на поръчка.

**03.05.2017 г.**



Сердика Офиси | бул. Ситняково No.48, ет 9 | София 1505, България  
тел.: +359 2 810 2323 | факс: +359 2 810 2345 | [me3@contourglobal.com](mailto:me3@contourglobal.com)

