



Разяснение №2

към процедура на договаряне с предмет: Доставка на тръбопроводна арматура за монтаж на нови линии за захранване със смивна вода на КА-1,2,3 и 4 и ЕФ-1,2,3 и 4., регулатори на налягане за уплътняваща вода на ПЕП 1,2,3 и арматура за охлаждаща вода на дестилата на Блок 1,2,3 и 4 на територията на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток“, реф.№7-112-15, по въпроси поставени от участник в процедурата.

Въпрос 1: Моля, посочете работното налягане на флуида за всеки размер шибъри поотделно:

DN100 / PN16: P раб. = bar (g)?

DN300 / PN16: P раб. = bar (g)?

DN500 / PN16: P раб. = bar (g)?

Отговор: PN 16 означава, че максималното работно налягане е 16 bara.

Въпрос 2: Моля, специфицирайте по-точно материала на корпуса на шибрите (чугун или стомана) за всеки размер шибъри поотделно:

DN100 / PN16: от материал

DN300 / PN16: от материал

DN500 / PN16: от материал

Отговор: В техническата спецификация е записано: материал на корпуса:- чугун, стомана 20 или аналог на същите материали по DIN.

Въпрос 3: Моля, посочете желаната строителната дължина за всеки размер шибъри поотделно:

DN100 / PN16: L = mm ?

DN300 / PN16: L = mm ?

DN500 / PN16: L = mm ?

Отговор: Строителната дължина L не е от значение. Тя не е посочена, за да не бъдат ограничени фирмите доставчици.

Въпрос 4: Моля, посочете вида на контрафланците за всеки размер шибъри поотделно:

DN100 / PN16: L = mm ?

DN300 / PN16: L = mm ?

DN500 / PN16: L = mm ?

Отговор: Фланците да бъдат по стандарт: ГОСТ 12820-80

Въпрос 5: Моля посочете размерите на присъединителните тръби за всеки размер шибъри поотделно:

DN100 / PN16: D външен x дебелина на стената: ?

DN300 / PN16: D външен x дебелина на стената: ?

DN500 / PN16: D външен x дебелина на стената: ?

Отговор: Спазете стандарт: ГОСТ 12820-80

Въпрос 6: Бихте ли уточнили номиналния диаметър (DN) на присъединяване на регулатора за налягане с пряко действие?

Отговор: Отговорът на въпроса е в техническата спецификация, страница 5, точка 4-технически характеристики -Регулатор на налягане с пряко действие: DN 100/PN25

Възложител:

/Валентина Манева-Пълномощник

