



Документ нр. Document no.

90H&&00-PC426-00

Страница 1 от 13
Sheet of

Проект
Project

Contour Global Maritza East 3 Bulgaria
(Контур Глобал Марица изток 3)

Код
Security Index

Име
Title

Текуща и аварийна поддръжка на котелно оборудване

(мелещи вентилатори - 90HFC00AJ001, въздушни вентилатори - 90HLB00AN001, вентилатори рециркулация горещ въздух - 90HLB00AN001, пепелосмивни апарати - 90HNA12BR001, ИВП - 90HLD&&AC00&, шлакоотделителна система - 0ETA00AJ001, КПСВ 90HFB00AF001, мазутна разпалваща система 0HNA00AV001, прахови горелки - 90HNA03AV001, газозаборни глави и шахти - 90HFD00BR001, линии разпалващ газ, компресори управляващ въздух, газоходи 90HLD&&AC00&, въздуховоди и др.)

Система
System

H&&

Тип документ
Document Type

PC

Дисциплина
Discipline

&
Файл
File

90H&&00-PC426-00.pdf

REV

Описание на ревизиите / Description of Revisions

00

FOR TENDER (TR)

00	08.06.18	TR									DC
REV	Дата Date	Обхват Scope	Подготвил Prepared by	Сътрудници Co-operations			Проверил Checked by	Одобрил Approved by	Издаде Issued by		

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница 2 от 13 <i>Sheet of</i>

Дадените количества в количествената сметка са ориентировачни. Формирани са на база опита в поддръжка на съоръженията. В рамките на **12** календарени месеца може да не се извършат всички ремонтни дейности. Ако се извършат повече ремонтни дейности от посочените в количествената сметка се заплащат по посочените единични цени. При извършване на ремонтни дейности не описани в количествената сметка се заплащат на база утвърдените по договор човеко часове.

Опция: при добро изпълнение на договора Възложителя може да активира опция за повторение на услугите от техническата спецификация. Максималния срок на договора с включени опции е 4 години.

Опция № 1: При добро изпълнение на възложеното от страна на Изпълнителя, срокът на договора се удължава с още една година. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

Опция № 2: При добро изпълнение на възложеното от страна на Изпълнителя, срокът на договора се удължава с още една година. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

Опция № 3: При добро изпълнение на възложеното от страна на Изпълнителя, срокът на договора се удължава с още една година. Възлагането на опцията се извършва с изпращане на уведомление от страна на КонтурГлобал Марица Изток АД до Изпълнителя, един месец преди изтичане на първоначално договорения срок.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА:


№	Наименование на дейностите	мярка	Ориенти- ръчно к-во	Ед. цена	общо
1	Дейности за сменен персонал				
1.1	Поддържа се чистотата в котелна зала. (Извършва се основно почистване на съоръженията монтирани от кота 0 до 22 за 1 котел)	бр	700		
	Общо за т. 1				
2	Ремонтни работи по съоръженията				
2.1	Доливане на масло в редукторите на КПСВ	бр.	10		
2.2	Доливане на масло в лагерните блокове на МВ, ВВ, ВРГВ	бр.	300		
2.3	Подмяна и почистване на мазутни форсунки (за една форсунка)	бр.	560		
2.4	Демонтиране и оглед на главата за запушени отвори и коксувал мазут – почистване при нужда	бр.	400		
2.5	Почистване филтъра за мазут	бр.	200		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 3 of 13

2.6	Почистване на разходомера за мазут	бр.	50		
2.7	Проверка състоянието на бързите връзки за мазут и пара и подмяна при нужда	бр.	360		
2.8	Почистване филтъра на управляващия въздух и доливане на масло в омаслителя	бр.	12		
2.9	Подмяна на мазутна помпа на МРУ	бр.	8		
2.10	Подмяна на бързи връзки мазутни горелки (по пара или мазут)	бр.	64		
2.11	Подмяна на гъвкави връзки горелки (по пара или мазут)	бр.	64		
2.12	Устройство за вадене на форсунката – проверка състоянието на цилиндъра, разпределителя и крайните изключватели	бр.	64		
2.13	Управляващ въздух – компресори, влагоотделител и линия за управляващ въздух ляво и дясно-дрениране на кондензата от балоните на компресорите и доливане на масло в омаслителите (смяна на маслото)	бр.	16		
2.14	Блок мазутни помпи с филтър – проверка настройките, смяна(превключване) на работещия мазутен филтър	бр.	2		
2.15	Проверка и ремонт на клапи и задвижване – въздух за горене на МГ	бр.	32		
2.16	Ремонт на компенсатори (Прахови горелки, ПК,ГЗГ и МГ)	м.	50		
2.17	Оказване на помощ при сработване на шлак на котел.	чв.ч.	2500		
2.18	Вземане на проби от шлак за лаборатория (от трите шлакоотделителя - за 1 Котел)	бр.	700		
2.19	Дрениране на механични филтри за смивна вода намиращи се на кота 0. Филтрите се дренират само от дневната смяна в присъствие на представител на КГОб)	бр.	400		
2.20	Почистване на механични филтри за смивна вода монтирани на кота 0.(има се в предвид: отваряне на филтъра, почистване на филтърния елемент , належащи ремонтни работи по корпуса и затваряне).	бр.	16		
2.21	Ремонти по линия за разпалващ газ на котел(подмяна на изпарители, кранове и др.)	бр.	8		
2.22	Транспортиране на газови бутилки от склад до кота 22, подмяна, връщане на празните бутилки (отнася се за един брой котел)	бр.	80		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. <i>Document no.</i> 90N&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница <i>Sheet</i> 4 от 13 of

2.23	Подмяна на ламарина по газоходи , въздуховоди и ИВП.	м ²	30		
2.24	Подмяна на помпа за хранване на обршваща система на котел(кота- 3,5 и кота 22)	бр.	4		
2.25	Поддръжка и ремонт на водоструини обршващи апарати –почистване на маншоните на направляващие от паднала пепел и почистване на филтри.	бр.	650		
2.26	Поддръжка и ремонт на водоструини обршващи апарати – подмяна на гъвкави връзки и хранващ шланг.	бр.	64		
2.27	Поддръжка и ремонт на водоструини обршващи апарати – гресиране ходови винтове.	бр.	32		
2.28	Подмяна на палци (заедно с гумени пръстени) на еластичен съединител за маслoмпа на МВ	бр.	80		
2.29	Подмяна на палци (заедно с гумени пръстени) на еластичен съединител на шлакодробилка и шнеков шлакоотделител	бр.	160		
2.30	Подмяна на палци (заедно с гумени пръстени) на еластичен съединител на КПСВ	бр.	80		
Общо за т. 2					
Дейности по поддръжка на котелно оборудване					
3	Дейности по мелещи вентилатори				
	Отваряне и затваряне на врати(големи) на МВ	бр.	150		
3.1	Подмяна на работно колело на МВ(включва отваряне и затваряне на вратата на МВ)	бр.	30		
3.2	Монтаж/демонтаж на допълнителна гайка при изваждане на РК на МВ	бр.	8		
3.3	Ремонт на лагерен блок за МВ в Ремонтна работилница (включва: Демонтаж , транспортиране до ремонтна работилница ,профилактика, подмяна на лагери, подмяна на вал, подмяна / ремонт на дефектирали части, ремонт/подмяна на елементи от маслена система, ремонт/подмяна на маслоохладител)	бр.	4		
3.4	Ремонт на лагерен блок за МВ в котелна зала (включва почистване ,ремонт и уплътняване на капаци ,замерване хлабини в лагерите, други ремонтни дейности на място .	бр	4		
3.5	Центровка на ел. двигател МВ	бр.	20		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 5 от of 13


3.5	Центровка на валова линия МВ	бр.	20		
3.6	Разкуплиране/куплиране на МВ	бр.	30		
3.7	Подмяна на вентилационни лопатки за 1 работно колело на МВ(24 бр. лопатки)	бр.	20		
3.8	Наплавка на вентилационни лопатки за 1 работно колело на МВ(24 бр. лопатки)	бр.	20		
3.9	Наплавка на работни лопатки и застопоряващи трупчета за 1 работно колело на МВ(24 бр. лопатки)	бр. РК	20		
3.10	Ремонт на врата МВ (забарка на скъсани шевове, ремонт на паднали брони, подмяна на полици иа др.)	бр.	64		
3.11	Подмяна на паднали или износени брони от корпуса и вратата на МВ	бр.	250		
3.12	Отваряне, ремонт, подмяна на уплътнение и затваряне на люкове по МВ	бр.	350		
3.13	Подмяна на закрепващи болтове корпус/врата на МВ	бр.	32		
3.14	Отстраняване на пропуски по корпуса на МВ (виж т.3.2.1.2 от техническата спецификация)	бр.	500		
3.15	Ремонт на корпус ГЗШ (подмяна корпус)	м ²	10		
3.16	Ремонт на уплътняващ нож на МВ	л.м.	150		
3.17	Наплавка на уплътняващ нож на МВ	м ²	25		
3.18	Демонтаж и монтаж на брони по уплътняващ нож	бр.	100		
3.19	Ремонт на компенсатор течка на възврата	бр.	10		
3.20	Участие в регулиране на клапи по МВ (Отнася се за 1 брой клапа)	бр.	32		
3.21	Ремонт на клапи на МВ (подмяна на износени участъци за един брой клапа)	бр.	64		
3.22	Ремонт на задвижване на клапи.	бр.	64		
3.23	Изработване на калпачок за РК на МВ	бр.	16		
3.24	Подмяна на маслоохладител с източване и наливане на масло.	бр.	4		
3.25	Подмяна на маслопомпа на МВ	бр.	10		
3.26	Подмяна палци на еластичен съединител на лагерен блок на МВ	бр.	40		
3.27	Ремонт(демонтаж, почистване, опресовка и монтаж) на маслоохладител на МВ вертикален	бр.	20		
3.28	Ремонт(демонтаж, почистване, опресовка и монтаж) на маслоохладител на МВ хоризонтален(в лагерен блок .)	бр.	10		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 6 от of 13

3.29	Ремонт на маслосливове на МВ	бр.	10		
3.30	Подмяна на кранове спирателни до DN 50	бр.	40		
3.31	Ремонт охлаждаща система водна - общи линии.	л.м.	50		
3.32	Отстраняване на масло течове от маслена система на МВ	бр.	64		
3.33	Преместване на лагерен блок на МВ – при ремонт на корпус и центровка.	бр.	10		
3.34	Подмяна на пневматичен цилиндър (клапа - студен въздух)	бр.	16		
3.35	Заварка на скъсани заваръчни шевове по корпуса и вратата на МВ.	Л.м.	100		
3.36	Подмяна на уплътнително въже на уплътнителен пръстен тубос(врата на МВ и ГЗШ)	бр.	32		
3.37	Подмяна на лагерен блок на мелещ вентилатор	бр.	1		
	Общо за т. 3				
4	Шлакоотделителна система				
4.1	Презаварка на скъсани заваръчни шевове по корпуса на шнековия шлакоотделител и хидрозатора	л.м.	10		
4.2	Ремонт на уплътнение на шнеков шлакоотделител към шлакова вана (уплътнително въже 38 x 38, като и стягаши болтове).	бр.	60		
4.3	Подмяна лагер на шнеков шлакоотделител	бр.	10		
4.4	Ремонт на карданов съединител на шнеков шлакоотделител(подмяна на износени части вилки, карета, болт и винт)	бр.	32		
4.5	Подмяна редуктор на шнеков шлакоотделител.	бр.	12		
4.6	Ремонт рама на ел. двигател	бр.	12		
4.7	Центровки на ел. двигател-редуктор(ШОС)	бр.	30		
4.8	Почистване/подмяна на забити дюзи в смивен канал на ШОС	бр.	150		
4.9	Ремонт/регулиране салници на ШОС	бр.	120		
4.10	Отстраняване на пропуски по системата за захранване с вода на ШОС	бр.	40		
4.11	Подмяна дюзи в шлакова вана	бр.	72		
4.12	Подмяна на спирателни кранове до DN 80	бр.	50		
4.14	Подмяна на редуктор шлакодробилка	бр.	10		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 7 от of 13


4.16	Центровка на валова линия шлакодробилка	бр.	10		
4.17	Подмяна лагер на шлакодробилка	бр.	10		
4.19	Подмяна на шлакодробилка	бр.	3		
4.20	Подмяна на повредени маркучи на водно хранване на шлакоотделителна система	бр.	24		
4.21	Подмяна полочки в шлакова вана(за един брой полочка)- изрязване на старата полица и монтаж на нова.	бр.	10		
4.22	Подмяна на страници на хидрозатвора	бр.	1		
4.23	Подмяна на хидрозатвор	бр.	1		
4.24	Ремонт на редуктор на шнеков шлакоотделител (виж т. 3.2.2.2 от техническата спецификация)	бр.	9		
4.25	Ремонт на редуктор на шлакодробилка. (виж т. 3.2.2.2 от техническата спецификация)	бр.	1		
4.26	Изработване и поставяне на нови решетки на шлакови канали (С материали на Възложителя)	м.	100		
4.27	Подмяна на пиньон на редуктор на шнеков шлакоотделител	бр.	3		
	Общо за т. 4				
5	Въздушни вентилатори				
5.1	Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки	бр.	1		
5.2	Подмяна на работно колело	бр.	1		
5.3	Подмяна на лагерен блок	бр.	1		
5.4	Подмяна на лагери лагерен блок	бр.	1		
5.5	Ремонт охлаждаща система водна (Почистване на серпентина и подмяна спирателна арматура)	бр.	2		
5.6	Центровка на валова линия ВВ	бр.	4		
5.7	Балансировка на работно колело	бр.	1		
5.8	Ремонт на клапи: -ремонт на задвижване	бр.	1		
	Общо за т. 5				
6	Вентилатори рециркуляция горещ въздух				
6.1	Ремонт на направляващ апарат-направляващи вилки	бр.	1		
6.2	Подмяна на работно колело	бр.	1		
6.3	Подмяна на лагерен блок	бр.	1		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 8 от of 13


6.4	Ремонт охлаждаща система водна (Почистване на серпентина и подмяна спирателна арматура)	бр.	2		
6.5	Центровка на валова линия ВРГВ	бр.	1		
6.6	Балансировка на работно колело	бр.	1		
6.7	Ремонт на клапи: -ремонт на задвижване	бр.	1		
	Общо за т. 6				
7	ИВП кота „0”				
7.1	Почистване на забити пепелосмивни апарати	бр.	800		
7.2	Почистване котата и на забити пепелосмивни канали след сработване на бункер на ИВП .За един брой котел	бр.	400		
7.3	Изкърпване на пепелосмивни апарати	м ²	1		
7.4	Подмяна на пепелосмивни апарати	бр.	1		
7.5	Изкърпване на входящи конуси над пепелосмивни апарати	м ²	10		
7.6	Подмяна на повредени маркучи на водно хранване на пепело смивни апарати	бр.	20		
7.7	Отваряне, уплътняване и затваряне на люкове по ИВП.	бр.	150		
7.8	Ремонт на компенсатори текстилни	м.	1		
7.9	Подмяна на насадки	бр.	1000		
7.10	Почистване на забити тръби на кубове по сух способ	бр.	10000		
	Общо за т. 7				
8	Дозатор за сурови въглища				
8.1	Ремонт на скъсана скрепкова верига	бр.	48		
8.2	Възстановяване на скъсано гребло на ДСВ	бр.	150		
8.3	Подмяна на скрепкова верига(комплект за 1 дозатор СВ)	бр.	8		
8.4	Подмяна на гребла и стъргачи.(за един брой)	бр.	400		
8.5	Възстановяване на паднала верига от междинен вал.	бр.	48		
8.6	Възстановяване на паднала верига от обтяжен вал.	бр.	48		
8.7	Възстановяване на верига прескочила зъб на задвижващ вал	бр.	40		
8.8	Подмяна винтове на обтяжен вал	бр.	2		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 9 от of 13

8.9	Натягане на верига на ДСВ (има се в предвид натягане на двата винта и проследяване на натяга на веригите чрез наблюдение през люк)	бр.	200		
8.10	Ремонт повдигащо устройство на ножа	бр.	5		
8.11	Ремонт на обтяжното устройство	бр.	2		
8.12	Регулиране на дебелината на въглищен пласт	бр.	320		
8.13	Подмяна на регулиращ нож	бр.	1		
8.14	Подмяна междинен вал	бр.	1		
8.15	Подмяна лагер на обтяжен вал	бр.	1		
8.16	Подмяна на горно дъно	бр.	10		
8.17	Подмяна (корекция) на долно дъно	бр.	1		
8.18	Подмяна лагер и лагерно тяло на валове на ДСВ (задвижващ, обтяжен и междинен)	бр.	4		
8.19	Уплътняване на люкове и капаци на ДСВ	бр.	512		
8.20	Ремонт на редуктор малък	бр.	6		
8.21	Ремонт на редуктор голям	бр.	1		
8.22	Подмяна на редуктор малък	бр.	1		
8.23	Подмяна на еластичен съединител на ел. двигател на ДСВ	бр.	8		
8.24	Центровка на зъбен съединител	бр.	1		
8.25	Подмяна на палци и втулки зъбен съединител	бр.	50		
8.26	Подмяна на зъбен съединител	бр.	1		
	Общо за т. 8				
9	Питател за сурови въглища				
9.1	Ремонт на скъсана скрепкова верига	бр.	128		
9.2	Подмяна на скрепкова верига (има се в предвид двете скрепкови вериги заедно с грбля и стъргачи)	бр.	16		
9.3	Подмяна лагерно тяло на обтяжен вал	бр.	4		
9.4	Подмяна винтове на обтяжен вал	бр.	1		
9.5	Подмяна на дъно на ПСВ	м ²	60		
9.6	Подмяна на грбля и стъргачи	бр.	500		
9.7	Възстановяване на скъсано грбло на ПСВ	бр.	100		
9.8	Подмяна оси на скрепкова верига	бр.	100		
9.9	Подмяна задвижващ вал на ПСВ	бр.	4		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 10 от of 13

9.10	Подмяна на обтяжен вал на ПСВ	бр.	4		
9.11	Подмяна лагери на задвижващ вал	бр.	10		
9.12	Подмяна лагерни тела на задвижващ вал	бр.	10		
9.13	Подмяна зъбен съединител на задвижващ вал	бр.	8		
9.14	Ремонт на зъбен съединител	бр.	45		
9.15	Уплътняване на люкове и капаци на ПСВ	бр.	512		
9.16	Наплавка на звездочки задвижващ вал	бр.	8		
9.17	Ремонт шибърна клапа на течка ПСВ	бр.	6		
9.18	Ремонт крайни изключватели	бр.	8		
9.19	Запълване на питателя с въглища при пуск на котел	бр.	130		
9.20	Ремонт на редуктор((виж т. 3.2.2.6 от техническата спецификация)	бр.	4		
9.21	Подмяна на редуктор(виж т. 3.2.2.6 от техническата спецификация)	бр.	1		
9.22	Монтаж на почистващи планки	бр.	300		
9.23	Натягане на верига на ПСВ (има се в предвид натягане на двата винта и проследяване на натяга чрез наблюдение през люк)	бр.	320		
9.25	Ремонт на обтяжното устройство	бр.	1		
9.26	Подмяна на еластичен съединител на ел. двигател на ПСВ .	бр.	4		
9.27	Подмяна на палци и втулки на зъбен съединител	бр.	350		
9.28	Подмяна на участък от верига (12 звена)	бр.	64		
9.29	Подляна странична шина на корпуса на ПСВ	м.	100		
9.30	Подмяна на горни и долни плъзгачи	бр.	20		
	Общо за т. 9				
10	Ремонт на Прахови горелки				
10.1	Ремонт на прахоконцентратор – ремонт на лопатки(за1 бр. лопатка и 1 греда).	бр.	2		
10.2	Ремонт задвижване лопатки на ПК.	бр.	6		
10.3	Ремонт на прахови клапи по ППС	бр.	64		
10.4	Ремонт на задвижване прахови клапи по ППС	бр.	64		
10.5	Подмяна на пневматични цилиндри	бр.	32		
10.6	Наплавка на износени участъци	м ²	5		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. Document no. 90H&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница Sheet 11 от of 13

10.7	Презаварка на скъсани заваръчни шевове	м.	50		
10.8	Подмяна на износени участъци от корпуса на прахова горелка.	м ²	10		
10.9	Ремонт на компенсатор текстилен.	м.	80		
10.10	Подмяна на компенсатори текстилни(основна и сбросна горелки)	бр.	4		
10.11	Ремонт (уплътнение) на люкове	бр.	32		
	Общо за т. 10				
11	Ремонт на ГЗШ и ГЗГ				
11.1	Ремонт /подмяна люкове на ГЗГ	бр.	2		
11.2	Подмяна на дефектирала обшивка малък таван на ГЗГ	м ²	1		
11.3	Подмяна полици ГЗГ	бр.	1		
11.4	Подмяна полици ГЗШ	бр.	1		
11.5	Подмяна дефектирала обшивка на ГЗШ	м ²	5		
11.6	Ремонт на компенсатор ГЗГ	м.	1		
11.7	Подмяна на компенсатор ГЗГ	бр.	1		
	Общо за т. 11				
12	Общи ремонти ремонти				
12.1	Ремонт на решетки канали кота 0	м.	50		
12.2	Ремонт на стълби и площадки	м ²	100		
12.3	Изработване на стълби и площадки	м ²	50		
12.4	Демонтаж на стари тръбопроводи и въздуховоди	м.	50		
12.5	Отваряне и затваряне на люкове на котел при спиране и пускане.	чвч	700		
	Общо за т. 12				
13	Човеко часове				
13.1	За работни операции не споменати в Техническата спецификация от понеделник до петък				
13.1.1	Технически ръководител	ч/ч	50		
13.1.2	Монтьор	ч/ч	2000		
13.1.3	Ел.заварчик	ч/ч	150		
13.1.4	Оксиженист	ч/ч	100		

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.
 This document is property of Contour Global Maritza East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritsa East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница <i>Sheet</i> 12 от 13

13.2	в почивен ден : събота и / или неделя				
13.2.1	Технически ръководител	ч/ч	32		
13.2.2	Монтьор	ч/ч	200		
13.2.3	Ел. заварчик	ч/ч	64		
13.2.4	Оксиженист	ч/ч	64		
13.3	в почивен ден : национален празник				
13.3.1	Технически ръководител	ч/ч	16		
13.3.2	Монтьор	ч/ч	100		
13.3.3	Ел. заварчик	ч/ч	32		
13.3.4	Оксиженист	ч/ч	32		
	Общо за т. 13				

Обобщаваща таблица


№	Дейност	цена
1	Обща цена по точка 1	
2	Обща цена по точка 2	
3	Обща цена по точка 3	
4	Обща цена по точка 4	
5	Обща цена по точка 5	
6	Обща цена по точка 6	
7	Обща цена по точка 7	
8	Обща цена по точка 8	
9	Обща цена по точка 9	
10	Обща цена по точка 10	
11	Обща цена по точка 11	
12	Обща цена по точка 12	
13	Обща цена по точка 13	
	ОБЩА ЦЕНА	

Максималната стойност на договора за срок от една година не може да надвишава.....

Лева без ДДС.

Този документ е собственост на КГМИ 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.

This document is property of Contour Global Maritsa East 3 is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.

	Contour Global Maritza East 3 Bulgaria (Контур Глобал Марица изток 3)	Документ по. <i>Document no.</i> 90H&&00-PC426
	BILL OF QUANTITY Количествена сметка	REV. 00 08.06.18 Страница 13 от 13 <i>Sheet</i> <i>of</i>

Начин на плащане:

Свободен банков превод по сметка на Изпълнителя до 60 дни след предоставяне на следните документи:

1. издадена данъчна фактура;
2. приемо-предавателен протокол.
3. регитри за работа.
4. попълнени ремонтни формуляри.

КонтурГлобал Марица Изток 3 България си запазва правото по време на тръжна процедура и в зависимост от неговите нужди от ремонтни операции за поддръжка на съоръженията да премахва или добавя точки.

