



РАЗЯСНЕНИЯ №1

към процедура на договаряне с обявление
с предмет: **Изработка и доставка на серпентини, колектори и елементи за укрепване и ерозиона защита на ЕКО I горна част за КА 1, реф. № 89-1671-15**

В техническата спецификация, документ № 10НАС10-РВ401, в т.3.2 са посочени горещо валцовани тръби ф32x4 мм марка Ст.20 по ТУ 14-3-460-2003 за изработката на серпентини на економайзер и ф36x6 мм за изработка на щуцери марка Ст.20 по ТУ 14-3-460-2003.

ВЪПРОС 1: Възможно ли е горе посочените типове тръби да бъдат заменени с еквивалентни тръби ф32x4 мм и ф36x6 мм с марка P265GH-TC2 по EN 10216-2?

ОТГОВОР: Тръбите за изработка на серпентини ф32x4 и щуцери ф36x6 за ЕКО - 1 горен пакет трябва да отговарят на Техническата спецификация – Ст.20 по ТУ 14-3-460-2003.

Възложител:


/Валентина Манева - Пълномощник/