



## РАЗЯСНЕНИЕ № 1

към обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в регистър на ОП при Агенция за обществени поръчки /АОП/ на 21.11.2014 г. с ID номер: 9036384 с предмет:

**Доставка на 2 бр. изсушители за въздух, съгласно техническа спецификация, реф.№ 117-101-14**

### Въпрос 1

Във вашата спецификация е посочено – присъединителни размери за входящ въздух – 200 мм, за изходящ въздух – 200 мм. Допустимо ли е предложеното оборудване да има различни от посочените размери?

### Отговор 1

Допустимо е отклонение от посочените присъединителни размери, но да не бъдат по-малки от 200 мм, като се гарантират заложените в спецификацията дебит и статично налягане.

Възложител:

/Валентина Манева – Пълномощник/

