



РАЗЯСНЕНИЕ 2

към обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в регистър на ОП при Агенция за обществени поръчки /АОП/ на 21.11.2014 г. с ID номер: 9036384 с предмет:
Доставка на 2 бр. изсушители за въздух, съгласно техническа спецификация, реф.№ 117-101-14

Въпрос 1

Каква е реалната работна температура (в °C) в помещението?

Отговор 1

Работната температура на помещението, в което ще бъдат разположени изсушителите ще варира от 10 до около 40°C. Изсушителите ще засмукват въздух от това помещение и ще го инжектират във вътрешния обем на парна турбина К-225-130-2М.

Въпрос 2

Каква е необходимата (изискуема или зададена от проектант) влажност (в %), която трябва да се постигне?

Отговор 2

Трябва да се постигне влажност - 40%.

Възложител: _____
/Валентина Манева – Пълномощник/

