

### РАЗЯСНЕНИЕ 3

към обществена поръчка чрез публична покана, публикувана в регистър на ОП при Агенция за обществени поръчки /АОП/ на 11.06.2015 г. с ID номер: 9042700 с предмет:  
**Доставка на топлообменници – 4 бр., реф.№ 57-101-15**

#### Въпрос 1

Относно допустимите хидравлични загуби вашият отговор в Разяснение 1 е: „Да се използва стандартното (50кPa)“, а в Разяснение 2: „... може да бъде и по-голямо от стандартното (50кPa), тъй като там имаме нужда от дроселиране“.

Фиксирайте точно колко да бъдат, защото има разминаване в двата отговора.

#### Отговор 1

Разяснение 2 не противоречи на Разяснение 1, след консултация с проектанта се уточни, че може да се даде по-голяма свобода на доставчиците относно хидравличните загуби на охлаждащия контур т.е. съпротивлението може да бъде 50 и по-голямо от 50 кPa, но не по-голямо от 100 кPa.

#### Въпрос 2

Пластинчатите топлообменниците от какъв тип да бъдат: Разглобяем или Споен?

#### Отговор 2

Нямаме изисквания.

Дата: 16.06.2015 г.

Възложител: \_\_\_\_\_  
/Валентина Манева – Пълномощник/

