



**BILL OF QUANTITY**  
**Количествена сметка**

Документ нр. *Document no.*

**00НТХ00-РС402**

Страница **1** от **3**  
*Sheet of*

Проект  
*Project*

**ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3"**

**Текуща поддръжка на съоръженията**

Код  
*Security Index*

**М**

Име  
*Title*

**Сервизно подържане на компресори технологичен и управляващ въздух KAESER CSD 82 в Сяроочистваща инсталация и KAESER ASK 27 Пречиствателна станция за промишлени отпадни води.**

Система  
*System*

**НТХ**

Тип документ  
*Document Type*

**РС**

Дисциплина  
*Discipline*

**М**


Файл  
*File*

00НТХ00-РС402.doc

REV  
01

Описание на ревизиите / *Description of Revisions*

01	02.04.19	TR	S. Stoyanov			Pl. Panayotov	S. Bodurov	S. Bodurov
REV	Дата <i>Date</i>	Обхват <i>Scope</i>	Подготвил <i>Prepared by</i>	Сътрудници <i>Co-operations</i>		Проверил <i>Checked by</i>	Одобрил <i>Approved by</i>	Издам <i>Issued by</i>

	<b>MARITZA III POWER PLANT</b> <b>(here to write the project)</b>	Документ по. <i>Document no.</i> <b>00HTX00-PC402</b>
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>	REV. 01    02.04.19 Страница    2    от    3 <i>Sheet            of</i>

## 1.Предмет

Сервизно подържане на компресори технологичен и управляващ въздух KAESER CSD 82 в Сяроочистваща инсталация и KAESER ASK 27 Пречиствателна станция за промишлени отпадни води.

## 2.Общи характеристики на инсталацията

**ТЕЦ „ КонтурГлобал Изток 3”** се състои от четири котела работещи на лигнитни въглища, всеки с капацитет по 210 MW<sub>ел</sub>, съответно 227 MW<sub>ел</sub> след модернизацията.

**ТЕЦ „ КонтурГлобал Марица Изток 3”** се намира на 60км на югоизток от Стара Загора, на 10км на югоизток от Гълъбово и на 2км на север от Медникарово на територията на Старозагорска област, близо до отворен рудник Трояново 3.

### Характеристики на мястото и околната среда


Референтни стойности на условията на околната среда:

- Атмосферно налягане : 1004.5 hPa
- Външна температура на въздуха (max):45°C
- Външна температура на въздуха (min):-28.5°C
- Номинална относителна влажност:73%
- Макс.относителна влажност:100%
- Мин. относителна влажност:14%

### Количествена сметка

	Наименование на дейностите	Дименсия	Кол.	Ед.цена	Обща цена
3.1	Поддръжка на Винтов компресор CSD 82/10				
3.1.1	Подмяна на Маслен филтър 6.3464.1	Бр.	4		
3.1.2	Подмяна на Въздушен филтър 6.4149.0	Бр.	4		
3.1.3	Подмяна на Мат филтър 6.3572.0	Бр.	4		
3.1.4	Почистване и подмяна на Маслоотделител 6.3571.0	Бр.	2		
3.1.5	Подмяна на Масло S-460 9.5409.00050	Литри	120		
3.1.6	Подмяна на Входящ клапан 400893.1	Бр.	2		
3.1.7	Подмяна на Обратен клапан 202127.20021	Бр.	2		
3.1.8	Комбинирани клапани				
3.1.8.1	Подмяна на Ремонтен к-т комбиниран клапан 400848.10030	Бр.	2		
3.1.8.2	Подмяна на Работен елемент комбиниран клапан 7.2013.0	Бр.	2		
3.1.9	Вентилационни клапани				
3.1.9.1	Подмяна на ВК-400707.00020	Бр.	2		
3.1.9.2	Подмяна на ВК-400706.0	Бр.	2		
3.1.10	Подмяна на Съединител 5.3246E0	Бр.	2		
3.2	Поддръжка на Адсорбционен изсушител DC 75				

Този документ е собственост на КонтурГлобал Марица изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
*This document is property of ContourGlobal Maritsa east 3. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*

	<b>MARITZA III POWER PLANT</b> <b>(here to write the project)</b>		Документ по. Document no. <b>00HTX00-PC402</b>	
	<b>BILL OF QUANTITY</b> <b>Количествена сметка</b>		REV. 01	02.04.19
			Страница Sheet	3

3.2.1	Сервизни комплекти				
3.2.1.1	Подмяна на СК-503000.00170	Бр.	2		
3.2.1.2	Подмяна на СК-8.6400.0	Бр.	2		
3.2.1.3	Подмяна на Ремонтен к-т дренаж Ecodrain 13 8.2454.0	Бр.	2		
3.2.2	Подмяна на Филтърен елемент магистрален филтър 9.4865.0	Бр.	1		
3.2.3	Подмяна на Ремонтен к-т дренаж Ecodrain 12 8.2449.00010	Бр.	1		
3.2.4	Подмяна на Дренаж Ecodrain 31 8.2579.2	Бр.	1		
3.3	Поддръжка на Винтов компресор ASK 27				
3.3.1	Подмяна на Маслен филтър 6.3463.0	Бр.	3		
3.3.2	Въздушни филтъри				
3.3.2.1	Подмяна на Въздушен филтър 6.4163.0	Бр.	3		
3.3.2.2	Подмяна на Мат филтър 6.3572.0	Бр.	6		
3.3.3	Подмяна на Почистване и подмяна на Маслоотделител 6.3789.0	Бр.	3		
3.3.4	Подмяна на Масло 9.0923.0	Литри	52		
3.3.5	Подмяна на Входящ клапан 401822.0	Бр.	3		
3.3.6	Подмяна на Обратен клапан 401820.1	Бр.	3		
3.3.7	Комбинирани клапани				
3.3.7.1	Подмяна на Комбиниран клапан 401824.2	Бр.	3		
3.3.7.2	Подмяна на Работен елемент комбиниран клапан 7.2013.0	Бр.	3		
3.3.8	Подмяна на Вентилационен клапан 400707.0	Бр.	3		
3.3.9	Подмяна на Ремък 6.3775.0	Бр.	3		
3.3.10	Подмяна на Маркуч 8.2372.1	Бр.	3		
3.3.11	Подмяна на Маркуч 8.2373.1	Бр.	3		
3.3.12	Подмяна на Контролни линии 400867.0	Бр.	3		
3.3.13	Работни часове/сервизен специалист	ч/ч	100		
3.3.14	Транспорт	Км.	960		
<b>Общо цена:</b>					<b>лв.</b>

**\* Количествата, посочени в тази количествена сметка, са приблизителни и са за период от една година.**

*Този документ е собственост на КонтурГлобал Марица изток 3. Строго забранено е възпроизвеждането на документа цялостно или на части и предоставянето на всякаква свързана информация без предварително писмено съгласие.  
This document is property of ContourGlobal Maritsa east 3. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent.*